Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 21,09
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 17,62 | 0,06 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,97 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 25.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 17,49 | 0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,92 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 26.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 17,61 | 0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,04 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 27.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,27 | 18,09 | 0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,47 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 28.07.15 | 24,00 | - | 8,98 | 3,46 | 5,52 | 49,43 | 30,52 | 18,91 | 7,00 | 5,00 | -0,21 | 12,31 | - | - | 12,44 | - | 12,44 | - | 44,29 | - | 0,54 | | | 0,34 |
| 29.07.15 | 24,00 | - | 2,02 | 15,79 | -13,77 | 40,00 | 47,07 | -7,07 | 7,00 | 5,00 | -1,47 | 18,17 | - | - | 18,37 | - | 18,37 | - | 45,43 | - | 0,83 | | | -0,64 |
| 30.07.15 | 24,00 | - | 0,71 | 14,69 | -13,98 | 25,06 | 49,70 | -24,64 | 7,00 | 5,00 | -1,44 | 15,62 | - | - | 15,79 | - | 15,79 | - | 47,92 | - | 0,75 | | | -0,69 |
| 31.07.15 | 24,00 | - | 1,94 | 9,82 | -7,88 | 38,23 | 46,07 | -7,84 | 7,00 | 5,00 | -0,88 | 11,84 | - | - | 11,92 | - | 11,92 | - | 43,88 | - | 0,52 | | | -0,36 |
| 01.08.15 | 24,00 | - | 7,38 | 6,44 | 0,94 | 41,75 | 35,35 | 6,40 | 7,00 | 5,00 | -0,43 | 13,61 | - | - | 13,70 | - | 13,70 | - | 38,73 | - | 0,53 | | | 0,09 |
| 02.08.15 | 24,00 | - | 4,99 | 11,24 | -6,25 | 36,57 | 35,28 | 1,29 | 7,00 | 5,00 | -0,77 | 16,14 | - | - | 16,21 | - | 16,21 | - | 35,51 | - | 0,57 | | | -0,20 |
| 03.08.15 | 24,00 | - | 23,65 | 24,41 | -0,76 | 57,43 | 51,89 | 5,54 | 7,00 | 5,00 | -0,64 | 15,89 | - | - | 16,05 | - | 16,05 | - | 46,95 | - | 0,75 | | | 0,11 |
| 04.08.15 | 24,00 | - | 66,45 | 53,02 | 13,43 | 64,96 | 64,56 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 13,19 | - | - | 13,43 | - | 13,43 | - | 64,82 | - | 0,86 | | | 0,90 |
| 05.08.15 | 24,00 | - | 70,01 | 59,33 | 10,68 | 64,14 | 63,82 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 10,29 | - | - | 10,50 | - | 10,50 | - | 63,91 | - | 0,66 | | | 0,71 |
| 06.08.15 | 24,00 | - | 69,32 | 60,33 | 8,99 | 68,02 | 67,66 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 8,63 | - | - | 8,82 | - | 8,82 | - | 67,78 | - | 0,59 | | | 0,64 |
| 07.08.15 | 24,00 | - | 74,18 | 64,55 | 9,63 | 69,36 | 69,03 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 9,16 | - | - | 9,37 | - | 9,37 | - | 69,25 | - | 0,63 | | | 0,69 |
| 08.08.15 | 24,00 | - | 74,91 | 66,40 | 8,51 | 68,87 | 68,57 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 8,18 | - | - | 8,36 | - | 8,36 | - | 68,71 | - | 0,56 | | | 0,61 |
| 09.08.15 | 24,00 | - | 70,23 | 62,52 | 7,71 | 69,05 | 68,72 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 7,21 | - | - | 7,36 | - | 7,36 | - | 68,91 | - | 0,50 | | | 0,56 |
| 10.08.15 | 24,00 | - | 62,66 | 52,19 | 10,47 | 68,41 | 68,07 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 9,90 | - | - | 10,13 | - | 10,13 | - | 67,94 | - | 0,67 | | | 0,74 |
| 11.08.15 | 24,00 | - | 56,07 | 46,54 | 9,53 | 68,01 | 67,67 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 9,06 | - | - | 9,27 | - | 9,27 | - | 67,18 | - | 0,61 | | | 0,67 |
| 12.08.15 | 24,00 | - | 52,49 | 45,01 | 7,48 | 67,60 | 67,18 | 0,42 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 6,90 | - | - | 7,08 | - | 7,08 | - | 66,89 | - | 0,46 | | | 0,53 |
| 13.08.15 | 24,00 | - | 50,82 | 41,41 | 9,41 | 64,62 | 64,40 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 9,10 | - | - | 9,26 | - | 9,26 | - | 63,23 | - | 0,58 | | | 0,62 |
| 14.08.15 | 24,00 | - | 53,42 | 44,20 | 9,22 | 62,11 | 61,76 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 8,66 | - | - | 8,84 | - | 8,84 | - | 61,54 | - | 0,53 | | | 0,59 |
| 15.08.15 | 24,00 | - | 51,38 | 41,61 | 9,77 | 59,71 | 59,35 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 9,19 | - | - | 9,36 | - | 9,36 | - | 59,26 | - | 0,55 | | | 0,60 |
| 16.08.15 | 24,00 | - | 51,17 | 39,93 | 11,24 | 59,84 | 59,44 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 10,60 | - | - | 10,79 | - | 10,79 | - | 59,47 | - | 0,63 | | | 0,69 |
| 17.08.15 | 24,00 | - | 46,43 | 33,96 | 12,47 | 59,50 | 59,07 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 11,89 | - | - | 12,08 | - | 12,08 | - | 59,03 | - | 0,70 | | | 0,76 |
| 18.08.15 | 24,00 | - | 39,91 | 29,18 | 10,73 | 57,98 | 57,56 | 0,42 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 10,42 | - | - | 10,58 | - | 10,58 | - | 57,22 | - | 0,60 | | | 0,64 |
| 19.08.15 | 24,00 | - | 38,74 | 27,13 | 11,61 | 57,06 | 56,45 | 0,61 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 11,70 | - | - | 11,89 | - | 11,89 | - | 56,60 | - | 0,66 | | | 0,68 |
| 20.08.15 | 24,00 | - | 39,51 | 27,06 | 12,45 | 52,08 | 51,64 | 0,44 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 12,17 | - | - | 12,33 | - | 12,33 | - | 51,78 | - | 0,63 | | | 0,66 |
| 21.08.15 | 24,00 | - | 36,59 | 31,31 | 5,28 | 51,97 | 51,96 | 0,02 | 7,00 | 5,00 | -0,16 | 9,66 | - | - | 9,81 | - | 9,81 | - | 52,19 | - | 0,54 | - | - | 0,37 |
| 22.08.15 | 24,00 | - | 40,51 | 29,55 | 10,96 | 59,03 | 58,55 | 0,48 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 10,36 | - | - | 10,52 | - | 10,52 | - | 58,60 | - | 0,61 | | | 0,66 |
| 23.08.15 | 24,00 | - | 39,93 | 29,63 | 10,30 | 58,97 | 58,49 | 0,48 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 9,74 | - | - | 9,92 | - | 9,92 | - | 58,42 | - | 0,57 | | | 0,63 |
| Среднее | 24,00 | - | 36,59 | 31,31 | 5,28 | 51,97 | 51,96 | 0,02 | 7,00 | 5,00 | -0,16 | 9,66 | - | - | 9,81 | - | 9,81 | - | 52,19 | - | 0,54 | - | - | 0,37 |
| Итого | 744,00 | | 1134,40 | 970,71 | 163,69 | | | | | | -5,32 | 299,59 | 0,00 | 0,00 | 304,18 | 0,00 | 304,18 | 0,00 | | | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 11,58 |

ост 1-уцев.

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.15 01:00 | 2696,19 | 2140,27 | 506,60 | - | 517,78 | - | 40,29 | - | - |
| | 24.08.15 02:00 | 3837,20 | 3111,13 | 807,69 | - | 823,48 | - | 52,19 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,09 °C = -6,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **304,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта