

Абонент: ЖКСЗ Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЛО-ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Итого: 18 Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за август 2015  
 Договор: 8563.038.1  
 Строит. адрес: Пинегина 19  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Девушкиная  
 ВКГ7-207963-ч(С)-0815-Вх  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Узел учета: СЛО-ГВС  
 Код УЛТЗ: \_\_\_\_\_  
 Расшифровать совместно с УЛТЗ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Установление прибора: Часовые и уточн. архивы в файлах: ВКГ7-207963-ч(С)-0815-Вх  
 Режим (Смена): 3001  
 Приборы УЛТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термодобор.: КТСП-Н  
 Термодобор.: КТСП-Н  
 Термодобор.: ТСП-Н  
 Термодобор.: \_\_\_\_\_  
 Термодобор.: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплоснабж-е		
		М1, Т	М2, Т	дм, Т	Т1, С	Т2, С	дТ, С	Р1, Гкал/См2	Р2, Гкал/См2	Отопл, Гкал	М3, Т	М4, Т	дм, Т	У3, Мкуб	У4, Мкуб	дУ3, Мкуб	Удод, Мкуб	Т3, С	Т4, С		Оте общ, Гкал	Оте изл, Гкал
24.07.15	24.00	0.00	0.00	0.00	19.03	18.82	0.21	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.15	24.00	0.00	0.00	0.00	18.98	18.74	0.24	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
26.07.15	24.00	0.00	0.00	0.00	19.08	18.83	0.25	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
27.07.15	24.00	0.00	0.00	0.00	19.41	19.16	0.25	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
28.07.15	24.00	4.49	0.06	4.43	62.27	19.06	43.21	7.00	5.00	5.00	0.01	4.44	4.44	4.53	0.00	0.00	0.00	61.67	0.27	0.27	0.00	0.00
29.07.15	24.00	9.06	0.06	9.00	47.87	33.81	14.06	7.00	5.00	5.00	0.00	8.99	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	47.43	0.43	0.43	0.00	0.00
30.07.15	24.00	9.61	0.00	9.61	48.58	25.54	23.04	7.00	5.00	5.00	0.00	9.64	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	48.10	0.46	0.46	0.00	0.00
31.07.15	24.00	9.76	0.00	9.76	52.12	25.88	26.24	7.00	5.00	5.00	0.01	9.76	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	51.56	0.50	0.50	0.00	0.00
01.08.15	24.00	7.07	0.00	7.07	47.25	25.88	26.24	7.00	5.00	5.00	0.00	7.08	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	46.74	0.33	0.33	0.00	0.00
02.08.15	24.00	9.19	0.00	9.19	44.93	22.46	22.47	7.00	5.00	5.00	0.00	9.19	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	44.55	0.41	0.41	0.00	0.00
03.08.15	24.00	7.63	0.00	7.63	46.41	23.94	22.47	7.00	5.00	5.00	0.00	7.68	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	45.80	0.35	0.35	0.00	0.00
04.08.15	24.00	6.31	0.00	6.31	65.80	28.24	37.56	7.00	5.00	5.00	0.01	6.28	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	64.73	0.41	0.41	0.00	0.00
05.08.15	24.00	6.46	0.00	6.46	64.31	29.25	35.06	7.00	5.00	5.00	0.01	6.40	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	63.37	0.41	0.41	0.00	0.00
06.08.15	24.00	6.72	0.00	6.72	68.86	30.40	38.46	7.00	5.00	5.00	0.01	6.68	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	67.73	0.45	0.45	0.00	0.00
07.08.15	24.00	6.66	0.06	6.60	69.84	32.31	37.53	7.00	5.00	5.00	0.01	6.64	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	68.74	0.46	0.46	0.00	0.00
08.08.15	24.00	4.67	0.00	4.67	68.42	31.72	36.70	7.00	5.00	5.00	0.00	4.68	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	66.94	0.32	0.32	0.00	0.00
09.08.15	24.00	6.00	0.00	6.00	69.42	32.19	37.23	7.00	5.00	5.00	0.01	5.91	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	68.52	0.40	0.40	0.00	0.00
10.08.15	24.00	5.92	0.00	5.92	68.23	32.17	36.06	7.00	5.00	5.00	0.01	5.86	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	67.22	0.41	0.41	0.00	0.00
11.08.15	24.00	5.00	0.00	5.00	68.16	31.94	36.22	7.00	5.00	5.00	0.01	5.05	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	66.76	0.33	0.33	0.00	0.00
12.08.15	24.00	6.08	0.00	6.08	68.53	31.93	36.60	7.00	5.00	5.00	0.01	6.05	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	67.39	0.41	0.41	0.00	0.00
13.08.15	24.00	5.93	0.00	5.93	64.92	31.62	33.30	7.00	5.00	5.00	0.01	5.90	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	63.91	0.38	0.38	0.00	0.00
14.08.15	24.00	6.94	0.00	6.94	63.04	30.01	33.03	7.00	5.00	5.00	0.01	6.89	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	62.21	0.43	0.43	0.00	0.00
15.08.15	24.00	6.32	0.00	6.32	60.40	29.16	31.24	7.00	5.00	5.00	0.01	6.21	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	59.67	0.37	0.37	0.00	0.00
16.08.15	24.00	6.55	0.00	6.55	60.90	28.59	32.31	7.00	5.00	5.00	0.01	6.48	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	60.08	0.39	0.39	0.00	0.00
17.08.15	24.00	8.37	0.00	8.37	60.84	28.09	32.75	7.00	5.00	5.00	0.01	8.33	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	60.10	0.50	0.50	0.00	0.00
18.08.15	24.00	8.26	0.00	8.26	59.35	27.35	32.00	7.00	5.00	5.00	0.01	8.23	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	58.63	0.48	0.48	0.00	0.00
19.08.15	24.00	8.88	0.00	8.88	53.69	28.64	25.05	7.00	5.00	5.00	0.01	8.78	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	53.11	0.52	0.52	0.00	0.00
20.08.15	24.00	7.98	0.00	7.98	59.89	29.70	30.19	7.00	5.00	5.00	0.01	7.96	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	59.06	0.37	0.37	0.00	0.00
21.08.15	24.00	6.22	0.00	6.22	59.81	29.34	29.47	7.00	5.00	5.00	0.01	6.20	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	58.97	0.28	0.28	0.00	0.00
22.08.15	24.00	4.91	0.00	4.91	60.24	30.64	30.60	7.00	5.00	5.00	0.01	4.94	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	59.51	0.41	0.41	0.00	0.00
23.08.15	24.00	6.99	0.06	6.93	60.24	30.64	30.60	7.00	5.00	5.00	0.01	6.94	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	59.51	0.41	0.41	0.00	0.00
Среднее	24.00	6.06	0.01	6.06	54.84	27.45	27.39	7.00	5.00	5.00	0.01	6.03	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	54.18	0.35	0.35	0.00	0.00
Итого	744.00	187.98	0.24	187.74	187.74	187.74	187.74	187.74	187.74	187.74	187.74	187.99	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	189.70	10.89	10.89	0.00	11.08

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.08.15 02:00  
 М1(Г) 347.66 М2(Г) 0.00 М3(Г) 331.83 М4(Г) 332.14  
 М1(С) 335.72 М2(С) 0.24 М3(С) 331.83 М4(С) 332.14  
 Q СЛО (Гкал) 24.25 Q ГВС (Гкал) 35.33  
 Треб. ч \_\_\_\_\_

Период расчета по среднему: 24.07.15 01:00 - 24.08.15 02:00  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплотехнологий, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период превышения 12: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

21.09 °С = 3.94 Гкал;  
 с учетом корректировок 6.95 Гкал;  
 189.70 куб.м.

АО "ДомТелеком" для отчета  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ