Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 3006
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 16,62

Вычислитель: ВКТ-7 № 208212

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	141,04	134,64	6,40	66,95	66,88	0,07	7,00	5,00	0,02	5,14	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	-	66,62	0,00	0,43			0,44
25.07.15	24,00	-	137,86	132,28	5,58	66,72	66,64	0,08	7,00	5,00	0,02	4,37	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43	-	66,55	0,00	0,37			0,39
26.07.15	24,00	-	99,49	98,96	0,53	65,76	65,49	0,27	7,00	5,00	0,01	6,04	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15	-	61,68	0,00	0,07			0,08
27.07.15	24,00	-	103,05	98,80	4,25	66,48	66,52	-0,04	7,00	5,00	0,03	5,69	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	-	58,97	0,00	0,26			0,28
28.07.15	24,00	-	6,43	2,78	3,65	45,24	31,74	13,50	7,00	5,00	0,09	6,67	0,00	0,00	6,69	0,00	6,69	-	43,21	0,00	0,11			0,20
29.07.15	24,00	-	7,77	2,91	4,86	46,64	27,03	19,61	7,00	5,00	0,16	8,01	0,00	0,00	8,04	0,00	8,04	-	44,41	0,00	0,13			0,29
30.07.15	24,00	-	7,21	2,70	4,51	45,55	25,57	19,98	7,00	5,00	0,15	7,40	0,00	0,00	7,43	0,00	7,43	-	43,45	0,00	0,11			0,26
31.07.15	24,00	-	8,57	3,31	5,26	47,17	25,84	21,33	7,00	5,00	0,19	9,02	0,00	0,00	9,07	0,00	9,07	-	43,74	0,00	0,13			0,32
01.08.15	24,00	-	8,63	3,32	5,31	46,99	25,48	21,51	7,00	5,00	0,19	9,06	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	-	43,94	0,00	0,13			0,32
02.08.15	24,00	-	8,44	2,96	5,48	47,11	25,18	21,93	7,00	5,00	0,18	9,03	0,00	0,00	9,11	0,00	9,11	-	44,03	0,00	0,14			0,32
03.08.15	24,00	-	8,13	3,11	5,02	45,52	24,71	20,81	7,00	5,00	0,17	8,31	0,00	0,00	8,35	0,00	8,35	-	42,80	0,00	0,12			0,29
04.08.15	24,00	-	8,25	2,94	5,31	46,75	24,48	22,27	7,00	5,00	0,18	8,95	0,00	0,00	8,99	0,00	8,99	-	43,82	0,00	0,13			0,31
05.08.15	24,00	-	7,66	3,33	4,33	44,29	24,65	19,64	7,00	5,00	0,15	7,60	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62	-	42,09	0,00	0,11			0,26
06.08.15	24,00	-	8,15	3,16	4,99	46,59	24,54	22,05	7,00	5,00	0,18	8,61	0,00	0,00	8,64	0,00	8,64	-	44,14	0,00	0,12			0,30
07.08.15	24,00	-	8,25	3,33	4,86	48,06	30,45	17,61	7,00	5,00	0,14	7,66	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	-	45,83	0,00	0,14			0,29
08.08.15	24,00	-	6,94	3,30	3,64	43,96	24,48	19,48	7,00	5,00	0,14	6,40	0,00	0,00	6,43	0,00	6,43	-	42,57	0,00	0,09			0,23
09.08.15	24,00	-	7,61	3,25	4,36	48,06	30,45	17,61	7,00	5,00	0,14	7,66	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	-	45,83	0,00	0,14			0,29
10.08.15	24,00	-	7,90	3,48	4,42	45,03	24,23	20,80	7,00	5,00	0,16	7,55	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	-	42,57	0,00	0,11			0,27
11.08.15	24,00	-	7,61	3,52	4,09	44,53	25,68	18,85	7,00	5,00	0,15	7,30	0,00	0,00	7,32	0,00	7,32	-	41,74	0,00	0,10			0,25
12.08.15	24,00	-	7,90	3,25	4,65	45,52	24,01	21,51	7,00	5,00	0,17	7,98	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	-	42,97	0,00	0,11			0,28
13.08.15	24,00	-	7,75	3,26	4,49	44,64	24,65	19,99	7,00	5,00	0,16	7,46	0,00	0,00	7,49	0,00	7,49	-	42,78	0,00	0,11			0,27
14.08.15	24,00	-	6,93	2,87	4,06	43,16	23,75	19,41	7,00	5,00	0,13	6,55	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57	-	40,98	0,00	0,10			0,23
15.08.15	24,00	-	8,09	3,27	4,82	45,70	24,92	20,78	7,00	5,00	0,17	7,88	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91	-	43,28	0,00	0,12			0,29
16.08.15	24,00	-	9,11	3,03	6,08	46,77	23,25	23,52	7,00	5,00	0,22	9,68	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75	-	43,77	0,00	0,14			0,36
17.08.15	24,00	-	7,49	2,83	4,66	43,74	22,83	20,91	7,00	5,00	0,16	7,36	0,00	0,00	7,41	0,00	7,41	-	42,08	0,00	0,11			0,26
18.08.15	24,00	-	8,03	2,97	5,06	44,84	22,64	22,20	7,00	5,00	0,18	8,13	0,00	0,00	8,17	0,00	8,17	-	42,03	0,00	0,11			0,29
19.08.15	24,00	-	8,85	3,42	5,43	41,02	25,22	15,80	7,00	5,00	0,14	7,98	0,00	0,00	8,03	0,00	8,03	-	40,91	0,00	0,14			0,28
20.08.15	24,00	-	8,94	2,40	6,54	41,90	23,26	18,64	7,00	5,00	0,17	9,07	0,00	0,00	9,12	0,00	9,12	-	41,21	0,00	0,15			0,32
21.08.15	24,00	-	7,81	2,46	5,35	44,05	22,81	21,24	7,00	5,00	0,17	7,89	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	-	43,27	0,00	0,12			0,29
22.08.15	24,00	-	8,86	2,40	6,46	46,09	22,92	23,17	7,00	5,00	0,21	8,93	0,00	0,00	8,98	0,00	8,98	-	45,23	0,00	0,15			0,35
23.08.15	24,00	-	8,06	2,40	5,66	45,02	23,65	21,37	7,00	5,00	0,17	8,04	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	-	44,16	0,00	0,13			0,31
Среднее	24,00	-	22,48	17,63	4,84	48,06	30,45	17,61	7,00	5,00	0,14	7,66	-	-	7,70	-	7,70	-	45,83	-	0,14	-	-	0,29
Итого	744,00		696,81	546,64	150,11						4,49	237,42	0,00	0,00	238,75	0,00	238,75	0,00			4,42	0,00	0,00	8,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	14172,99	13574,02	695,00	0,00	706,80	0,00	151,22	-	-
	24.08.15 03:00	14864,26	14115,14	933,03	0,00	946,16	0,00	160,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,62 °C = -3,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **238,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28» 08 15 г.
печать энергосбыта