Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208201 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	8,77	0,00	8,77	66,41	26,92	39,49	7,00	5,00	0,03	8,39	-	-	8,58	-	8,58	-	65,92	-	0,55			0,58
25.07.15	24,00	-	8,53	0,00	8,53	66,15	26,78	39,37	7,00	5,00	0,03	8,17	-	-	8,35	-	8,35	-	65,64	-	0,54			0,57
26.07.15	24,00	-	9,18	0,00	9,18	66,51	27,89	38,62	7,00	5,00	0,03	8,75	-	-	8,95	-	8,95	-	66,18	-	0,58			0,61
27.07.15	24,00	-	7,93	0,00	7,93	66,76	28,62	38,14	7,00	5,00	0,03	7,59	-	-	7,74	-	7,74	-	66,22	-	0,50			0,53
28.07.15	24,00	-	9,69	0,00	9,69	67,07	28,54	38,53	7,00	5,00	0,02	9,38	-	-	9,59	-	9,59	-	66,57	-	0,63			0,65
29.07.15	24,00	-	8,20	0,00	8,20	66,99	28,17	38,82	7,00	5,00	0,02	7,94	-	-	8,09	-	8,09	-	66,45	-	0,52			0,55
30.07.15	24,00	-	8,81	0,00	8,81	66,78	27,79	38,99	7,00	5,00	0,02	8,50	-	-	8,68	-	8,68	-	66,21	-	0,56			0,59
31.07.15	24,00	-	8,80	0,00	8,80	66,68	26,73	39,95	7,00	5,00	0,03	8,38	-	-	8,57	-	8,57	-	66,15	-	0,56			0,59
01.08.15	24,00	-	8,53	0,00	8,53	66,93	26,69	40,24	7,00	5,00	0,02	8,32	-	-	8,49	-	8,49	-	66,32	-	0,55			0,57
02.08.15	24,00	-	8,49	0,00	8,49	66,52	26,62	39,90	7,00	5,00	0,03	8,13	-	-	8,32	-	8,32	-	66,02	-	0,54			0,56
03.08.15	24,00	-	8,65	0,00	8,65	66,86	26,98	39,88	7,00	5,00	0,02	8,39	-	-	8,54	-	8,54	-	66,28	-	0,56			0,58
04.08.15	24,00	-	9,02	0,00	9,02	67,11	27,45	39,66	7,00	5,00	0,02	8,81	-	-	9,02	-	9,02	-	66,52	-	0,59			0,61
05.08.15	24,00	-	8,98	0,00	8,98	66,78	28,12	38,66	7,00	5,00	0,03	8,61	-	-	8,77	-	8,77	-	66,36	-	0,57			0,60
06.08.15	24,00	-	8,98	0,00	8,98	67,05	28,68	38,37	7,00	5,00	0,02	8,77	-	-	8,96	-	8,96	-	66,47	-	0,58			0,61
07.08.15	24,00	-	8,94	0,00	8,94	67,07	29,23	37,84	7,00	5,00	0,03	8,56	-	-	8,74	-	8,74	-	66,58	-	0,57			0,60
08.08.15	24,00	-	7,79	0,00	7,79	66,96	29,64	37,32	7,00	5,00	0,03	7,49	-	-	7,67	-	7,67	-	66,42	-	0,50			0,52
09.08.15	24,00	-	7,73	0,00	7,73	66,81	30,03	36,78	7,00	5,00	0,04	7,17	-	-	7,32	-	7,32	-	66,54	-	0,48			0,52
10.08.15	24,00	-	7,52	0,00	7,52	66,80	29,90	36,90	7,00	5,00	0,03	7,18	-	-	7,34	-	7,34	-	66,30	-	0,48			0,50
11.08.15	24,00	-	8,18	0,00	8,18	66,91	29,58	37,33	7,00	5,00	0,02	7,93	-	-	8,09	-	8,09	-	66,38	-	0,53			0,55
12.08.15	24,00	-	8,02	0,00	8,02	66,89	29,91	36,98	7,00	5,00	0,03	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	66,40	-	0,50			0,54
13.08.15	24,00	-	8,31	0,00	8,31	66,49	29,16	37,33	7,00	5,00	0,02	7,99	-	-	8,17	-	8,17	-	65,95	-	0,53			0,55
14.08.15	24,00	-	8,79	0,00	8,79	65,38	23,96	41,42	7,00	5,00	0,02	8,58	-	-	8,75	-	8,75	-	64,81	-	0,56			0,58
15.08.15	24,00	-	7,39	0,00	7,39	65,31	23,02	42,29	7,00	5,00	0,02	7,12	-	-	7,28	-	7,28	-	64,74	-	0,46			0,48
16.08.15	24,00	-	9,70	0,00	9,70	65,47	22,19	43,28	7,00	5,00	0,03	9,29	-	-	9,47	-	9,47	-	65,24	-	0,61			0,64
17.08.15	24,00	-	8,73	0,00	8,73	65,62	22,44	43,18	7,00	5,00	0,02	8,46	-	-	8,63	-	8,63	-	65,14	-	0,55			0,57
18.08.15	24,00	-	9,42	0,00	9,42	65,35	22,50	42,85	7,00	5,00	0,02	9,14	-	-	9,31	-	9,31	-	64,80	-	0,59			0,62
19.08.15	24,00	-	9,90	0,00	9,90	65,70	22,59	43,11	7,00	5,00	0,02	9,55	-	-	9,74	-	9,74	-	65,36	-	0,63			0,65
20.08.15	24,00	-	8,56	0,00	8,56	65,53	23,44	42,09	7,00	5,00	0,02	8,30	-	-	8,45	-	8,45	-	65,06	-	0,54			0,56
21.08.15	24,00	-	9,87	0,00	9,87	65,72	24,41	41,31	7,00	5,00	0,02	9,61	-	-	9,80	-	9,80	-	65,27	-	0,63			0,65
22.08.15	24,00	-	8,63	0,00	8,63	65,58	24,43	41,15	7,00	5,00	0,03	8,30	-	-	8,46	-	8,46	-	65,08	-	0,54			0,57
23.08.15	24,00	-	9,18	0,00	9,18	66,03	24,74	41,29	7,00	5,00	0,03	8,83	-	-	9,01	-	9,01	-	65,66	-	0,58			0,61
Среднее	24,00	-	8,68	-	8,68	66,39	26,68	39,71	7,00	5,00	0,02	8,36	-	-	8,54	-	8,54	-	65,90	-	0,55	-	-	0,58
Итого	744,00		269,22	0,00	269,22						0,77	259,24	0,00	0,00	264,67	0,00	264,67	0,00			17,10	0,00	0,00	17,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	25248,43	21524,40	7503,82	-	7687,12	-	689,88	-	-
	24.08.15 01:00	25517,65	21524,40	7763,06	-	7951,79	-	707,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -4,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **264,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 31 » 08 15 г.