Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9056.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 102 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	42,30	27,12	15,18	67,89	67,29	0,60	7,00	5,00	0,26	11,72	-	-	11,97	-	11,97	-	67,46	-	0,79			1,05
25.07.15	24,00	-	40,12	27,24	12,88	67,67	67,07	0,60	7,00	5,00	0,23	9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,27	-	0,66			0,89
26.07.15	24,00	-	45,03	31,34	13,69	67,93	67,42	0,51	7,00	5,00	0,25	10,29	-	-	10,50	-	10,50	-	67,53	-	0,69			0,95
27.07.15	24,00	-	45,60	33,10	12,50	68,17	67,71	0,46	7,00	5,00	0,25	9,19	-	-	9,39	-	9,39	-	67,72	-	0,62			0,87
28.07.15	24,00	-	46,37	33,46	12,91	68,25	67,77	0,48	7,00	5,00	0,26	9,48	-	-	9,68	-	9,68	-	67,88	-	0,64			0,90
29.07.15	24,00	-	46,27	33,55	12,72	68,22	67,74	0,48	7,00	5,00	0,26	9,29	-	-	9,50	-	9,50	-	67,81	-	0,63			0,89
30.07.15	24,00	-	46,28	33,74	12,54	68,05	67,59	0,46	7,00	5,00	0,27	8,86	-	-	9,08	-	9,08	-	67,57	-	0,60			0,87
31.07.15	24,00	-	46,06	33,95	12,11	67,88	67,38	0,50	7,00	5,00	0,24	8,95	-	-	9,12	-	9,12	-	67,50	-	0,60			0,84
01.08.15	24,00	-	45,27	32,85	12,42	68,27	67,77	0,50	7,00	5,00	0,25	9,11	-	-	9,30	-	9,30	-	67,77	-	0,62			0,87
02.08.15	24,00	-	45,79	33,41	12,38	67,91	67,41	0,50	7,00	5,00	0,24	9,12	-	-	9,29	-	9,29	-	67,46	-	0,62			0,86
03.08.15	24,00	-	45,67	33,23	12,44	68,13	67,64	0,49	7,00	5,00	0,24	9,14	-	-	9,31	-	9,31	-	67,68	-	0,62			0,86
04.08.15	24,00	-	45,39	32,97	12,42	68,31	67,80	0,51	7,00	5,00	0,24	9,17	-	-	9,39	-	9,39	-	67,90	-	0,62			0,87
05.08.15	24,00	-	43,89	31,91	11,98	68,07	67,56	0,51	7,00	5,00	0,23	8,89	-	-	9,07	-	9,07	-	67,64	-	0,60			0,83
06.08.15	24,00	-	42,95	31,63	11,32	68,32	67,80	0,52	7,00	5,00	0,22	8,45	-	-	8,62	-	8,62	-	67,92	-	0,58			0,79
07.08.15	24,00	-	42,38	32,04	10,34	68,24	67,74	0,50	7,00	5,00	0,22	7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	67,83	-	0,50			0,72
08.08.15	24,00	-	42,98	32,07	10,91	68,17	67,68	0,49	7,00	5,00	0,23	7,86	-	-	8,03	-	8,03	-	67,73	-	0,53			0,76
09.08.15	24,00	-	42,80	32,03	10,77	68,35	67,87	0,48	7,00	5,00	0,22	7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	67,87	-	0,53			0,75
10.08.15	24,00	-	43,62	32,25	11,37	68,22	67,75	0,47	7,00	5,00	0,22	8,36	-	-	8,53	-	8,53	-	67,74	-	0,57			0,79
11.08.15	24,00	-	43,98	32,44	11,54	68,08	67,58	0,50	7,00	5,00	0,23	8,50	-	-	8,70	-	8,70	-	67,69	-	0,58			0,80
12.08.15	24,00	-	43,29	32,27	11,02	68,29	67,81	0,48	7,00	5,00	0,23	7,93	-	-	8,11	-	8,11	-	67,86	-	0,54			0,77
13.08.15	24,00	-	43,45	32,90	10,55	68,12	67,64	0,48	7,00	5,00	0,23	7,57	-	-	7,74	-	7,74	-	67,64	-	0,51			0,74
14.08.15	24,00	-	45,61	33,25	12,36	67,78	67,29	0,49	7,00	5,00	0,26	8,94	-	-	9,14	-	9,14	-	67,37	-	0,60			0,86
15.08.15	24,00	-	45,14	33,24	11,90	67,87	67,36	0,51	7,00	5,00	0,25	8,55	-	-	8,74	-	8,74	-	67,49	-	0,58			0,83
16.08.15	24,00	-	50,48	32,21	18,27	67,78	67,17	0,61	7,00	5,00	0,30	14,11	-	-	14,40	-	14,40	-	67,60	-	0,96			1,26
17.08.15	24,00	-	48,36	31,39	16,97	67,87	67,30	0,57	7,00	5,00	0,28	13,19	-	-	13,48	-	13,48	-	67,55	-	0,89			1,17
18.08.15	24,00	-	45,29	31,35	13,94	67,69	67,09	0,60	7,00	5,00	0,24	10,70	-	-	10,91	-	10,91	-	67,40	-	0,72			0,96
19.08.15	24,00	-	47,28	32,99	14,29	67,91	67,35	0,56	7,00	5,00	0,25	10,89	-	-	11,12	-	11,12	-	67,61	-	0,74			0,99
20.08.15	24,00	-	48,38	34,78	13,60	67,95	67,45	0,50	7,00	5,00	0,26	10,03	-	-	10,25	-	10,25	-	67,59	-	0,68			0,94
21.08.15	24,00	-	47,48	34,77	12,71	67,93	67,42	0,51	7,00	5,00	0,26	9,24	-	-	9,45	-	9,45	-	67,62	-	0,63			0,88
22.08.15	24,00	-	46,59	34,76	11,83	67,97	67,47	0,50	7,00	5,00	0,25	8,41	-	-	8,60	-	8,60	-	67,64	-	0,57			0,83
23.08.15	24,00	-	46,29	34,02	12,27	68,17	67,60	0,57	7,00	5,00	0,26	8,85	-	-	9,01	-	9,01	-	68,00	-	0,60			0,86
Среднее	24,00	-	45,17	32,52	12,65	68,05	67,53	0,51	7,00	5,00	0,25	9,35	-	-	9,55	-	9,55	-	67,66	-	0,63	-	-	0,88
Итого	744,00		1400,39	1008,26	392,13						7,64	289,83	0,00	0,00	296,01	0,00	296,01	0,00			19,61	0,00	0,00	27,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.06.15 12:00	17012,61	13427,20	2469,32	-	2527,86	-	555,17	-	-
	24.06.15 12:00	17012,61	13427,20	2469,32	-	2527,86	-	555,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -5,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **296,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«31.08 15 г.