Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон: -

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	8,55	0,00	8,55	68,05	25,14	42,91	7,00	5,00	0,03	8,19	-	-	8,39	-	8,39	-	67,33	-	0,55			0,58
25.07.15	24,00	-	7,74	0,00	7,74	67,84	24,93	42,91	7,00	5,00	0,03	7,34	-	-	7,49	-	7,49	-	67,13	-	0,49			0,53
26.07.15	24,00	-	8,73	0,00	8,73	68,13	26,24	41,89	7,00	5,00	0,03	8,40	-	-	8,57	-	8,57	-	67,39	-	0,56			0,60
27.07.15	24,00	-	27,21	18,19	9,02	68,92	68,55	0,37	7,00	5,00	0,04	8,67	-	-	8,85	-	8,85	-	68,15	-	0,59			0,63
28.07.15	24,00	-	43,69	34,30	9,39	68,96	68,48	0,48	7,00	5,00	0,03	9,25	-	-	9,45	-	9,45	-	68,63	-	0,64			0,67
29.07.15	24,00	-	43,02	34,56	8,46	68,94	68,48	0,46	7,00	5,00	0,03	8,29	-	-	8,50	-	8,50	-	68,58	-	0,57			0,60
30.07.15	24,00	-	43,56	34,76	8,80	68,77	68,33	0,44	7,00	5,00	0,04	8,61	-	-	8,81	-	8,81	-	68,34	-	0,59			0,62
31.07.15	24,00	-	44,09	34,80	9,29	68,61	68,14	0,47	7,00	5,00	0,04	9,09	-	-	9,30	-	9,30	-	68,30	-	0,62			0,66
01.08.15	24,00	-	42,19	33,66	8,53	68,99	68,53	0,46	7,00	5,00	0,04	8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,51	-	0,57			0,61
02.08.15	24,00	-	42,99	33,93	9,06	68,60	68,15	0,45	7,00	5,00	0,03	8,85	-	-	9,04	-	9,04	-	68,14	-	0,60			0,64
03.08.15	24,00	-	43,23	33,89	9,34	68,84	68,37	0,47	7,00	5,00	0,04	9,03	-	-	9,24	-	9,24	-	68,47	-	0,62			0,66
04.08.15	24,00	-	43,05	33,58	9,47	69,00	68,53	0,47	7,00	5,00	0,04	9,15	-	-	9,36	-	9,36	-	68,61	-	0,63			0,67
05.08.15	24,00	-	41,64	32,66	8,98	68,79	68,31	0,48	7,00	5,00	0,04	8,63	-	-	8,84	-	8,84	-	68,42	-	0,59			0,63
06.08.15	24,00	-	41,01	31,83	9,18	69,06	68,58	0,48	7,00	5,00	0,05	8,79	-	-	8,97	-	8,97	-	68,72	-	0,61			0,65
07.08.15	24,00	-	40,46	32,49	7,97	68,94	68,48	0,46	7,00	5,00	0,04	7,58	-	-	7,77	-	7,77	-	68,56	-	0,52			0,56
08.08.15	24,00	-	40,46	32,62	7,84	68,80	68,36	0,44	7,00	5,00	0,05	7,40	-	-	7,57	-	7,57	-	68,39	-	0,51			0,56
09.08.15	24,00	-	40,98	32,37	8,61	69,00	68,55	0,45	7,00	5,00	0,04	8,22	-	-	8,39	-	8,39	-	68,58	-	0,56			0,61
10.08.15	24,00	-	42,70	32,41	10,29	68,89	68,46	0,43	7,00	5,00	0,05	9,87	-	-	10,08	-	10,08	-	68,51	-	0,68			0,73
11.08.15	24,00	-	41,94	32,58	9,36	68,80	68,33	0,47	7,00	5,00	0,05	8,89	-	-	9,10	-	9,10	-	68,48	-	0,61			0,66
12.08.15	24,00	-	41,69	32,47	9,22	69,01	68,57	0,44	7,00	5,00	0,05	8,80	-	-	9,01	-	9,01	-	68,64	-	0,61			0,65
13.08.15	24,00	-	42,68	32,75	9,93	68,95	68,50	0,45	7,00	5,00	0,05	9,48	-	-	9,67	-	9,67	-	68,61	-	0,65			0,70
14.08.15	24,00	-	42,36	33,01	9,35	68,86	68,40	0,46	7,00	5,00	0,05	8,93	-	-	9,14	-	9,14	-	68,45	-	0,61			0,66
15.08.15	24,00	-	42,36	32,77	9,59	68,98	68,51	0,47	7,00	5,00	0,05	9,19	-	-	9,40	-	9,40	-	68,60	-	0,63			0,68
16.08.15	0,00	-	38,65	29,40	9,26	68,81	64,14	4,67	7,00	5,00	0,04	8,92	-	-	9,11	-	9,11	-	68,40	-	0,61			0,65
17.08.15	24,00	-	42,54	31,43	11,11	68,85	68,32	0,53	7,00	5,00	0,05	10,71	-	-	10,94	-	10,94	-	68,55	-	0,73			0,79
18.08.15	24,00	-	41,01	31,31	9,70	68,73	68,19	0,54	7,00	5,00	0,05	9,38	-	-	9,57	-	9,57	-	68,38	-	0,64			0,69
19.08.15	24,00	-	43,95	33,04	10,91	68,91	68,44	0,47	7,00	5,00	0,05	10,56	-	-	10,79	-	10,79	-	68,54	-	0,73			0,77
20.08.15	24,00	-	45,05	34,58	10,47	68,99	68,54	0,45	7,00	5,00	0,05	10,09	-	-	10,30	-	10,30	-	68,67	-	0,69			0,74
21.08.15	24,00	-	43,85	34,46	9,39	68,91	68,47	0,44	7,00	5,00	0,04	9,04	-	-	9,25	-	9,25	-	68,58	-	0,62			0,66
22.08.15	24,00	-	43,17	34,06	9,11	69,01	68,54	0,47	7,00	5,00	0,04	8,76	-	-	8,96	-	8,96	-	68,73	-	0,61			0,65
23.08.15	24,00	-	43,72	33,43	10,29	69,20	68,68	0,52	7,00	5,00	0,04	9,96	-	-	10,15	-	10,15	-	69,05	-	0,69			0,73
Среднее	23,23	-	38,65	29,40	9,26	68,81	64,14	4,67	7,00	5,00	0,04	8,92	-	-	9,11	-	9,11	-	68,40	-	0,61	-	-	0,65
Итого	720,00		1198,27	911,34	286,94						1,80	276,41	0,00	0,00	282,53	0,00	282,53	0,00			18,91	0,00	0,00	20,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	363,13	276,73	119,29	-	121,74	-	6,09	-	-
	24.08.15 03:00	1568,43	1193,88	396,85	-	405,41	-	26,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -5,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **282,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.