Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	13,33	0,00	13,33	67,47	20,36	47,11	7,00	5,00	-0,01	13,54	-	-	13,80	-	13,80	-	67,38	-	0,91			0,90
25.07.15	24,00	-	14,26	0,00	14,26	67,47	20,26	47,21	7,00	5,00	-0,01	14,43	-	-	14,73	-	14,73	-	67,38	-	0,97			0,96
26.07.15	24,00	-	14,90	0,00	14,90	67,63	20,82	46,81	7,00	5,00	-0,01	15,11	-	-	15,41	-	15,41	-	67,56	-	1,02			1,01
27.07.15	24,00	-	14,17	1,14	13,03	67,80	63,40	4,40	7,00	5,00	-0,09	14,39	-	-	14,66	-	14,66	-	67,72	-	0,98			0,89
28.07.15	24,00	-	12,89	0,00	12,89	67,80	26,93	40,87	7,00	5,00	-0,01	13,09	-	-	13,36	-	13,36	-	67,70	-	0,89			0,88
29.07.15	24,00	-	13,28	0,00	13,28	67,84	24,59	43,25	7,00	5,00	-0,01	13,48	-	-	13,75	-	13,75	-	67,75	-	0,91			0,90
30.07.15	24,00	-	14,08	0,00	14,08	67,60	23,28	44,32	7,00	5,00	-0,01	14,30	-	-	14,58	-	14,58	-	67,53	-	0,96			0,95
31.07.15	24,00	-	14,04	0,00	14,04	67,56	21,68	45,88	7,00	5,00	-0,01	14,26	-	-	14,55	-	14,55	-	67,47	-	0,96			0,95
01.08.15	24,00	-	15,90	0,00	15,90	67,87	20,77	47,10	7,00	5,00	-0,01	16,10	-	-	16,44	-	16,44	-	67,81	-	1,09			1,08
02.08.15	24,00	-	15,48	0,00	15,48	67,55	20,20	47,35	7,00	5,00	-0,01	15,67	-	-	15,99	-	15,99	-	67,50	-	1,06			1,05
03.08.15	24,00	-	14,91	0,00	14,91	67,75	20,32	47,43	7,00	5,00	-0,01	15,13	-	-	15,46	-	15,46	-	67,67	-	1,03			1,01
04.08.15	24,00	-	14,27	0,06	14,21	67,91	21,08	46,83	7,00	5,00	-0,02	14,47	-	-	14,74	-	14,74	-	67,83	-	0,98			0,97
05.08.15	24,00	-	13,94	0,00	13,94	67,65	21,27	46,38	7,00	5,00	-0,01	14,16	-	-	14,42	-	14,42	-	67,56	-	0,96			0,95
06.08.15	24,00	-	14,70	0,00	14,70	68,03	21,46	46,57	7,00	5,00	-0,01	14,91	-	-	15,21	-	15,21	-	67,95	-	1,02			1,00
07.08.15	24,00	-	13,17	0,00	13,17	67,79	22,18	45,61	7,00	5,00	-0,02	13,38	-	-	13,68	-	13,68	-	67,69	-	0,91			0,89
08.08.15	24,00	-	12,77	0,00	12,77	67,67	22,32	45,35	7,00	5,00	-0,01	12,98	-	-	13,24	-	13,24	-	67,58	-	0,88			0,87
09.08.15	24,00	-	14,25	0,00	14,25	67,86	22,88	44,98	7,00	5,00	-0,01	14,43	-	-	14,72	-	14,72	-	67,79	-	0,98			0,97
10.08.15	24,00	-	13,60	0,06	13,54	67,78	23,05	44,73	7,00	5,00	-0,02	13,83	-	-	14,15	-	14,15	-	67,70	-	0,94			0,92
11.08.15	24,00	-	12,52	0,00	12,52	67,66	22,49	45,17	7,00	5,00	-0,02	12,78	-	-	13,05	-	13,05	-	67,55	-	0,87			0,85
12.08.15	24,00	-	14,87	0,00	14,87	67,91	22,47	45,44	7,00	5,00	-0,01	15,07	-	-	15,42	-	15,42	-	67,86	-	1,02			1,01
13.08.15	24,00	-	11,94	0,00	11,94	67,72	22,63	45,09	7,00	5,00	-0,01	12,16	-	-	12,41	-	12,41	-	67,60	-	0,82			0,81
14.08.15	24,00	-	11,97	0,00	11,97	67,62	21,50	46,12	7,00	5,00	-0,02	12,20	-	-	12,44	-	12,44	-	67,50	-	0,83			0,81
15.08.15	24,00	-	11,35	0,00	11,35	67,69	21,24	46,45	7,00	5,00	-0,01	11,58	-	-	11,80	-	11,80	-	67,54	-	0,78			0,77
16.08.15	24,00	-	13,90	0,00	13,90	67,69	20,56	47,13	7,00	5,00	-0,01	14,14	-	-	14,43	-	14,43	-	67,59	-	0,95			0,94
17.08.15	24,00	-	16,96	0,00	16,96	67,90	19,95	47,95	7,00	5,00	-0,01	17,17	-	-	17,53	-	17,53	-	67,85	-	1,16			1,15
18.08.15	24,00	-	15,80	0,00	15,80	67,66	19,79	47,87	7,00	5,00	-0,01	16,01	-	-	16,36	-	16,36	-	67,61	-	1,08			1,07
19.08.15	24,00	-	13,81	0,00	13,81	67,79	19,72	48,07	7,00	5,00	-0,01	14,05	-	-	14,35	-	14,35	-	67,70	-	0,95			0,94
20.08.15	24,00	-	13,06	0,00	13,06	67,78	20,43	47,35	7,00	5,00	-0,01	13,29	-	-	13,58	-	13,58	-	67,66	-	0,90			0,89
21.08.15	24,00	-	14,18	0,00	14,18	67,89	21,38	46,51	7,00	5,00	-0,02	14,40	-	-	14,71	-	14,71	-	67,80	-	0,98			0,96
22.08.15	24,00	-	12,25	0,00	12,25	67,80	21,46	46,34	7,00	5,00	-0,01	12,49	-	-	12,73	-	12,73	-	67,69	-	0,85			0,83
23.08.15	24,00	-	14,77	0,00	14,77	68,25	21,65	46,60	7,00	5,00	-0,01	15,00	-	-	15,30	-	15,30	-	68,18	-	1,02			1,01
Среднее	24,00	-	13,91	0,04	13,87	67,75	22,97	44,78	7,00	5,00	-0,01	14,13	-	-	14,42	-	14,42	-	67,67	-	0,96	-	-	0,94
Итого	744,00		431,32	1,26	430,06						-0,40	438,00	0,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00			29,64	0,00	0,00	29,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	25770,41	21770,76	4030,16	-	4127,80	-	856,99	-	-
	24.08.15 03:00	26202,66	21772,02	4469,11	-	4575,77	-	886,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -8,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Отделение приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта