Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	0,00	13,29	-13,29	45,84	56,93	-11,09	7,00	5,00	-1,46	12,77	-	-	12,95	-	12,95	-	56,14	-	0,72			-0,74
25.07.15	24,00	-	0,00	11,66	-11,66	45,82	56,80	-10,98	7,00	5,00	-1,26	11,18	-	-	11,34	-	11,34	-	55,88	-	0,62			-0,64
26.07.15	24,00	-	0,00	11,87	-11,87	45,57	58,05	-12,48	7,00	5,00	-1,31	11,33	-	-	11,49	-	11,49	-	57,17	-	0,65			-0,67
27.07.15	24,00	-	0,00	13,88	-13,88	47,45	58,77	-11,32	7,00	5,00	-1,56	13,26	-	-	13,47	-	13,47	-	57,97	-	0,77			-0,79
28.07.15	24,00	-	0,00	12,61	-12,61	46,86	58,81	-11,95	7,00	5,00	-1,42	12,08	-	-	12,27	-	12,27	-	57,93	-	0,70			-0,72
29.07.15	24,00	-	0,00	13,99	-13,99	48,13	58,91	-10,78	7,00	5,00	-1,58	13,42	-	-	13,64	-	13,64	-	58,08	-	0,78			-0,80
30.07.15	24,00	-	0,00	13,19	-13,19	47,78	58,68	-10,90	7,00	5,00	-1,48	12,63	-	-	12,84	-	12,84	-	57,77	-	0,73			-0,75
31.07.15	24,00	-	0,00	12,78	-12,78	46,83	58,36	-11,53	7,00	5,00	-1,43	12,27	-	-	12,46	-	12,46	-	57,45	-	0,71			-0,72
01.08.15	24,00	-	0,00	13,65	-13,65	47,69	58,53	-10,84	7,00	5,00	-1,54	13,11	-	-	13,32	-	13,32	-	57,66	-	0,76			-0,78
02.08.15	24,00	-	0,00	13,42	-13,42	47,07	58,23	-11,16	7,00	5,00	-1,50	12,90	-	-	13,07	-	13,07	-	57,32	-	0,74			-0,76
03.08.15	24,00	-	0,00	13,44	-13,44	47,04	58,12	-11,08	7,00	5,00	-1,50	12,90	-	-	13,13	-	13,13	-	57,31	-	0,74			-0,76
04.08.15	24,00	-	0,00	14,61	-14,61	48,23	59,27	-11,04	7,00	5,00	-1,66	14,06	-	-	14,28	-	14,28	-	58,48	-	0,82			-0,84
05.08.15	24,00	-	0,00	11,36	-11,36	48,40	59,64	-11,24	7,00	5,00	-1,29	10,84	-	-	11,05	-	11,05	-	58,62	-	0,64			-0,65
06.08.15	24,00	-	0,00	12,46	-12,46	48,84	59,76	-10,92	7,00	5,00	-1,42	11,96	-	-	12,16	-	12,16	-	58,83	-	0,70			-0,72
07.08.15	24,00	-	0,00	12,17	-12,17	49,09	59,93	-10,84	7,00	5,00	-1,39	11,62	-	-	11,81	-	11,81	-	59,03	-	0,68			-0,71
08.08.15	24,00	-	0,00	11,71	-11,71	48,86	59,73	-10,87	7,00	5,00	-1,33	11,18	-	-	11,38	-	11,38	-	58,76	-	0,66			-0,67
09.08.15	24,00	-	0,00	12,06	-12,06	49,08	59,83	-10,75	7,00	5,00	-1,38	11,56	-	-	11,73	-	11,73	-	58,92	-	0,68			-0,70
10.08.15	24,00	-	0,00	11,52	-11,52	49,32	59,87	-10,55	7,00	5,00	-1,31	11,03	-	-	11,21	-	11,21	-	58,88	-	0,65			-0,66
11.08.15	24,00	-	0,00	11,15	-11,15	48,55	59,75	-11,20	7,00	5,00	-1,27	10,65	-	-	10,83	-	10,83	-	58,79	-	0,63			-0,64
12.08.15	24,00	-	0,00	10,76	-10,76	48,91	59,96	-11,05	7,00	5,00	-1,23	10,31	-	-	10,47	-	10,47	-	59,00	-	0,61			-0,62
13.08.15	24,00	-	0,00	10,04	-10,04	48,22	59,90	-11,68	7,00	5,00	-1,14	9,60	-	-	9,75	-	9,75	-	58,84	-	0,56			-0,58
14.08.15	24,00	-	0,00	12,25	-12,25	48,45	59,71	-11,26	7,00	5,00	-1,39	11,75	-	-	11,93	-	11,93	-	58,71	-	0,69			-0,70
15.08.15	24,00	-	0,00	12,28	-12,28	48,59	59,71	-11,12	7,00	5,00	-1,41	11,79	-	-	11,98	-	11,98	-	58,74	-	0,69			-0,71
16.08.15	24,00	-	0,00	14,88	-14,88	48,20	59,46	-11,26	7,00	5,00	-1,70	14,27	-	-	14,52	-	14,52	-	58,58	-	0,84			-0,86
17.08.15	24,00	-	0,00	12,88	-12,88	48,05	59,64	-11,59	7,00	5,00	-1,47	12,31	-	-	12,51	-	12,51	-	58,63	-	0,72			-0,75
18.08.15	24,00	-	0,00	13,15	-13,15	47,29	59,21	-11,92	7,00	5,00	-1,49	12,59	-	-	12,79	-	12,79	-	58,21	-	0,73			-0,76
19.08.15	24,00	-	0,00	12,82	-12,82	48,01	59,57	-11,56	7,00	5,00	-1,46	12,31	-	-	12,50	-	12,50	-	58,63	-	0,72			-0,74
20.08.15	24,00	-	0,00	12,64	-12,64	48,69	59,95	-11,26	7,00	5,00	-1,45	12,11	-	-	12,32	-	12,32	-	58,99	-	0,71			-0,73
21.08.15	24,00	-	0,00	11,94	-11,94	48,85	60,02	-11,17	7,00	5,00	-1,37	11,45	-	-	11,64	-	11,64	-	59,04	-	0,68			-0,70
22.08.15	24,00	-	0,00	10,42	-10,42	48,82	59,99	-11,17	7,00	5,00	-1,19	9,98	-	-	10,16	-	10,16	-	58,86	-	0,59			-0,60
23.08.15	24,00	-	0,00	11,67	-11,67	48,78	60,12	-11,34	7,00	5,00	-1,34	11,21	-	-	11,40	-	11,40	-	59,15	-	0,66			-0,68
Среднее	24,00	-	-	12,47	-12,47	47,98	59,20	-11,22	7,00	5,00	-1,41	11,95	-	-	12,14	-	12,14	-	58,27	-	0,70	-	-	-0,71
Итого	744,00		0,00	386,55	-386,55						-43,71	370,43	0,00	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00			21,58	0,00	0,00	-22,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	889,47	862,43	257,95	-	262,55	-	3,28	-	-
	24.08.15 02:00	889,47	1249,46	628,83	-	639,41	-	-18,87	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -6,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **376,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать по реквизитам
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15

печать энергосбыта