Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 18,54

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,57	67,44	0,13	7,00	5,00	-0,69	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,47	-	0,69			0,00
25.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,49	67,36	0,13	7,00	5,00	-0,57	8,38	-	-	8,57	-	8,57	-	67,32	-	0,57			0,00
26.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,81	67,72	0,09	7,00	5,00	-0,69	10,21	-	-	10,42	-	10,42	-	67,66	-	0,69			0,00
27.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,98	67,88	0,10	7,00	5,00	-0,68	10,00	-	-	10,20	-	10,20	-	67,90	-	0,68			0,00
28.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,09	67,99	0,10	7,00	5,00	-0,78	11,39	-	-	11,62	-	11,62	-	68,04	-	0,78			0,00
29.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,00	67,90	0,10	7,00	5,00	-0,73	10,80	-	-	11,01	-	11,01	-	67,88	-	0,73			0,00
30.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,69	67,59	0,10	7,00	5,00	-0,77	11,33	-	-	11,56	-	11,56	-	67,59	-	0,77			0,00
31.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,01	67,91	0,10	7,00	5,00	-0,63	9,35	-	-	9,54	-	9,54	-	67,80	-	0,63			0,00
01.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,90	67,79	0,11	7,00	5,00	-0,76	11,21	-	-	11,45	-	11,45	-	67,80	-	0,76			0,00
02.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,86	67,75	0,11	7,00	5,00	-0,76	11,26	-	-	11,48	-	11,48	-	67,65	-	0,76			0,00
03.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,87	67,76	0,11	7,00	5,00	-0,71	10,52	-	-	10,73	-	10,73	-	67,67	-	0,71			0,00
04.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,92	67,81	0,11	7,00	5,00	-0,76	11,26	-	-	11,47	-	11,47	-	67,85	-	0,76			0,00
05.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,89	67,78	0,11	7,00	5,00	-0,72	10,63	-	-	10,86	-	10,86	-	67,76	-	0,72			0,00
06.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,08	67,97	0,11	7,00	5,00	-0,66	9,74	-	-	9,96	-	9,96	-	68,02	-	0,66			0,00
07.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,04	67,93	0,11	7,00	5,00	-0,76	11,06	-	-	11,29	-	11,29	-	68,06	-	0,76			0,00
08.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,11	68,00	0,11	7,00	5,00	-0,62	9,06	-	-	9,26	-	9,26	-	67,94	-	0,62			0,00
09.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,12	68,01	0,11	7,00	5,00	-0,80	11,81	-	-	12,05	-	12,05	-	67,96	-	0,80			0,00
10.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,85	67,74	0,11	7,00	5,00	-0,66	9,72	-	-	9,94	-	9,94	-	67,76	-	0,66			0,00
11.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,00	67,90	0,10	7,00	5,00	-0,67	9,88	-	-	10,06	-	10,06	-	67,85	-	0,67			0,00
12.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,05	67,94	0,11	7,00	5,00	-0,65	9,58	-	-	9,80	-	9,80	-	67,92	-	0,65			0,00
13.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,98	67,87	0,11	7,00	5,00	-0,66	9,82	-	-	10,02	-	10,02	-	67,84	-	0,66			0,00
14.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,92	67,81	0,11	7,00	5,00	-0,67	9,87	-	-	10,07	-	10,07	-	67,77	-	0,67			0,00
15.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,96	67,85	0,11	7,00	5,00	-0,70	10,33	-	-	10,55	-	10,55	-	67,90	-	0,70			0,00
16.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,93	67,81	0,12	7,00	5,00	-0,82	12,11	-	-	12,35	-	12,35	-	67,86	-	0,82			0,00
17.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,86	67,74	0,12	7,00	5,00	-0,76	11,21	-	-	11,44	-	11,44	-	67,79	-	0,76			0,00
18.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,98	67,86	0,12	7,00	5,00	-0,79	11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	67,76	-	0,79			0,00
19.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,80	67,69	0,11	7,00	5,00	-0,72	10,62	-	-	10,84	-	10,84	-	67,67	-	0,72			0,00
20.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,13	68,03	0,10	7,00	5,00	-0,76	11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	68,04	-	0,76			0,00
21.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,03	67,92	0,11	7,00	5,00	-0,64	9,42	-	-	9,60	-	9,60	-	67,93	-	0,64			0,00
22.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,07	67,97	0,10	7,00	5,00	-0,61	8,98	-	-	9,19	-	9,19	-	68,03	-	0,61			0,00
23.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,28	68,18	0,10	7,00	5,00	-0,80	11,70	-	-	11,94	-	11,94	-	68,23	-	0,80			0,00
Среднее	-	-	-	-	-	67,94	67,84	0,11	7,00	5,00	-0,71	10,46	-	-	10,68	-	10,68	-	67,83	-	0,71	-	-	0,00
Итого	0,00		0,00	0,00	0,00						-21,99	324,30	0,00	0,00	330,99	0,00	330,99	0,00			21,99	0,00	0,00	0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -6,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **330,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта