Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8699.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 132 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.15 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,74 | 67,01 | 0,73 | 7,00 | 5,00 | -0,80 | 11,93 | - | - | 12,14 | - | 12,14 | - | 67,37 | - | 0,80 | | | 0,00 |
| 25.07.15 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 66,80 | 0,72 | 7,00 | 5,00 | -0,81 | 12,11 | - | - | 12,35 | - | 12,35 | - | 67,21 | - | 0,81 | | | 0,00 |
| 26.07.15 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,79 | 67,16 | 0,63 | 7,00 | 5,00 | -0,83 | 12,23 | - | - | 12,47 | - | 12,47 | - | 67,54 | - | 0,83 | | | 0,00 |
| 27.07.15 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 | 67,48 | 0,58 | 7,00 | 5,00 | -0,69 | 10,16 | - | - | 10,37 | - | 10,37 | - | 67,73 | - | 0,69 | | | 0,00 |
| 28.07.15 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 67,50 | 0,60 | 7,00 | 5,00 | -0,67 | 9,82 | - | - | 10,02 | - | 10,02 | - | 67,80 | - | 0,67 | | | 0,00 |
| 29.07.15 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 66,70 | 1,40 | 7,00 | 5,00 | -0,73 | 10,71 | - | - | 10,93 | - | 10,93 | - | 67,84 | - | 0,73 | | | 0,00 |
| 30.07.15 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,94 | 60,27 | 7,67 | 7,00 | 5,00 | -0,59 | 8,67 | - | - | 8,84 | - | 8,84 | - | 67,48 | - | 0,59 | | | 0,00 |
| 31.07.15 | 14,00 | - | 21,32 | 14,73 | 6,59 | 67,99 | 60,06 | 7,93 | 7,00 | 5,00 | -0,17 | 10,86 | - | - | 11,08 | - | 11,08 | - | 67,48 | - | 0,73 | | | 0,57 |
| 01.08.15 | 24,00 | - | 35,42 | 25,36 | 10,06 | 68,14 | 60,15 | 7,99 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 10,02 | - | - | 10,24 | - | 10,24 | - | 67,74 | - | 0,68 | | | 0,89 |
| 02.08.15 | 24,00 | - | 34,77 | 25,58 | 9,19 | 67,77 | 59,93 | 7,84 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 9,16 | - | - | 9,35 | - | 9,35 | - | 67,35 | - | 0,62 | | | 0,82 |
| 03.08.15 | 24,00 | - | 35,84 | 25,55 | 10,29 | 67,96 | 60,22 | 7,74 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 10,26 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 67,47 | - | 0,69 | | | 0,90 |
| 04.08.15 | 24,00 | - | 34,79 | 25,29 | 9,50 | 68,16 | 59,51 | 8,65 | 7,00 | 5,00 | 0,23 | 9,49 | - | - | 9,69 | - | 9,69 | - | 67,79 | - | 0,64 | | | 0,87 |
| 05.08.15 | 24,00 | - | 34,79 | 24,26 | 10,53 | 67,93 | 59,23 | 8,70 | 7,00 | 5,00 | 0,22 | 10,52 | - | - | 10,75 | - | 10,75 | - | 67,56 | - | 0,71 | | | 0,93 |
| 06.08.15 | 24,00 | - | 32,98 | 23,69 | 9,29 | 68,20 | 59,44 | 8,76 | 7,00 | 5,00 | 0,22 | 9,27 | - | - | 9,47 | - | 9,47 | - | 67,87 | - | 0,63 | | | 0,84 |
| 07.08.15 | 24,00 | - | 33,65 | 24,10 | 9,55 | 68,14 | 59,56 | 8,58 | 7,00 | 5,00 | 0,22 | 9,50 | - | - | 9,70 | - | 9,70 | - | 67,86 | - | 0,64 | | | 0,86 |
| 08.08.15 | 24,00 | - | 33,44 | 24,43 | 9,01 | 67,97 | 59,59 | 8,38 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 9,00 | - | - | 9,19 | - | 9,19 | - | 67,64 | - | 0,61 | | | 0,82 |
| 09.08.15 | 24,00 | - | 34,05 | 24,16 | 9,89 | 68,16 | 59,76 | 8,40 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 9,92 | - | - | 10,13 | - | 10,13 | - | 67,80 | - | 0,67 | | | 0,88 |
| 10.08.15 | 24,00 | - | 33,71 | 24,41 | 9,30 | 68,08 | 59,74 | 8,34 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 9,31 | - | - | 9,50 | - | 9,50 | - | 67,70 | - | 0,63 | | | 0,84 |
| 11.08.15 | 24,00 | - | 33,23 | 24,58 | 8,65 | 67,94 | 59,57 | 8,37 | 7,00 | 5,00 | 0,20 | 8,68 | - | - | 8,84 | - | 8,84 | - | 67,61 | - | 0,59 | | | 0,79 |
| 12.08.15 | 24,00 | - | 33,27 | 24,44 | 8,83 | 68,17 | 59,84 | 8,33 | 7,00 | 5,00 | 0,20 | 8,86 | - | - | 9,03 | - | 9,03 | - | 67,81 | - | 0,61 | | | 0,81 |
| 13.08.15 | 24,00 | - | 33,66 | 24,87 | 8,79 | 68,11 | 59,73 | 8,38 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 8,86 | - | - | 9,05 | - | 9,05 | - | 67,74 | - | 0,60 | | | 0,81 |
| 14.08.15 | 24,00 | - | 34,87 | 24,96 | 9,91 | 67,99 | 59,37 | 8,62 | 7,00 | 5,00 | 0,22 | 9,96 | - | - | 10,15 | - | 10,15 | - | 67,56 | - | 0,67 | | | 0,89 |
| 15.08.15 | 24,00 | - | 35,06 | 24,71 | 10,35 | 68,14 | 59,47 | 8,67 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 10,48 | - | - | 10,70 | - | 10,70 | - | 67,81 | - | 0,71 | | | 0,92 |
| 16.08.15 | 24,00 | - | 36,11 | 24,09 | 12,02 | 67,90 | 59,00 | 8,90 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 12,11 | - | - | 12,36 | - | 12,36 | - | 67,63 | - | 0,82 | | | 1,03 |
| 17.08.15 | 24,00 | - | 34,38 | 23,35 | 11,03 | 67,97 | 58,88 | 9,09 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 11,10 | - | - | 11,35 | - | 11,35 | - | 67,64 | - | 0,75 | | | 0,97 |
| 18.08.15 | 24,00 | - | 32,78 | 23,24 | 9,54 | 67,82 | 58,65 | 9,17 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 9,66 | - | - | 9,86 | - | 9,86 | - | 67,41 | - | 0,65 | | | 0,86 |
| 19.08.15 | 24,00 | - | 34,50 | 24,56 | 9,94 | 68,06 | 59,11 | 8,95 | 7,00 | 5,00 | 0,22 | 10,04 | - | - | 10,25 | - | 10,25 | - | 67,70 | - | 0,68 | | | 0,90 |
| 20.08.15 | 24,00 | - | 36,14 | 25,76 | 10,38 | 68,19 | 59,61 | 8,58 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 10,51 | - | - | 10,75 | - | 10,75 | - | 67,89 | - | 0,72 | | | 0,93 |
| 21.08.15 | 24,00 | - | 34,64 | 25,58 | 9,06 | 68,13 | 59,68 | 8,45 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 9,17 | - | - | 9,36 | - | 9,36 | - | 67,83 | - | 0,62 | | | 0,84 |
| 22.08.15 | 24,00 | - | 33,15 | 25,33 | 7,82 | 68,19 | 59,76 | 8,43 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 8,00 | - | - | 8,19 | - | 8,19 | - | 67,83 | - | 0,54 | | | 0,75 |
| 23.08.15 | 24,00 | - | 34,29 | 24,76 | 9,53 | 68,36 | 59,85 | 8,51 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 9,67 | - | - | 9,86 | - | 9,86 | - | 68,15 | - | 0,66 | | | 0,87 |
| Среднее | 18,26 | - | 26,16 | 18,77 | 7,39 | 68,02 | 61,05 | 6,97 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 10,00 | - | - | 10,21 | - | 10,21 | - | 67,67 | - | 0,68 | - | - | 0,66 |
| Итого | 566,00 | | 810,84 | 581,79 | 229,05 | | | | | | 0,41 | 310,04 | 0,00 | 0,00 | 316,46 | 0,00 | 316,46 | 0,00 | | | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 20,57 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.15 01:00 | 0,00 | 0,00 | 82,71 | - | 84,42 | - | 0,00 | - | - |
| | 24.08.15 03:00 | 813,46 | 584,08 | 393,12 | - | 401,25 | - | 20,61 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -5,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **316,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 31 » 08 15 г.