Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14594 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	*	12,86	0,00	12,86	58,99	23,11	35,88	5,20	4,00	-0,05	13,78	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	58,43	0,00	0,81			0,76
25.07.15	24,00	*	11,12	0,00	11,12	57,58	23,15	34,43	5,20	4,00	-0,04	11,93	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11	-	56,94	0,00	0,68			0,64
26.07.15	24,00	*	16,02	12,72	3,30	57,30	55,42	1,88	5,20	4,00	-0,50	12,88	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	-	55,72	0,00	0,72			0,21
27.07.15	24,00	*	14,25	1,84	12,40	58,81	60,69	-1,88	5,20	4,00	-0,05	13,34	0,00	0,00	13,55	0,00	13,55	-	58,04	0,00	0,77			0,73
28.07.15	24,00	*	12,80	0,00	12,80	59,28	24,77	34,52	5,20	4,00	-0,04	13,58	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	-	58,70	0,00	0,80			0,76
29.07.15	24,00	*	12,31	0,00	12,31	59,07	24,30	34,77	5,20	4,00	-0,04	13,15	0,00	0,00	13,36	0,00	13,36	-	58,50	0,00	0,77			0,73
30.07.15	24,00	*	13,36	0,00	13,36	59,46	23,92	35,54	5,20	4,00	-0,04	14,14	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	-	58,98	0,00	0,83			0,80
31.07.15	24,00	*	12,17	0,00	12,17	58,32	23,39	34,93	5,20	4,00	-0,04	13,05	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	-	57,70	0,00	0,75			0,71
01.08.15	24,00	*	11,83	0,00	11,83	58,12	23,12	35,00	5,20	4,00	-0,04	12,66	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	-	57,46	0,00	0,73			0,69
02.08.15	24,00	*	14,13	0,00	14,13	59,27	23,19	36,07	5,20	4,00	-0,05	15,08	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	-	58,69	0,00	0,89			0,84
03.08.15	24,00	*	14,15	0,00	14,15	59,31	23,15	36,16	5,20	4,00	-0,05	15,12	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	-	58,73	0,00	0,89			0,84
04.08.15	24,00	*	11,75	0,00	11,75	58,11	23,23	34,88	5,20	4,00	-0,04	12,53	0,00	0,00	12,73	0,00	12,73	-	57,48	0,00	0,72			0,68
05.08.15	24,00	*	12,83	0,00	12,83	58,83	23,40	35,43	5,20	4,00	-0,05	13,76	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	-	58,21	0,00	0,80			0,76
06.08.15	24,00	*	13,49	0,00	13,49	59,56	23,62	35,94	5,20	4,00	-0,04	14,36	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	-	59,01	0,00	0,85			0,80
07.08.15	24,00	*	11,34	0,00	11,34	58,42	24,15	34,27	5,20	4,00	-0,04	12,14	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	-	57,81	0,00	0,70			0,66
08.08.15	24,00	*	9,85	0,00	9,85	57,30	24,59	32,71	5,20	4,00	-0,03	10,59	0,00	0,00	10,76	0,00	10,76	-	56,59	0,00	0,60			0,57
09.08.15	24,00	*	11,41	0,00	11,41	58,40	24,53	33,87	5,20	4,00	-0,05	12,38	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57	-	57,67	0,00	0,71			0,67
10.08.15	24,00	*	10,03	0,00	10,03	57,47	24,48	32,99	5,20	4,00	-0,03	10,74	0,00	0,00	10,90	0,00	10,90	-	56,84	0,00	0,61			0,58
11.08.15	24,00	*	10,12	0,00	10,12	57,47	24,59	32,88	5,20	4,00	-0,04	10,87	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	-	56,78	0,00	0,62			0,58
12.08.15	24,00	*	11,51	0,00	11,51	58,78	25,06	33,72	5,20	4,00	-0,04	12,36	0,00	0,00	12,56	0,00	12,56	-	58,14	0,00	0,72			0,68
13.08.15	24,00	*	10,38	0,00	10,38	57,96	24,49	33,48	5,20	4,00	-0,04	11,18	0,00	0,00	11,36	0,00	11,36	-	57,28	0,00	0,64			0,60
14.08.15	24,00	*	10,89	0,00	10,89	58,06	24,28	33,78	5,20	4,00	-0,04	11,67	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85	-	57,41	0,00	0,67			0,63
15.08.15	24,00	*	12,41	0,00	12,41	59,02	24,01	35,02	5,20	4,00	-0,04	13,26	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	-	58,43	0,00	0,78			0,73
16.08.15	24,00	*	11,45	0,00	11,45	58,44	23,23	35,21	5,20	4,00	-0,04	12,28	0,00	0,00	12,48	0,00	12,48	-	57,77	0,00	0,71			0,67
17.08.15	24,00	*	12,49	0,00	12,49	58,85	23,15	35,70	5,20	4,00	-0,04	13,38	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	-	58,21	0,00	0,78			0,74
18.08.15	24,00	*	13,88	0,00	13,88	59,59	22,59	37,00	5,20	4,00	-0,05	14,87	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	59,02	0,00	0,88			0,83
19.08.15	24,00	*	12,47	1,29	11,18	52,00	35,45	16,56	5,20	4,00	-0,05	12,56	0,00	0,00	12,73	0,00	12,73	-	52,33	0,00	0,66			0,60
20.08.15	24,00	*	12,12	0,00	12,12	52,78	25,01	27,77	5,20	4,00	-0,02	12,55	0,00	0,00	12,71	0,00	12,71	-	52,39	0,00	0,66			0,64
21.08.15	24,00	*	10,89	0,00	10,88	55,66	25,46	30,20	5,20	4,00	-0,03	11,65	0,00	0,00	11,82	0,00	11,82	-	54,97	0,00	0,64			0,61
22.08.15	24,00	*	10,98	0,00	10,98	56,18	25,81	30,37	5,20	4,00	-0,03	11,68	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85	-	55,60	0,00	0,65			0,62
23.08.15	24,00	*	10,42	0,00	10,42	56,15	25,26	30,89	5,20	4,00	-0,03	11,13	0,00	0,00	11,29	0,00	11,29	-	55,53	0,00	0,62			0,59
Среднее	24,00	-	12,12	0,51	11,61	57,89	26,60	31,29	5,20	4,00	-0,06	12,73	-	-	12,93	-	12,93	-	57,27	-	0,73	-	-	0,68
Итого	744,00		375,70	15,86	359,84						-1,72	394,65	0,00	0,00	400,79	0,00	400,79	0,00			22,66	0,00	0,00	20,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	20172,35	28648,50	3297,44	0,00	3367,40	0,00	-4,59	221,64	5433,75
	24.08.15 03:00	20547,84	28664,36	3691,91	0,00	3768,01	0,00	16,33	244,28	6178,75

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,62 °С = -6,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **400,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.

печать энергосбыта