

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 87-3 / СЛЮ-ПВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Общественный эфир

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за август 2015

Договор: 9904-038.1
 Стрел: Адрес: Садовая 87-3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВК77-205544-(С)-0815.8х

Режим (Смена):
 Расходомер: ПРЭМ 32 Сплн= 0.067 Сглаж= 30
 Расходомер: ПРЭМ 32 Сплн= 0.067 Сглаж= 30
 Тр-д. ГВС(М3): Расходомер: ПРЭМ 20 Сплн= 0.027 Сглаж= 12
 Тр. шир. ГВС(М4): Расходомер: Сплн=
 Тр. подпитки(У5): Расходомер: Сплн=
 Расчетный алгоритм: Эмкв: Q=M1*(t1-t2)/K*(t2-t1) лето: Сглаж=

Преобразователи:
 Преобразов.: КТСП-Н
 Преобразов.: КТСП-Н
 Преобразов.: ТСП-Н
 Преобразов.: ТСП-Н

Узел учета: СЛЮ-ПВС
 Код УТЭ:
 Рассчитывать совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Таб. гр.С= 18.54

Установленные приборы:
 Выходящий: ВК7-7 № 205544

Договорные нагрузки: Кал/час: Qот=0,23 Qтеп.пот.= Qтеп.ср=0,1012
 Договорные расходы (гр.час): Кал/час: Qтеп.ср=0,096 Qтеп.пот.=0
 Договорные расходы (гр.сут.): Т/ГЧТ: Qот=69,36 Qтеп.ср=0 Qтеп.пот.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015: Qот=18,48 Qтеп.ср=18,48

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие температур-е
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ДТ	Р1	Р2	Отопл	М3	М4	ДМ	У3	У4	Уполт	Т3	Т4	Qтеп.общ.	Qтеп.нап.	Q общ.			
24.07.15	24.00	-	78,98	70,05	8,93	66,43	67,64	-1,21	7,00	5,00	-0,12	9,38	-	-	9,57	-	9,57	67,64	-	0,63	Гкал	Гкал	Гкал		
25.07.15	24.00	-	78,74	70,05	8,69	66,26	67,48	-1,22	7,00	5,00	-0,12	9,12	-	-	9,33	-	9,33	67,60	-	0,61	Гкал	Гкал	Гкал		
26.07.15	24.00	-	81,87	72,43	9,44	66,48	67,63	-1,15	7,00	5,00	-0,12	9,87	-	-	10,06	-	10,06	67,71	-	0,67	Гкал	Гкал	Гкал		
27.07.15	24.00	-	79,92	70,11	9,81	66,57	67,75	-1,18	7,00	5,00	-0,13	10,35	-	-	10,57	-	10,57	67,83	-	0,70	Гкал	Гкал	Гкал		
28.07.15	24.00	-	79,72	71,20	8,52	66,60	67,80	-1,20	7,00	5,00	-0,14	9,04	-	-	9,22	-	9,22	67,86	-	0,62	Гкал	Гкал	Гкал		
29.07.15	24.00	-	80,27	71,29	8,98	66,57	67,79	-1,22	7,00	5,00	-0,14	9,59	-	-	9,80	-	9,80	67,91	-	0,65	Гкал	Гкал	Гкал		
31.07.15	24.00	-	81,01	71,75	9,26	66,29	67,59	-1,30	7,00	5,00	-0,14	9,79	-	-	10,02	-	10,02	67,94	-	0,66	Гкал	Гкал	Гкал		
01.08.15	24.00	-	82,19	72,58	9,61	66,23	65,83	0,40	7,00	5,00	-0,01	10,10	-	-	10,32	-	10,32	67,97	-	0,68	Гкал	Гкал	Гкал		
02.08.15	24.00	-	82,83	72,45	10,38	66,41	63,84	2,57	7,00	5,00	0,14	8,97	-	-	9,16	-	9,16	67,83	-	0,61	Гкал	Гкал	Гкал		
03.08.15	24.00	-	82,73	72,64	10,99	66,57	64,07	2,50	7,00	5,00	0,13	10,74	-	-	11,14	-	11,14	67,58	-	0,74	Гкал	Гкал	Гкал		
04.08.15	24.00	-	82,20	72,20	10,00	66,73	64,23	2,50	7,00	5,00	0,14	10,54	-	-	10,96	-	10,96	67,78	-	0,72	Гкал	Гкал	Гкал		
05.08.15	24.00	-	79,20	70,82	8,38	66,70	65,24	1,46	7,00	5,00	0,07	8,80	-	-	8,99	-	8,99	67,75	-	0,60	Гкал	Гкал	Гкал		
06.08.15	24.00	-	78,94	69,43	9,51	66,83	67,88	-1,05	7,00	5,00	-0,12	10,02	-	-	10,23	-	10,23	68,04	-	0,68	Гкал	Гкал	Гкал		
07.08.15	24.00	-	79,06	70,19	8,87	66,68	66,64	0,04	7,00	5,00	-0,02	9,21	-	-	9,40	-	9,40	67,87	-	0,62	Гкал	Гкал	Гкал		
08.08.15	24.00	-	79,01	69,77	9,24	66,57	64,18	2,39	7,00	5,00	0,13	9,62	-	-	9,82	-	9,82	67,90	-	0,65	Гкал	Гкал	Гкал		
09.08.15	24.00	-	78,36	69,81	8,55	66,73	64,41	2,32	7,00	5,00	0,12	9,11	-	-	9,31	-	9,31	67,99	-	0,62	Гкал	Гкал	Гкал		
10.08.15	24.00	-	80,81	70,37	10,44	66,78	64,34	2,44	7,00	5,00	0,12	11,02	-	-	11,26	-	11,26	67,79	-	0,75	Гкал	Гкал	Гкал		
11.08.15	24.00	-	78,73	70,89	7,84	66,67	64,29	2,38	7,00	5,00	0,13	8,44	-	-	8,61	-	8,61	67,78	-	0,57	Гкал	Гкал	Гкал		
12.08.15	24.00	-	78,58	70,60	7,98	66,93	64,48	2,45	7,00	5,00	0,13	8,56	-	-	8,73	-	8,73	67,93	-	0,58	Гкал	Гкал	Гкал		
13.08.15	24.00	-	79,42	70,34	9,08	66,77	64,41	2,36	7,00	5,00	0,14	8,39	-	-	8,57	-	8,57	67,72	-	0,57	Гкал	Гкал	Гкал		
14.08.15	24.00	-	78,20	70,30	7,90	66,63	64,19	2,44	7,00	5,00	0,13	9,56	-	-	9,79	-	9,79	67,88	-	0,65	Гкал	Гкал	Гкал		
15.08.15	24.00	-	77,92	69,69	8,23	66,55	64,29	2,26	7,00	5,00	0,12	8,70	-	-	8,88	-	8,88	67,82	-	0,59	Гкал	Гкал	Гкал		
16.08.15	24.00	-	79,66	69,35	10,31	66,32	64,02	2,30	7,00	5,00	0,15	10,82	-	-	11,05	-	11,05	67,84	-	0,73	Гкал	Гкал	Гкал		
17.08.15	24.00	-	79,75	69,42	10,33	66,35	63,54	2,81	7,00	5,00	0,15	10,77	-	-	10,96	-	10,96	67,82	-	0,73	Гкал	Гкал	Гкал		
18.08.15	24.00	-	79,19	69,44	9,75	66,24	63,42	2,82	7,00	5,00	0,15	10,82	-	-	11,05	-	11,05	67,84	-	0,73	Гкал	Гкал	Гкал		
19.08.15	24.00	-	81,96	73,15	8,81	66,39	63,78	2,61	7,00	5,00	0,15	10,23	-	-	10,44	-	10,44	67,67	-	0,69	Гкал	Гкал	Гкал		
20.08.15	24.00	-	84,71	75,54	9,17	66,42	64,02	2,40	7,00	5,00	0,14	9,67	-	-	9,87	-	9,87	68,01	-	0,66	Гкал	Гкал	Гкал		
21.08.15	24.00	-	84,18	75,38	8,80	66,44	64,09	2,35	7,00	5,00	0,13	9,29	-	-	9,49	-	9,49	68,01	-	0,63	Гкал	Гкал	Гкал		
22.08.15	24.00	-	84,53	74,38	10,15	66,60	64,17	2,43	7,00	5,00	0,13	10,67	-	-	10,87	-	10,87	68,13	-	0,73	Гкал	Гкал	Гкал		
23.08.15	24.00	-	80,43	71,25	9,18	66,55	65,24	1,31	7,00	5,00	0,05	9,68	-	-	9,89	-	9,89	67,82	-	0,66	Гкал	Гкал	Гкал		
Среднее	24.00	-	80,43	71,25	9,18	66,55	65,24	1,31	7,00	5,00	0,05	9,68	-	-	9,89	-	9,89	67,82	-	0,66	Гкал	Гкал	Гкал		
Итого	744,00	-	2493,47	2208,88	284,59	-	-	-	-	-	-	1,99	-	-	300,22	-	306,55	-	-	67,82	-	20,37	Гкал	Гкал	Гкал
Показания счетчиков на момент снятия данных:			Дата времени		М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(М3)	У4(М3)	Q СЛЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Таб. ч												
			30.12.99 00:00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-											
			30.12.99 00:00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-											

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Период теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

18,54 °C = -5,57 °C
 с учетом корректировок с учетом корректировок

306,55 кВт.ч

«ЗАО "ДомТелеком"»
 «ДЛЯ ОТЧЕТОВ»
 «ЗАО "ТЭК СПб"»
 «Управление энергосбыта»
 «Управление приборного учета»
 «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
 «ОТЧЕТ ПРИЖАТ»

«31.08.15»