Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.15	24,00	*	77,14	61,68	15,46	68,31	67,50	0,82	6,00	3,00	0,06	15,35	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	68,12	0,00	1,05			1,11
25.07.15	24,00	*	78,23	61,82	16,41	68,08	67,27	0,80	6,00	3,00	0,07	16,24	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	67,90	0,00	1,10			1,17
26.07.15	24,00	*	81,18	63,72	17,47	68,22	67,46	0,76	6,00	3,00	0,07	17,19	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	68,05	0,00	1,17			1,24
27.07.15	24,00	*	75,50	60,11	15,39	68,34	67,54	0,80	6,00	3,00	0,07	15,23	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	68,18	0,00	1,04			1,10
28.07.15	24,00	*	75,92	60,10	15,81	68,34	67,53	0,81	6,00	3,00	0,07	15,57	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-	68,19	0,00	1,06			1,13
29.07.15	24,00	*	74,54	60,12	14,42	68,35	67,57	0,78	6,00	3,00	0,07	14,14	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	-	68,21	0,00	0,96			1,04
30.07.15	24,00	*	76,60	60,31	16,30	68,26	67,47	0,79	6,00	3,00	0,07	16,05	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	-	68,13	0,00	1,09			1,16
31.07.15	24,00	*	76,64	60,46	16,18	67,99	67,17	0,82	6,00	3,00	0,08	15,87	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	-	67,85	0,00	1,08			1,15
01.08.15	24,00		76,44	58,41	18,04	68,39	67,53	0,86	6,00	3,00	0,08	17,71	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09	-	68,22	0,00	1,21			1,29
02.08.15	24,00	*	74,64	58,76	15,88	68,01	67,16	0,85	6,00	3,00	0,08	15,54	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	-	67,86	0,00	1,05			1,13
03.08.15	24,00	*	75,10	58,60	16,49	68,20	67,37	0,83	6,00	3,00	0,09	16,03	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	-	68,04	0,00	1,09			1,18
04.08.15	24,00	*	74,33	58,16	16,17	68,38	67,52	0,86	6,00	3,00	0,08	15,81	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	-	68,24	0,00	1,08			1,16
05.08.15	24,00	*	72,01	56,46	15,54	68,16	67,31	0,86	6,00	3,00	0,08	15,20	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53	-	68,02	0,00	1,03			1,11
06.08.15	24,00	*	69,53	54,02	15,51	68,37	67,50	0,87	6,00	3,00	0,08	15,15	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	68,25	0,00	1,03			1,11
07.08.15	24,00	*	71,11	54,86	16,25	68,33	67,45	0,88	6,00	3,00	0,08	15,91	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	68,23	0,00	1,09			1,16
08.08.15	24,00	*	69,52	54,34	15,18	68,13	67,29	0,84	6,00	3,00	0,08	14,80	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	68,01	0,00	1,01			1,08
09.08.15	24,00	*	68,02	54,40	13,62	68,27	67,43	0,84	6,00	3,00	0,08	13,26	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	-	68,09	0,00	0,90			0,98
10.08.15	24,00	*	71,48	54,21	17,27	68,28	67,45	0,84	6,00	3,00	0,08	16,87	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	68,16	0,00	1,15			1,23
11.08.15	24,00	*	68,29	55,12	13,17	68,09	67,28	0,81	6,00	3,00	0,08	12,78	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	-	67,95	0,00	0,87			0,94
12.08.15	24,00	*	67,19	54,64	12,55	68,33	67,53	0,80	6,00	3,00	0,08	12,12	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	68,18	0,00	0,83			0,90
13.08.15	24,00	*	67,33	54,42	12,91	68,27	67,38	0,88	6,00	3,00	0,08	12,54	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	-	68,08	0,00	0,85			0,93
14.08.15	24,00	*	67,00	53,65	13,35	68,14	67,17	0,97	6,00	3,00	0,08	12,95	0,00	0,00	13,23	0,00	13,23	-	67,96	0,00	0,88			0,97
15.08.15	24,00	*	69,08	53,03	16,05	68,29	67,31	0,98	6,00	3,00	0,08	15,70	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	-	68,17	0,00	1,07			1,15
16.08.15	24,00	*	67,36	53,38	13,98	68,01	66,97	1,04	6,00	3,00	0,09	13,61	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	-	67,92	0,00	0,92			1,01
17.08.15	24,00	*	69,13	52,82	16,31	68,17	67,14	1,03	6,00	3,00	0,09	15,90	0,00	0,00	16,24	0,00	16,24	-	68,07	0,00	1,08			1,17
18.08.15	24,00	*	67,61	52,27	15,34	68,03	67,02	1,01	6,00	3,00	0,09	14,91	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22	-	67,91	0,00	1,01			1,10
19.08.15	24,00	*	71,49	55,62	15,87	68,21	67,27	0,94	6,00	3,00	0,08	15,49	0,00	0,00	15,83	0,00	15,83	-	68,05	0,00	1,05			1,14
20.08.15	24,00	*	76,35	59,24	17,11	68,34	67,48	0,86	6,00	3,00	0,08	16,73	0,00	0,00	17,09	0,00	17,09	-	68,23	0,00	1,14			1,22
21.08.15	24,00	*	75,66	59,05	16,61	68,34	67,49	0,85	6,00	3,00	0,08	16,27	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	68,24	0,00	1,11			1,19
22.08.15	24,00	*	73,17	58,04	15,14	68,46	67,60	0,86	6,00	3,00	0,08	14,74	0,00	0,00	15,06	0,00	15,06	-	68,40	0,00	1,01			1,09
23.08.15	24,00	*	72,82	56,99	15,82	68,60	67,74	0,86	6,00	3,00	0,09	15,28	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61	-	68,62	0,00	1,05			1,14
Среднее	24,00	-	72,59	57,06	15,54	68,25	67,38	0,86	6,00	3,00	0,08	15,19	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,03	-	-	1,11
Итого	744,00		2250,41	1768,78	481,62						2,43	470,94	0,00	0,00	481,02	0,00	481,02	0,00			32,08	0,00	0,00	34,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	126417,22	112168,72	15768,11	0,00	16141,01	0,00	3459,54	1127,48	-
	24.08.15 01:00	128665,35	113934,74	16239,50	0,00	16622,50	0,00	3494,09	1159,60	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -8,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **481,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
СЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.