Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	34,88	25,58	9,30	64,46	56,15	8,31	7,00	5,00	0,23	9,03	-	-	9,21	-	9,21	-	64,36	-	0,58			0,81
25.07.15	24,00	-	33,89	26,33	7,56	64,19	56,06	8,13	7,00	5,00	0,23	7,30	-	-	7,44	-	7,44	-	64,10	-	0,47			0,70
26.07.15	24,00	-	39,07	30,23	8,84	64,86	57,45	7,41	7,00	5,00	0,24	8,55	-	-	8,71	-	8,71	-	64,83	-	0,56			0,80
27.07.15	24,00	-	42,71	32,00	10,71	65,38	58,20	7,18	7,00	5,00	0,26	10,23	-	-	10,44	-	10,44	-	65,41	-	0,67			0,93
28.07.15	24,00	-	41,90	32,70	9,20	65,41	58,36	7,05	7,00	5,00	0,25	8,84	-	-	9,00	-	9,00	-	65,35	-	0,58			0,83
29.07.15	24,00	-	42,27	33,23	9,04	65,39	58,36	7,03	7,00	5,00	0,26	8,70	-	-	8,86	-	8,86	-	65,37	-	0,57			0,83
30.07.15	24,00	-	42,65	33,33	9,32	65,28	58,23	7,05	7,00	5,00	0,26	8,97	-	-	9,16	-	9,16	-	65,14	-	0,58			0,84
31.07.15	24,00	-	42,72	33,43	9,29	65,06	57,80	7,26	7,00	5,00	0,27	8,89	-	-	9,08	-	9,08	-	65,10	-	0,58			0,85
01.08.15	24,00	-	43,18	31,57	11,61	65,44	57,84	7,60	7,00	5,00	0,27	11,15	-	-	11,37	-	11,37	-	65,39	-	0,73			1,00
02.08.15	24,00	-	41,93	32,53	9,40	65,04	57,65	7,39	7,00	5,00	0,27	8,99	-	-	9,17	-	9,17	-	64,99	-	0,58			0,85
03.08.15	24,00	-	43,36	32,03	11,33	65,33	57,92	7,41	7,00	5,00	0,27	10,92	-	-	11,13	-	11,13	-	65,27	-	0,71			0,98
04.08.15	24,00	-	42,55	31,87	10,68	65,49	58,13	7,36	7,00	5,00	0,26	10,31	-	-	10,51	-	10,51	-	65,46	-	0,68			0,94
05.08.15	24,00	-	41,10	31,09	10,01	65,22	58,77	6,45	7,00	5,00	0,23	9,64	-	-	9,84	-	9,84	-	65,18	-	0,63			0,86
06.08.15	24,00	-	39,20	30,86	8,34	65,36	58,98	6,38	7,00	5,00	0,22	7,98	-	-	8,17	-	8,17	-	65,27	-	0,52			0,74
07.08.15	24,00	-	40,09	30,98	9,11	65,41	59,11	6,30	7,00	5,00	0,22	8,75	-	-	8,93	-	8,93	-	65,43	-	0,57			0,79
08.08.15	24,00	-	39,02	30,76	8,26	65,39	59,12	6,27	7,00	5,00	0,22	7,95	-	-	8,13	-	8,13	-	65,31	-	0,52			0,74
09.08.15	24,00	-	38,47	30,69	7,78	65,53	59,30	6,23	7,00	5,00	0,21	7,49	-	-	7,66	-	7,66	-	65,35	-	0,49			0,70
10.08.15	24,00	-	39,71	31,17	8,54	65,44	59,28	6,16	7,00	5,00	0,21	8,23	-	-	8,39	-	8,39	-	65,29	-	0,54			0,75
11.08.15	24,00	-	40,50	31,76	8,74	65,21	59,12	6,09	7,00	5,00	0,21	8,43	-	-	8,61	-	8,61	-	65,20	-	0,55			0,77
12.08.15	24,00	-	40,47	31,54	8,93	65,48	59,41	6,07	7,00	5,00	0,21	8,64	-	-	8,81	-	8,81	-	65,40	-	0,56			0,78
13.08.15	24,00	-	32,30	22,38	9,92	64,84	59,40	5,44	7,00	5,00	0,15	9,66	-	-	9,85	-	9,85	-	63,52	-	0,61			0,77
14.08.15	24,00	-	9,92	0,00	9,92	59,14	23,16	35,98	7,00	5,00	0,01	9,79	-	-	9,97	-	9,97	-	58,76	-	0,58			0,59
15.08.15	24,00	-	9,82	0,00	9,82	58,73	21,53	37,20	7,00	5,00	0,01	9,61	-	-	9,77	-	9,77	-	58,41	-	0,56			0,58
16.08.15	24,00	-	10,31	0,00	10,31	59,45	20,10	39,35	7,00	5,00	0,01	10,15	-	-	10,33	-	10,33	-	59,06	-	0,60			0,61
17.08.15	24,00	-	10,90	0,00	10,90	59,27	19,12	40,15	7,00	5,00	0,01	10,72	-	-	10,91	-	10,91	-	58,91	-	0,63			0,65
18.08.15	24,00	-	10,13	0,00	10,13	58,97	18,62	40,35	7,00	5,00	0,01	9,95	-	-	10,10	-	10,10	-	58,60	-	0,58			0,60
19.08.15	24,00	-	11,26	0,00	11,26	59,77	18,47	41,30	7,00	5,00	0,01	11,09	-	-	11,28	-	11,28	-	59,43	-	0,66			0,67
20.08.15	24,00	-	9,50	0,00	9,50	58,70	19,09	39,61	7,00	5,00	0,01	9,33	-	-	9,46	-	9,46	-	58,32	-	0,54			0,56
21.08.15	24,00	-	10,66	0,00	10,66	59,63	19,90	39,73	7,00	5,00	0,01	10,46	-	-	10,64	-	10,64	-	59,31	-	0,62			0,64
22.08.15	24,00	-	9,11	0,00	9,11	58,36	20,06	38,30	7,00	5,00	0,02	8,96	-	-	9,09	-	9,09	-	57,97	-	0,52			0,53
23.08.15	24,00	-	11,10	0,00	11,10	60,28	20,37	39,91	7,00	5,00	0,01	10,91	-	-	11,07	-	11,07	-	59,97	-	0,66			0,67
Среднее	24,00	-	30,47	20,84	9,63	63,27	45,97	17,30	7,00	5,00	0,16	9,34	-	-	9,52	-	9,52	-	63,08	-	0,59	-	-	0,75
Итого	744,00		944,68	646,06	298,62						5,11	289,62	0,00	0,00	295,09	0,00	295,09	0,00			18,23	0,00	0,00	23,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	378,64	285,66	133,07	-	135,30	-	6,67	-	-
	24.08.15 02:00	1323,82	931,72	423,19	-	430,90	-	30,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -5,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **295,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Ф.И.О., подпись, телефон
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта