Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 16,62

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.15	10,00	-	32,78	27,84	4,94	67,70	67,54	0,16	7,00	5,00	0,08	3,83	-	-	3,91	-	3,91	-	67,46	-	0,26			0,34
25.07.15	24,00	-	80,02	70,20	9,82	67,55	67,38	0,17	7,00	5,00	0,20	7,03	-	-	7,17	-	7,17	-	67,33	-	0,48			0,68
26.07.15	24,00	-	52,37	49,47	2,90	66,86	66,47	0,39	7,00	5,00	-0,20	6,81	-	-	6,95	-	6,95	-	63,12	-	0,43			0,23
27.07.15	24,00	-	80,68	70,91	9,77	67,56	67,40	0,16	7,00	5,00	0,13	8,11	-	-	8,28	-	8,28	-	67,41	-	0,55			0,67
28.07.15	24,00	-	83,00	72,41	10,59	67,82	67,65	0,17	7,00	5,00	0,16	8,48	-	-	8,67	-	8,67	-	67,66	-	0,57			0,73
29.07.15	24,00	-	82,82	72,63	10,19	67,82	67,66	0,16	7,00	5,00	0,18	7,79	-	-	7,94	-	7,94	-	67,62	-	0,53			0,71
30.07.15	24,00	-	82,95	73,22	9,73	67,66	67,52	0,14	7,00	5,00	0,18	7,36	-	-	7,50	-	7,50	-	67,38	-	0,50			0,67
31.07.15	24,00	-	39,55	37,22	2,33	66,33	66,07	0,26	7,00	5,00	-0,26	7,37	-	-	7,48	-	7,48	-	59,55	-	0,44			0,18
01.08.15	24,00	-	5,03	7,12	-2,09	51,71	56,81	-5,10	7,00	5,00	-0,60	8,78	-	-	8,88	-	8,88	-	53,65	-	0,47			-0,13
02.08.15	24,00	-	5,07	7,71	-2,64	51,54	56,89	-5,35	7,00	5,00	-0,62	8,50	-	-	8,61	-	8,61	-	54,02	-	0,46			-0,16
03.08.15	24,00	-	5,14	7,50	-2,36	51,22	56,87	-5,65	7,00	5,00	-0,60	8,61	-	-	8,72	-	8,72	-	53,33	-	0,46			-0,14
04.08.15	24,00	-	5,00	7,31	-2,31	51,43	56,78	-5,35	7,00	5,00	-0,63	9,16	-	-	9,29	-	9,29	-	53,58	-	0,49			-0,14
05.08.15	24,00	-	31,63	28,21	3,42	65,32	65,26	0,06	7,00	5,00	-0,32	9,52	-	-	9,70	-	9,70	-	57,64	-	0,55			0,24
06.08.15	23,00	-	79,44	70,07	9,37	67,72	67,56	0,16	7,00	5,00	0,14	7,55	-	-	7,69	-	7,69	-	67,54	-	0,51			0,65
07.08.15	24,00	-	85,30	74,19	11,11	67,68	67,53	0,15	7,00	5,00	0,19	8,59	-	-	8,81	-	8,81	-	67,56	-	0,58			0,77
08.08.15	24,00	-	82,61	73,99	8,62	67,50	67,35	0,15	7,00	5,00	0,18	6,19	-	-	6,32	-	6,32	-	67,23	-	0,42			0,60
09.08.15	24,00	-	83,75	73,69	10,06	67,69	67,54	0,15	7,00	5,00	0,19	7,57	-	-	7,73	-	7,73	-	67,43	-	0,51			0,70
10.08.15	24,00	-	83,47	74,49	8,98	67,64	67,50	0,14	7,00	5,00	0,18	6,56	-	-	6,70	-	6,70	-	67,39	-	0,44			0,62
11.08.15	24,00	-	83,65	74,79	8,86	67,51	67,36	0,15	7,00	5,00	0,19	6,29	-	-	6,45	-	6,45	-	67,26	-	0,42			0,61
12.08.15	24,00	-	83,90	74,65	9,25	67,75	67,61	0,14	7,00	5,00	0,19	6,68	-	-	6,83	-	6,83	-	67,52	-	0,45			0,64
13.08.15	24,00	-	84,40	74,58	9,82	67,67	67,53	0,14	7,00	5,00	0,18	7,34	-	-	7,50	-	7,50	-	67,44	-	0,49			0,68
14.08.15	24,00	-	84,01	74,57	9,44	67,56	67,41	0,15	7,00	5,00	0,18	6,97	-	-	7,12	-	7,12	-	67,28	-	0,47			0,65
15.08.15	24,00	-	82,25	74,17	8,08	67,66	67,50	0,16	7,00	5,00	0,17	5,81	-	-	5,89	-	5,89	-	67,40	-	0,39			0,56
16.08.15	24,00	-	82,66	74,42	8,24	67,45	67,29	0,16	7,00	5,00	0,16	6,06	-	-	6,19	-	6,19	-	67,19	-	0,41			0,57
17.08.15	24,00	-	83,33	74,35	8,98	67,57	67,41	0,16	7,00	5,00	0,16	6,85	-	-	6,97	-	6,97	-	67,30	-	0,46			0,62
18.08.15	24,00	-	82,96	74,25	8,71	67,39	67,22	0,17	7,00	5,00	0,15	6,71	-	-	6,86	-	6,86	-	67,07	-	0,45			0,60
19.08.15	24,00	-	71,25	61,66	9,59	61,88	62,06	-0,18	7,00	5,00	0,05	9,01	-	-	9,16	-	9,16	-	59,36	-	0,53			0,59
20.08.15	24,00	-	58,84	49,90	8,94	59,15	58,84	0,31	7,00	5,00	0,06	8,04	-	-	8,17	-	8,17	-	59,60	-	0,48			0,55
21.08.15	24,00	-	57,89	49,72	8,17	63,63	63,36	0,27	7,00	5,00	0,08	7,20	-	-	7,32	-	7,32	-	63,57	-	0,46			0,54
22.08.15	24,00	-	57,49	49,58	7,91	64,29	64,02	0,27	7,00	5,00	0,08	6,94	-	-	7,08	-	7,08	-	64,20	-	0,45			0,52
23.08.15	24,00	-	56,64	49,35	7,29	64,81	64,53	0,28	7,00	5,00	0,09	6,21	-	-	6,32	-	6,32	-	64,89	-	0,40			0,49
Среднее	23,52	-	63,54	56,59	6,96	64,62	65,16	-0,54	7,00	5,00	0,01	7,35	-	-	7,49	-	7,49	-	64,10	-	0,47	-	-	0,48
Итого	729,00		1969,88	1754,17	215,71						0,35	227,92	0,00	0,00	232,21	0,00	232,21	0,00			14,49	0,00	0,00	14,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	46,65	39,82	5,20	-	5,33	-	0,47	-	-
	24.08.15 01:00	1969,88	1754,17	227,92	-	232,21	-	14,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,62 °С = -3,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **232,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31 08 15 г.
печать энергосбыта