Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	122,69	109,96	12,73	68,29	61,91	6,38	7,00	5,00	0,79	122,71	109,73	12,98	125,36	111,69	13,67	-	68,35	62,17	0,79			1,58
25.07.15	24,00	-	122,42	110,07	12,35	68,14	61,86	6,28	7,00	5,00	0,77	122,44	109,87	12,57	125,06	111,83	13,23	-	68,19	62,12	0,77			1,54
26.07.15	24,00	-	126,18	112,47	13,71	68,31	62,24	6,07	7,00	5,00	0,77	125,92	112,23	13,69	128,66	114,31	14,35	-	68,36	62,49	0,85			1,62
27.07.15	24,00	-	123,32	109,77	13,55	68,41	62,29	6,12	7,00	5,00	0,76	122,96	109,53	13,43	125,62	111,50	14,12	-	68,46	62,53	0,84			1,61
28.07.15	24,00	-	124,00	111,43	12,57	68,45	62,34	6,11	7,00	5,00	0,76	123,51	111,21	12,30	126,18	113,27	12,91	-	68,51	62,60	0,78			1,55
29.07.15	24,00	-	124,41	111,79	12,62	68,44	62,31	6,13	7,00	5,00	0,77	123,84	111,55	12,29	126,52	113,59	12,93	-	68,50	62,56	0,79			1,55
30.07.15	24,00	-	125,33	111,70	13,63	68,22	62,05	6,17	7,00	5,00	0,78	125,16	111,47	13,69	127,84	113,49	14,35	-	68,27	62,30	0,85			1,62
31.07.15	24,00	-	124,58	112,41	12,17	68,09	61,79	6,30	7,00	5,00	0,79	124,91	112,16	12,75	127,57	114,17	13,40	-	68,14	62,04	0,75			1,54
01.08.15	24,00	-	123,79	110,32	13,47	68,50	62,01	6,49	7,00	5,00	0,81	124,05	110,13	13,92	126,75	112,12	14,63	-	68,55	62,27	0,84			1,64
02.08.15	24,00	-	126,06	111,90	14,16	68,12	61,82	6,30	7,00	5,00	0,80	126,00	111,69	14,31	128,70	113,70	15,00	-	68,18	62,07	0,88			1,68
03.08.15	24,00	-	126,97	112,29	14,68	68,35	62,08	6,27	7,00	5,00	0,81	126,47	112,08	14,39	129,17	114,08	15,09	-	68,40	62,33	0,91			1,72
04.08.15	24,00	-	126,23	112,39	13,84	68,52	62,28	6,24	7,00	5,00	0,79	125,78	112,21	13,57	128,48	114,25	14,23	-	68,58	62,53	0,86			1,66
05.08.15	24,00	-	124,52	110,62	13,90	68,34	62,14	6,20	7,00	5,00	0,78	123,93	110,44	13,49	126,62	112,44	14,18	-	68,39	62,39	0,87			1,64
06.08.15	24,00	-	123,11	108,79	14,32	68,59	62,35	6,24	7,00	5,00	0,77	122,54	108,60	13,94	125,18	110,54	14,64	-	68,64	62,60	0,89			1,67
07.08.15	24,00	-	123,09	110,16	12,93	68,45	62,37	6,08	7,00	5,00	0,75	122,51	109,98	12,53	125,15	111,97	13,18	-	68,50	62,61	0,81			1,56
08.08.15	24,00	-	121,31	109,49	11,82	68,33	62,26	6,07	7,00	5,00	0,74	120,73	109,31	11,42	123,36	111,28	12,08	-	68,38	62,50	0,74			1,48
09.08.15	24,00	-	121,73	108,99	12,74	68,51	62,39	6,12	7,00	5,00	0,75	121,70	108,84	12,86	124,36	110,84	13,52	-	68,55	62,63	0,79			1,55
10.08.15	24,00	-	123,61	108,90	14,71	68,42	62,35	6,07	7,00	5,00	0,76	123,03	108,76	14,27	125,70	110,73	14,97	-	68,47	62,59	0,92			1,67
11.08.15	24,00	-	121,84	110,11	11,73	68,34	62,25	6,09	7,00	5,00	0,75	121,41	109,95	11,46	124,05	111,92	12,13	-	68,39	62,49	0,73			1,48
12.08.15	24,00	-	122,62	109,61	13,01	68,54	62,42	6,12	7,00	5,00	0,76	122,52	109,40	13,12	125,20	111,38	13,82	-	68,59	62,66	0,81			1,57
13.08.15	24,00	-	121,93	110,18	11,75	68,40	62,16	6,24	7,00	5,00	0,77	121,52	109,99	11,53	124,17	111,96	12,21	-	68,45	62,40	0,73			1,50
14.08.15	24,00	-	120,98	110,40	10,58	68,30	61,75	6,55	7,00	5,00	0,80	120,97	110,30	10,67	123,56	112,25	11,31	-	68,35	62,00	0,65			1,45
15.08.15	24,00	-	120,43	109,27	11,16	68,47	61,82	6,65	7,00	5,00	0,80	120,40	109,16	11,24	123,03	111,13	11,90	-	68,52	62,07	0,69			1,49
16.08.15	24,00	-	122,56	109,40	13,16	68,26	61,55	6,71	7,00	5,00	0,83	122,34	109,28	13,06	124,95	111,23	13,72	-	68,30	61,79	0,81			1,64
17.08.15	24,00	-	122,86	109,11	13,75	68,37	61,56	6,81	7,00	5,00	0,84	122,41	109,02	13,39	125,07	110,94	14,13	-	68,42	61,81	0,85			1,69
18.08.15	24,00	-	122,02	108,54	13,48	68,25	61,36	6,89	7,00	5,00	0,85	121,99	108,44	13,55	124,62	110,34	14,28	-	68,29	61,61	0,83			1,67
19.08.15	24,00	-	126,69	112,66	14,03	68,48	61,80	6,68	7,00	5,00	0,85	126,61	112,54	14,07	129,33	114,55	14,78	-	68,53	62,05	0,87			1,72
20.08.15	24,00	-	130,01	115,23	14,78	68,59	62,16	6,43	7,00	5,00	0,84	129,62	115,14	14,48	132,42	117,23	15,19	-	68,64	62,40	0,92			1,76
21.08.15	24,00	-	127,58	115,18	12,40	68,57	62,21	6,36	7,00	5,00	0,82	127,50	115,08	12,42	130,26	117,22	13,04	-	68,62	62,45	0,77			1,59
22.08.15	24,00	-	126,95	113,43	13,52	68,68	62,29	6,39	7,00	5,00	0,81	126,31	113,30	13,01	129,06	115,41	13,65	-	68,73	62,52	0,84			1,66
23.08.15	24,00		123,99	110,89	13,11	68,39	62,07	6,32	7,00	5,00	0,79	123,73	110,71	13,01	126,40	112,71	13,69	-	68,44	62,32	0,81	-	-	1,60
Среднее	24,00	-	123,99	110,89	13,11	68,39	62,07	6,32	7,00	5,00	0,79	123,73	110,71	13,01	126,40	112,71	13,69	-	68,44	62,32	0,81	-	-	1,60
Итого	744,00		3843,81	3437,46	406,36						24,42	3835,52	3432,10	403,41	3918,40	3494,07	424,33	0,00			25,24	0,00	0,00	49,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -7,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **424,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.