Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.15	24,00	-	17,34	0,00	17,34	66,40	23,72	42,68	7,00	5,00	0,01	17,21	-	-	17,55	-	17,55	-	66,33	-	1,14			1,15
25.07.15	24,00	-	17,34	0,00	17,34	66,23	23,86	42,37	7,00	5,00	0,01	17,21	-	-	17,54	-	17,54	-	66,16	-	1,14			1,15
26.07.15	24,00	-	16,00	0,00	16,00	66,24	24,52	41,72	7,00	5,00	0,01	15,87	-	-	16,21	-	16,21	-	66,15	-	1,05			1,06
27.07.15	24,00	-	15,29	0,00	15,29	66,32	25,39	40,93	7,00	5,00	0,01	15,18	-	-	15,48	-	15,48	-	66,23	-	1,01			1,02
28.07.15	24,00	-	15,00	0,00	15,00	66,35	25,25	41,10	7,00	5,00	0,01	14,87	-	-	15,15	-	15,15	-	66,24	-	0,99			1,00
29.07.15	24,00	-	15,52	0,00	15,52	66,42	24,68	41,74	7,00	5,00	0,01	15,39	-	-	15,69	-	15,69	-	66,30	-	1,02			1,03
30.07.15	24,00	-	16,51	0,00	16,51	66,21	24,41	41,80	7,00	5,00	0,01	16,39	-	-	16,69	-	16,69	-	66,12	-	1,08			1,09
31.07.15	24,00	-	15,80	0,00	15,80	66,10	23,26	42,84	7,00	5,00	0,01	15,68	-	-	15,99	-	15,99	-	65,98	-	1,04			1,05
01.08.15	24,00	-	15,75	0,00	15,75	66,39	23,77	42,62	7,00	5,00	0,01	15,63	-	-	15,97	-	15,97	-	66,29	-	1,04			1,05
02.08.15	24,00	-	17,16	0,00	17,16	66,17	24,03	42,14	7,00	5,00	0,01	17,04	-	-	17,39	-	17,39	-	66,09	-	1,13			1,14
03.08.15	24,00	-	16,98	0,00	16,98	66,42	24,25	42,17	7,00	5,00	0,01	16,85	-	-	17,22	-	17,22	-	66,33	-	1,12			1,13
04.08.15	24,00	-	16,33	0,00	16,33	66,55	24,28	42,27	7,00	5,00	0,01	16,20	-	-	16,53	-	16,53	-	66,45	-	1,08			1,09
05.08.15	24,00	-	16,36	0,00	16,36	66,37	24,68	41,69	7,00	5,00	0,01	16,24	-	-	16,57	-	16,57	-	66,28	-	1,08			1,09
06.08.15	24,00	-	14,68	0,00	14,68	66,43	25,05	41,38	7,00	5,00	0,01	14,56	-	-	14,83	-	14,83	-	66,31	-	0,97			0,98
07.08.15	24,00	-	15,60	0,00	15,60	66,43	25,53	40,90	7,00	5,00	0,01	15,47	-	-	15,79	-	15,79	-	66,33	-	1,03			1,04
08.08.15	24,00	-	15,79	0,00	15,79	66,39	25,67	40,72	7,00	5,00	0,01	15,67	-	-	15,98	-	15,98	-	66,29	-	1,04			1,05
09.08.15	24,00	-	15,00	0,00	15,00	66,41	26,10	40,31	7,00	5,00	0,01	14,88	-	-	15,20	-	15,20	-	66,30	-	0,99			1,00
10.08.15	24,00	-	15,25	0,00	15,25	66,37	26,16	40,21	7,00	5,00	0,01	15,14	-	-	15,45	-	15,45	-	66,27	-	1,00			1,01
11.08.15	24,00	-	16,06	0,00	16,06	66,39	25,87	40,52	7,00	5,00	0,01	15,93	-	-	16,25	-	16,25	-	66,30	-	1,06			1,07
12.08.15	24,00	-	15,74	0,00	15,74	66,56	25,63	40,93	7,00	5,00	0,01	15,62	-	-	15,94	-	15,94	-	66,47	-	1,04			1,04
13.08.15	24,00	-	15,25	0,00	15,25	66,32	26,20	40,12	7,00	5,00	0,01	15,12	-	-	15,44	-	15,44	-	66,21	-	1,00			1,01
14.08.15	24,00	-	14,94	0,00	14,94	66,16	25,60	40,56	7,00	5,00	0,01	14,83	-	-	15,12	-	15,12	-	66,05	-	0,98			0,99
15.08.15	24,00	-	15,49	0,00	15,49	66,47	25,35	41,12	7,00	5,00	0,01	15,37	-	-	15,66	-	15,66	-	66,36	-	1,02			1,03
16.08.15	24,00	-	16,66	0,00	16,66	66,42	25,00	41,42	7,00	5,00	0,01	16,53	-	-	16,87	-	16,87	-	66,33	-	1,10			1,11
17.08.15	24,00	-	16,59	0,00	16,59	66,51	23,90	42,61	7,00	5,00	0,01	16,48	-	-	16,82	-	16,82	-	66,41	-	1,10			1,10
18.08.15	24,00	-	17,21	0,00	17,21	66,37	23,62	42,75	7,00	5,00	0,01	17,10	-	-	17,41	-	17,41	-	66,27	-	1,13			1,14
19.08.15	24,00	-	17,62	0,00	17,62	66,56	23,49	43,07	7,00	5,00	0,01	17,49	-	-	17,89	-	17,89	-	66,47	-	1,16			1,17
20.08.15	24,00	-	16,54	0,00	16,54	66,64	24,46	42,18	7,00	5,00	0,01	16,42	-	-	16,78	-	16,78	-	66,54	-	1,09			1,10
21.08.15	24,00	-	16,58	0,00	16,58	66,66	25,33	41,33	7,00	5,00	0,01	16,45	-	-	16,77	-	16,77	-	66,57	-	1,10			1,11
22.08.15	24,00	-	15,78	0,00	15,78	66,66	24,97	41,69	7,00	5,00	0,01	15,66	-	-	15,97	-	15,97	-	66,54	-	1,04			1,05
23.08.15	24,00		16,07	-	16,07	66,40	24,80	41,60	7,00	5,00	0,01	15,95	-	-	16,27	-	16,27	-	66,30	-	1,06	-	-	1,07
Среднее	24,00	-	16,07	-	16,07	66,40	24,80	41,60	7,00	5,00	0,01	15,95	-	-	16,27	-	16,27	-	66,30	-	1,06	-	-	1,07
Итого	744,00		498,23	0,00	498,23						0,30	494,43	0,00	0,00	504,42	0,00	504,42	0,00			32,80	0,00	0,00	33,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -9,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **504,42** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.