Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-1-3 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.15	24,00	*	99,31	87,99	11,32	68,46	68,20	0,26	8,00	3,00	-0,34	13,85	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	-	82,65	0,00	1,15			0,81
25.07.15	24,00	*	97,78	88,00	9,78	68,25	67,98	0,27	8,00	3,00	-0,32	12,23	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	-	83,63	0,00	1,02			0,70
26.07.15	24,00	*	99,33	90,22	9,11	68,39	68,14	0,25	8,00	3,00	-0,32	11,63	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	-	83,70	0,00	0,97			0,66
27.07.15	24,00	*	97,17	88,45	8,72	68,53	68,28	0,25	8,00	3,00	-0,29	11,14	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48	-	82,82	0,00	0,92			0,63
28.07.15	24,00	*	94,97	87,11	7,86	68,53	68,26	0,28	8,00	3,00	-0,26	10,05	0,00	0,00	10,36	0,00	10,36	-	82,96	0,00	0,83			0,57
29.07.15	24,00	*	98,08	89,47	8,62	68,51	68,27	0,24	8,00	3,00	-0,43	11,13	0,00	0,00	11,56	0,00	11,56	-	94,21	0,00	1,05			0,62
30.07.15	24,00	*	99,79	90,10	9,69	68,36	68,13	0,23	8,00	3,00	-0,36	12,27	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	-	85,51	0,00	1,05			0,69
31.07.15	24,00	*	100,98	90,36	10,62	68,09	67,84	0,25	8,00	3,00	-0,35	13,23	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64	-	83,62	0,00	1,11			0,76
01.08.15	24,00	*	98,56	89,24	9,32	68,48	68,26	0,22	8,00	3,00	-0,30	11,89	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	-	81,51	0,00	0,97			0,67
02.08.15	24,00	*	100,03	90,35	9,67	68,19	67,98	0,22	8,00	3,00	-0,29	12,30	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65	-	79,49	0,00	0,98			0,69
03.08.15	24,00	*	98,78	90,58	8,20	68,36	68,15	0,22	8,00	3,00	-0,26	10,84	0,00	0,00	11,14	0,00	11,14	-	78,64	0,00	0,85			0,59
04.08.15	24,00	*	99,10	90,22	8,88	68,57	68,34	0,22	8,00	3,00	-0,26	11,51	0,00	0,00	11,83	0,00	11,83	-	77,85	0,00	0,90			0,64
05.08.15	24,00	*	98,39	88,90	9,48	68,36	68,13	0,23	8,00	3,00	-0,25	12,11	0,00	0,00	12,43	0,00	12,43	-	76,99	0,00	0,93			0,68
06.08.15	24,00	*	96,27	87,36	8,91	68,61	68,36	0,25	8,00	3,00	-0,25	11,49	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	-	78,04	0,00	0,90			0,64
07.08.15	24,00	*	96,08	88,62	7,46	68,48	68,25	0,23	8,00	3,00	-0,25	10,08	0,00	0,00	10,36	0,00	10,36	-	78,22	0,00	0,79			0,54
08.08.15	24,00	*	98,11	87,90	10,21	68,37	68,14	0,23	8,00	3,00	-0,27	12,85	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19	-	77,37	0,00	0,99			0,73
09.08.15	24,00	*	97,71	87,92	9,79	68,56	68,34	0,21	8,00	3,00	-0,26	12,45	0,00	0,00	12,78	0,00	12,78	-	77,17	0,00	0,96			0,70
10.08.15	24,00	*	97,50	88,47	9,03	68,48	68,27	0,21	8,00	3,00	-0,25	11,71	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03	-	76,78	0,00	0,90			0,65
11.08.15	24,00	*	97,61	89,05	8,56	68,32	68,10	0,22	8,00	3,00	-0,24	11,24	0,00	0,00	11,54	0,00	11,54	-	76,25	0,00	0,86			0,61
12.08.15	24,00	*	97,56	88,90	8,66	68,56	68,35	0,22	8,00	3,00	-0,24	11,33	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63	-	76,05	0,00	0,86			0,62
13.08.15	24,00	*	95,93	88,82	7,10	68,45	68,24	0,21	8,00	3,00	-0,22	9,76	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02	-	75,51	0,00	0,74			0,51
14.08.15	24,00	*	97,17	88,58	8,58	68,32	68,09	0,23	8,00	3,00	-0,23	11,25	0,00	0,00	11,54	0,00	11,54	-	75,26	0,00	0,85			0,62
15.08.15	24,00	*	97,57	87,90	9,68	68,46	68,22	0,24	8,00	3,00	-0,24	12,33	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64	-	75,34	0,00	0,93			0,69
16.08.15	24,00	*	98,46	88,36	10,10	68,25	67,97	0,28	8,00	3,00	-0,23	12,72	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04	-	74,99	0,00	0,95			0,72
17.08.15	24,00	*	98,47	88,07	10,40	68,33	68,06	0,27	8,00	3,00	-0,23	13,00	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33	-	74,97	0,00	0,98			0,74
18.08.15	24,00	*	97,13	87,88	9,24	68,21	67,96	0,26	8,00	3,00	-0,22	11,83	0,00	0,00	12,13	0,00	12,13	-	74,71	0,00	0,88			0,66
19.08.15	24,00	*	100,91	90,85	10,06	68,40	68,17	0,23	8,00	3,00	-0,24	12,76	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	-	74,81	0,00	0,95			0,72
20.08.15	24,00	*	102,26	93,42	8,84	68,53	68,30	0,23	8,00	3,00	-0,24	11,64	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93	-	74,92	0,00	0,87			0,64
21.08.15	24,00	*	102,02	93,24	8,78	68,54	68,33	0,22	8,00	3,00	-0,24	11,58	0,00	0,00	11,87	0,00	11,87	-	74,92	0,00	0,87			0,63
22.08.15	24,00	*	100,68	92,09	8,59	68,69	68,46	0,23	8,00	3,00	-0,23	11,36	0,00	0,00	11,65	0,00	11,65	-	74,94	0,00	0,85			0,62
23.08.15	24,00	*	99,88	91,37	8,51	68,86	68,60	0,25	8,00	3,00	-0,23	11,25	0,00	0,00	11,54	0,00	11,54	-	75,12	0,00	0,85			0,62
Среднее	24,00	-	98,50	89,35	9,15	68,43	68,20	0,24	8,00	3,00	-0,27	11,77	-	-	12,10	-	12,10	-	78,68	-	0,93	-	-	0,66
Итого	744,00		3053,59	2769,81	283,78						-8,35	364,78	0,00	0,00	374,99	0,00	374,99	0,00			28,72	0,00	0,00	20,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	55366,48	49960,71	8767,75	0,00	8976,47	0,00	1144,53	628,67	-
	24.08.15 01:00	58416,66	52727,36	9132,20	0,00	9351,11	0,00	1164,87	657,35	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -6,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **374,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать по работам

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта