Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
Режим (схема):

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 18,54

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,81	32,05	34,76	7,00	5,00	-1,07	15,95	-	-	16,25	-	16,25	-	66,81	-	1,07			0,00
25.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,63	31,99	34,64	7,00	5,00	-0,95	14,32	-	-	14,62	-	14,62	-	66,64	-	0,95			0,00
26.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,93	32,67	34,26	7,00	5,00	-1,16	17,33	-	-	17,67	-	17,67	-	66,96	-	1,16			0,00
27.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,96	33,23	33,73	7,00	5,00	-1,11	16,53	-	-	16,88	-	16,88	-	67,07	-	1,11			0,00
28.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,95	33,12	33,83	7,00	5,00	-0,98	14,56	-	-	14,87	-	14,87	-	67,03	-	0,98			0,00
29.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,57	33,41	33,16	7,00	5,00	-0,94	14,10	-	-	14,40	-	14,40	-	66,78	-	0,94			0,00
30.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,21	33,70	32,51	7,00	5,00	-1,04	15,63	-	-	15,94	-	15,94	-	66,34	-	1,04			0,00
31.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,11	32,65	33,46	7,00	5,00	-0,94	14,12	-	-	14,42	-	14,42	-	66,26	-	0,94			0,00
01.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,47	31,49	34,98	7,00	5,00	-1,08	16,22	-	-	16,55	-	16,55	-	66,58	-	1,08			0,00
02.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,12	30,97	35,15	7,00	5,00	-1,13	16,95	-	-	17,30	-	17,30	-	66,28	-	1,13			0,00
03.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,38	31,84	34,54	7,00	5,00	-1,14	17,06	-	-	17,39	-	17,39	-	66,55	-	1,14			0,00
04.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,50	31,97	34,53	7,00	5,00	-1,03	15,43	-	-	15,75	-	15,75	-	66,68	-	1,03			0,00
05.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,38	32,91	33,47	7,00	5,00	-1,00	15,10	-	-	15,40	-	15,40	-	66,49	-	1,00			0,00
06.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,47	33,34	33,13	7,00	5,00	-1,03	15,44	-	-	15,75	-	15,75	-	66,83	-	1,03			0,00
07.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,48	33,51	32,97	7,00	5,00	-0,98	14,76	-	-	15,06	-	15,06	-	66,60	-	0,98			0,00
08.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,30	34,00	32,30	7,00	5,00	-1,03	15,39	-	-	15,70	-	15,70	-	66,60	-	1,03			0,00
09.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,56	33,70	32,86	7,00	5,00	-1,04	15,59	-	-	15,90	-	15,90	-	66,67	-	1,04			0,00
10.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,31	34,13	32,18	7,00	5,00	-1,01	15,26	-	-	15,58	-	15,58	-	66,37	-	1,01			0,00
11.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,07	34,03	32,04	7,00	5,00	-1,06	15,94	-	-	16,27	-	16,27	-	66,16	-	1,06			0,00
12.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,97	34,59	31,38	7,00	5,00	-0,91	13,64	-	-	13,90	-	13,90	-	66,25	-	0,91			0,00
13.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,91	33,36	32,55	7,00	5,00	-0,93	13,98	-	-	14,26	-	14,26	-	66,05	-	0,93			0,00
14.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,61	30,93	34,68	7,00	5,00	-0,89	13,65	-	-	13,93	-	13,93	-	65,74	-	0,89			0,00
15.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,84	31,47	34,37	7,00	5,00	-0,93	14,01	-	-	14,28	-	14,28	-	66,04	-	0,93			0,00
16.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,75	30,72	35,03	7,00	5,00	-1,13	17,02	-	-	17,36	-	17,36	-	66,11	-	1,13			0,00
17.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,99	30,77	35,22	7,00	5,00	-1,05	15,93	-	-	16,25	-	16,25	-	66,06	-	1,05			0,00
18.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,83	31,33	34,50	7,00	5,00	-1,09	16,55	-	-	16,86	-	16,86	-	65,83	-	1,09			0,00
19.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,80	31,49	34,31	7,00	5,00	-1,01	15,29	-	-	15,61	-	15,61	-	66,19	-	1,01			0,00
20.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,47	32,19	34,28	7,00	5,00	-1,06	15,97	-	-	16,28	-	16,28	-	66,62	-	1,06			0,00
21.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,02	32,40	34,62	7,00	5,00	-1,04	15,59	-	-	15,91	-	15,91	-	67,03	-	1,04			0,00
22.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,90	32,86	34,04	7,00	5,00	-0,96	14,22	-	-	14,53	-	14,53	-	67,12	-	0,96			0,00
23.08.15	0,00		-	-	-	66,34	32,56	33,78	7,00	5,00	-1,02	15,38	-	-	15,70	-	15,70	-	66,49	-	1,02	-	-	0,00
Среднее	-	-	-	-	-	66,34	32,56	33,78	7,00	5,00	-1,02	15,38	-	-	15,70	-	15,70	-	66,49	-	1,02	-	-	0,00
Итого	0,00		0,00	0,00	0,00						-31,73	476,91	0,00	0,00	486,57	0,00	486,57	0,00			31,73	0,00	0,00	0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -8,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **486,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта