Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.15 | 24,00 | - | 46,41 | 37,47 | 8,94 | 66,72 | 66,60 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 9,20 | - | - | 9,36 | - | 9,36 | - | 65,09 | - | 0,60 | | | 0,60 |
| 25.07.15 | 24,00 | - | 53,97 | 44,90 | 9,07 | 67,14 | 66,76 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,40 | - | - | 9,59 | - | 9,59 | - | 67,02 | - | 0,63 | | | 0,63 |
| 26.07.15 | 24,00 | - | 56,48 | 46,16 | 10,32 | 67,36 | 67,00 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 10,50 | - | - | 10,72 | - | 10,72 | - | 67,23 | - | 0,71 | | | 0,72 |
| 27.07.15 | 24,00 | - | 55,23 | 44,40 | 10,83 | 67,47 | 67,11 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 11,04 | - | - | 11,27 | - | 11,27 | - | 67,34 | - | 0,74 | | | 0,75 |
| 28.07.15 | 24,00 | - | 55,26 | 44,90 | 10,36 | 67,53 | 67,16 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 10,56 | - | - | 10,78 | - | 10,78 | - | 67,41 | - | 0,71 | | | 0,72 |
| 29.07.15 | 24,00 | - | 50,95 | 40,02 | 10,93 | 67,49 | 67,14 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,09 | - | - | 11,31 | - | 11,31 | - | 67,26 | - | 0,75 | | | 0,75 |
| 30.07.15 | 24,00 | - | 54,72 | 44,21 | 10,51 | 67,29 | 66,93 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 10,63 | - | - | 10,84 | - | 10,84 | - | 67,16 | - | 0,71 | | | 0,72 |
| 31.07.15 | 24,00 | - | 55,54 | 44,55 | 10,99 | 67,21 | 66,81 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 11,15 | - | - | 11,37 | - | 11,37 | - | 67,13 | - | 0,75 | | | 0,76 |
| 01.08.15 | 24,00 | - | 53,33 | 44,12 | 9,21 | 67,52 | 67,15 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 9,38 | - | - | 9,58 | - | 9,58 | - | 67,35 | - | 0,63 | | | 0,64 |
| 02.08.15 | 24,00 | - | 54,84 | 44,55 | 10,29 | 67,20 | 66,83 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,52 | - | - | 10,73 | - | 10,73 | - | 67,02 | - | 0,71 | | | 0,71 |
| 03.08.15 | 24,00 | - | 56,42 | 44,59 | 11,83 | 67,44 | 67,05 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 12,03 | - | - | 12,29 | - | 12,29 | - | 67,34 | - | 0,81 | | | 0,82 |
| 04.08.15 | 24,00 | - | 55,40 | 44,40 | 11,00 | 67,58 | 67,19 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 11,21 | - | - | 11,43 | - | 11,43 | - | 67,45 | - | 0,76 | | | 0,76 |
| 05.08.15 | 24,00 | - | 52,82 | 43,71 | 9,11 | 67,34 | 66,96 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 9,25 | - | - | 9,44 | - | 9,44 | - | 67,19 | - | 0,62 | | | 0,63 |
| 06.08.15 | 24,00 | - | 53,58 | 42,92 | 10,66 | 67,61 | 67,21 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,92 | - | - | 11,15 | - | 11,15 | - | 67,53 | - | 0,74 | | | 0,74 |
| 07.08.15 | 24,00 | - | 51,93 | 43,55 | 8,38 | 67,50 | 67,13 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,48 | - | - | 8,67 | - | 8,67 | - | 67,34 | - | 0,57 | | | 0,58 |
| 08.08.15 | 24,00 | - | 53,07 | 43,24 | 9,83 | 67,39 | 67,02 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 9,96 | - | - | 10,18 | - | 10,18 | - | 67,26 | - | 0,67 | | | 0,68 |
| 09.08.15 | 24,00 | - | 52,02 | 43,18 | 8,84 | 67,57 | 67,21 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 9,00 | - | - | 9,18 | - | 9,18 | - | 67,41 | - | 0,61 | | | 0,61 |
| 10.08.15 | 24,00 | - | 52,75 | 43,57 | 9,18 | 67,45 | 67,10 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,42 | - | - | 9,62 | - | 9,62 | - | 67,25 | - | 0,63 | | | 0,64 |
| 11.08.15 | 24,00 | - | 52,44 | 43,86 | 8,58 | 67,39 | 67,02 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,69 | - | - | 8,89 | - | 8,89 | - | 67,27 | - | 0,58 | | | 0,59 |
| 12.08.15 | 24,00 | - | 53,18 | 43,72 | 9,46 | 67,59 | 67,22 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,71 | - | - | 9,90 | - | 9,90 | - | 67,45 | - | 0,66 | | | 0,66 |
| 13.08.15 | 24,00 | - | 51,50 | 43,68 | 7,82 | 67,49 | 67,13 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,01 | - | - | 8,19 | - | 8,19 | - | 67,29 | - | 0,54 | | | 0,55 |
| 14.08.15 | 24,00 | - | 52,17 | 43,61 | 8,56 | 67,39 | 67,02 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,77 | - | - | 8,95 | - | 8,95 | - | 67,20 | - | 0,59 | | | 0,60 |
| 15.08.15 | 24,00 | - | 52,68 | 43,24 | 9,44 | 67,53 | 67,15 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 9,62 | - | - | 9,83 | - | 9,83 | - | 67,40 | - | 0,65 | | | 0,65 |
| 16.08.15 | 24,00 | - | 53,56 | 43,34 | 10,22 | 67,32 | 66,92 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 10,47 | - | - | 10,68 | - | 10,68 | - | 67,22 | - | 0,70 | | | 0,71 |
| 17.08.15 | 24,00 | - | 54,25 | 43,57 | 10,68 | 67,31 | 66,91 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,89 | - | - | 11,11 | - | 11,11 | - | 67,17 | - | 0,73 | | | 0,74 |
| 18.08.15 | 24,00 | - | 56,00 | 44,08 | 11,92 | 67,02 | 66,64 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 12,10 | - | - | 12,34 | - | 12,34 | - | 66,90 | - | 0,81 | | | 0,82 |
| 19.08.15 | 24,00 | - | 56,87 | 45,84 | 11,03 | 67,34 | 66,99 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,30 | - | - | 11,52 | - | 11,52 | - | 67,19 | - | 0,76 | | | 0,76 |
| 20.08.15 | 24,00 | - | 59,38 | 47,31 | 12,07 | 67,42 | 67,07 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 12,40 | - | - | 12,66 | - | 12,66 | - | 67,30 | - | 0,84 | | | 0,83 |
| 21.08.15 | 24,00 | - | 56,18 | 47,18 | 9,00 | 67,40 | 67,05 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,28 | - | - | 9,50 | - | 9,50 | - | 67,30 | - | 0,62 | | | 0,62 |
| 22.08.15 | 24,00 | - | 55,25 | 46,61 | 8,64 | 67,46 | 67,10 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,95 | - | - | 9,13 | - | 9,13 | - | 67,38 | - | 0,60 | | | 0,60 |
| 23.08.15 | 24,00 | | 53,94 | 44,02 | 9,92 | 67,38 | 67,02 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,13 | - | - | 10,34 | - | 10,34 | - | 67,20 | - | 0,68 | - | - | 0,69 |
| Среднее | 24,00 | - | 53,94 | 44,02 | 9,92 | 67,38 | 67,02 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,13 | - | - | 10,34 | - | 10,34 | - | 67,20 | - | 0,68 | - | - | 0,69 |
| Итого | 744,00 | | 1672,12 | 1364,50 | 307,62 | | | | | | 0,15 | 314,06 | 0,00 | 0,00 | 320,55 | 0,00 | 320,55 | 0,00 | | | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 21,26 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб,ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -5,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **320,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.
печать энергосбыта