Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырехтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Режим (схема):

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 18,54

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.07.15 | 24,00 | - | 363,27 | 354,83 | 8,44 | 69,18 | 68,29 | 0,89 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 39,16 | 34,31 | 4,85 | 40,01 | 34,92 | 5,09 | - | 69,25 | 60,17 | 0,58 | | | 0,91 |
| 25.07.15 | 24,00 | - | 419,83 | 409,29 | 10,54 | 69,02 | 68,17 | 0,85 | 7,00 | 5,00 | 0,37 | 46,01 | 40,30 | 5,71 | 46,99 | 41,02 | 5,97 | - | 69,23 | 60,59 | 0,72 | | | 1,09 |
| 26.07.15 | 24,00 | - | 433,19 | 422,92 | 10,27 | 69,13 | 68,30 | 0,83 | 7,00 | 5,00 | 0,38 | 47,23 | 41,63 | 5,60 | 48,27 | 42,35 | 5,92 | - | 69,33 | 60,89 | 0,70 | | | 1,08 |
| 27.07.15 | 24,00 | - | 420,19 | 409,11 | 11,08 | 69,26 | 68,42 | 0,84 | 7,00 | 5,00 | 0,37 | 46,71 | 40,05 | 6,66 | 47,73 | 40,77 | 6,96 | - | 69,48 | 60,85 | 0,76 | | | 1,13 |
| 28.07.15 | 24,00 | - | 424,53 | 414,83 | 9,70 | 69,30 | 68,43 | 0,87 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 45,99 | 40,71 | 5,28 | 46,98 | 41,43 | 5,55 | - | 69,50 | 60,72 | 0,66 | | | 1,05 |
| 29.07.15 | 24,00 | - | 423,63 | 413,21 | 10,42 | 69,28 | 68,43 | 0,85 | 7,00 | 5,00 | 0,38 | 46,49 | 40,33 | 6,16 | 47,49 | 41,05 | 6,44 | - | 69,51 | 60,74 | 0,71 | | | 1,09 |
| 30.07.15 | 24,00 | - | 423,67 | 414,16 | 9,51 | 69,06 | 68,20 | 0,86 | 7,00 | 5,00 | 0,38 | 45,78 | 40,52 | 5,26 | 46,77 | 41,24 | 5,53 | - | 69,27 | 60,47 | 0,65 | | | 1,03 |
| 31.07.15 | 24,00 | - | 426,36 | 416,19 | 10,17 | 69,00 | 68,12 | 0,88 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 46,46 | 40,62 | 5,84 | 47,46 | 41,34 | 6,12 | - | 69,22 | 60,28 | 0,69 | | | 1,08 |
| 01.08.15 | 24,00 | - | 421,41 | 411,46 | 9,95 | 69,37 | 68,47 | 0,90 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 45,89 | 40,12 | 5,77 | 46,88 | 40,84 | 6,04 | - | 69,58 | 60,34 | 0,68 | | | 1,08 |
| 02.08.15 | 24,00 | - | 426,07 | 415,85 | 10,22 | 68,97 | 68,09 | 0,88 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 46,45 | 40,50 | 5,95 | 47,47 | 41,22 | 6,25 | - | 69,18 | 60,15 | 0,69 | | | 1,09 |
| 03.08.15 | 24,00 | - | 426,59 | 416,38 | 10,21 | 69,18 | 68,31 | 0,87 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 46,50 | 40,54 | 5,96 | 47,52 | 41,26 | 6,26 | - | 69,40 | 60,38 | 0,70 | | | 1,09 |
| 04.08.15 | 24,00 | - | 424,66 | 414,54 | 10,12 | 69,34 | 68,44 | 0,90 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 46,32 | 40,34 | 5,98 | 47,32 | 41,06 | 6,26 | - | 69,55 | 60,32 | 0,69 | | | 1,09 |
| 05.08.15 | 24,00 | - | 417,74 | 407,81 | 9,93 | 69,12 | 68,24 | 0,88 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 45,54 | 39,64 | 5,90 | 46,53 | 40,36 | 6,17 | - | 69,34 | 60,23 | 0,68 | | | 1,07 |
| 06.08.15 | 24,00 | - | 410,75 | 401,05 | 9,70 | 69,39 | 68,48 | 0,91 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 44,65 | 38,95 | 5,70 | 45,65 | 39,67 | 5,98 | - | 69,60 | 60,34 | 0,66 | | | 1,05 |
| 07.08.15 | 24,00 | - | 416,01 | 406,44 | 9,57 | 69,26 | 68,38 | 0,88 | 7,00 | 5,00 | 0,38 | 45,07 | 39,50 | 5,57 | 46,05 | 40,22 | 5,83 | - | 69,47 | 60,47 | 0,65 | | | 1,03 |
| 08.08.15 | 24,00 | - | 413,31 | 403,46 | 9,85 | 69,14 | 68,29 | 0,85 | 7,00 | 5,00 | 0,37 | 45,02 | 39,13 | 5,89 | 45,99 | 39,85 | 6,14 | - | 69,36 | 60,57 | 0,67 | | | 1,04 |
| 09.08.15 | 24,00 | - | 412,79 | 403,02 | 9,77 | 69,29 | 68,47 | 0,82 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 44,78 | 38,96 | 5,82 | 45,74 | 39,68 | 6,06 | - | 69,51 | 60,95 | 0,67 | | | 1,02 |
| 10.08.15 | 24,00 | - | 416,15 | 406,79 | 9,36 | 69,17 | 68,34 | 0,83 | 7,00 | 5,00 | 0,36 | 44,60 | 39,30 | 5,30 | 45,59 | 40,02 | 5,57 | - | 69,38 | 60,84 | 0,64 | | | 1,00 |
| 11.08.15 | 24,00 | - | 418,50 | 409,40 | 9,10 | 69,12 | 68,29 | 0,83 | 7,00 | 5,00 | 0,36 | 44,66 | 39,60 | 5,06 | 45,64 | 40,32 | 5,32 | - | 69,33 | 60,70 | 0,62 | | | 0,98 |
| 12.08.15 | 24,00 | - | 418,16 | 407,81 | 10,35 | 69,28 | 68,47 | 0,81 | 7,00 | 5,00 | 0,36 | 45,51 | 39,26 | 6,25 | 46,51 | 39,98 | 6,53 | - | 69,49 | 61,07 | 0,71 | | | 1,07 |
| 13.08.15 | 24,00 | - | 417,01 | 407,40 | 9,61 | 69,25 | 68,42 | 0,83 | 7,00 | 5,00 | 0,36 | 44,85 | 39,28 | 5,57 | 45,84 | 40,00 | 5,84 | - | 69,45 | 60,94 | 0,66 | | | 1,02 |
| 14.08.15 | 24,00 | - | 416,00 | 406,83 | 9,17 | 69,17 | 68,28 | 0,89 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 44,88 | 39,71 | 5,17 | 45,88 | 40,43 | 5,45 | - | 69,37 | 60,30 | 0,63 | | | 1,01 |
| 15.08.15 | 24,00 | - | 412,50 | 404,08 | 8,42 | 69,30 | 68,38 | 0,92 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 44,02 | 39,55 | 4,47 | 44,99 | 40,27 | 4,72 | - | 69,51 | 60,21 | 0,58 | | | 0,97 |
| 16.08.15 | 24,00 | - | 414,47 | 405,30 | 9,17 | 69,08 | 68,17 | 0,91 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 44,64 | 39,39 | 5,25 | 45,62 | 40,11 | 5,51 | - | 69,30 | 59,91 | 0,63 | | | 1,02 |
| 17.08.15 | 24,00 | - | 415,51 | 404,31 | 11,20 | 69,16 | 68,26 | 0,90 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 46,23 | 38,96 | 7,27 | 47,22 | 39,67 | 7,55 | - | 69,38 | 59,94 | 0,77 | | | 1,16 |
| 18.08.15 | 24,00 | - | 415,10 | 404,31 | 10,79 | 69,06 | 68,13 | 0,93 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 45,77 | 38,96 | 6,81 | 46,76 | 39,68 | 7,08 | - | 69,27 | 59,67 | 0,74 | | | 1,14 |
| 19.08.15 | 24,00 | - | 432,05 | 421,02 | 11,03 | 69,26 | 68,35 | 0,91 | 7,00 | 5,00 | 0,41 | 47,58 | 40,61 | 6,97 | 48,61 | 41,33 | 7,28 | - | 69,46 | 60,14 | 0,75 | | | 1,16 |
| 20.08.15 | 24,00 | - | 444,17 | 432,55 | 11,62 | 69,30 | 68,44 | 0,86 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 49,25 | 41,79 | 7,46 | 50,34 | 42,51 | 7,83 | - | 69,52 | 60,52 | 0,80 | | | 1,20 |
| 21.08.15 | 24,00 | - | 442,05 | 431,31 | 10,74 | 69,31 | 68,46 | 0,85 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 48,35 | 41,73 | 6,62 | 49,40 | 42,45 | 6,95 | - | 69,53 | 60,70 | 0,74 | | | 1,13 |
| 22.08.15 | 24,00 | - | 436,70 | 426,00 | 10,70 | 69,39 | 68,54 | 0,85 | 7,00 | 5,00 | 0,39 | 47,69 | 41,12 | 6,57 | 48,74 | 41,84 | 6,90 | - | 69,61 | 60,78 | 0,73 | | | 1,12 |
| 23.08.15 | 24,00 | | 420,08 | 410,06 | 10,02 | 69,20 | 68,34 | 0,87 | 7,00 | 5,00 | 0,38 | 45,74 | 39,85 | 5,89 | 46,73 | 40,56 | 6,17 | - | 69,41 | 60,47 | 0,68 | - | - | 1,07 |
| Среднее | 24,00 | - | 420,08 | 410,06 | 10,02 | 69,20 | 68,34 | 0,87 | 7,00 | 5,00 | 0,38 | 45,74 | 39,85 | 5,89 | 46,73 | 40,56 | 6,17 | - | 69,41 | 60,47 | 0,68 | - | - | 1,07 |
| Итого | 744,00 | | 13022,45 | 12711,72 | 310,73 | | | | | | 11,82 | 1417,82 | 1235,26 | 182,56 | 1448,72 | 1257,45 | 191,27 | 0,00 | | | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 33,05 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -3,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.