Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14798
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.08.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.08.15	0,00		168,98	146,35	22,63	68,89	68,90	-0,01	5,00	4,00	-0,01	23,01	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	-	68,39	0,00	1,57			1,56
02.08.15	0,00		173,30	148,00	25,31	68,52	68,53	-0,01	5,00	4,00	-0,01	25,70	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	-	68,07	0,00	1,75			1,74
03.08.15	0,00		174,54	148,29	26,25	68,71	68,72	-0,01	5,00	4,00	-0,02	26,71	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	-	68,27	0,00	1,82			1,81
04.08.15	0,00		171,86	147,65	24,21	68,89	68,90	0,00	5,00	4,00	-0,02	24,65	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	-	68,49	0,00	1,69			1,67
05.08.15	0,00		169,03	145,37	23,67	68,66	68,67	0,00	5,00	4,00	-0,02	24,10	0,00	0,00	24,61	0,00	24,61	-	68,24	0,00	1,64			1,63
06.08.15	0,00		164,98	142,56	22,42	68,89	68,89	0,00	5,00	4,00	-0,02	22,88	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	68,47	0,00	1,57			1,55
07.08.15	0,00		166,02	144,51	21,51	68,81	68,81	0,00	5,00	4,00	-0,01	21,88	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	68,38	0,00	1,50			1,48
08.08.15	0,00		165,70	143,61	22,09	68,63	68,63	-0,01	5,00	4,00	-0,01	22,47	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	68,22	0,00	1,53			1,52
09.08.15	0,00		164,76	143,69	21,08	68,81	68,82	-0,01	5,00	4,00	-0,02	21,49	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	68,35	0,00	1,47			1,45
10.08.15	0,00		168,38	144,49	23,89	68,76	68,77	-0,01	5,00	4,00	-0,02	24,32	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	68,37	0,00	1,66			1,64
11.08.15	0,00		167,13	145,50	21,64	68,60	68,61	-0,01	5,00	4,00	-0,02	22,08	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	68,21	0,00	1,51			1,49
12.08.15	0,00		166,64	145,20	21,44	68,84	68,85	-0,01	5,00	4,00	-0,02	21,88	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	68,44	0,00	1,50			1,48
13.08.15	0,00		166,42	145,01	21,42	68,80	68,80	-0,01	5,00	4,00	-0,02	21,84	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	-	68,37	0,00	1,49			1,48
14.08.15	0,00		165,45	144,72	20,73	68,70	68,71	-0,01	5,00	4,00	-0,02	21,12	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	68,22	0,00	1,44			1,43
15.08.15	0,00		164,98	143,65	21,34	68,82	68,82	0,00	5,00	4,00	-0,02	21,75	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	68,39	0,00	1,49			1,47
16.08.15	0,00		167,45	144,41	23,04	68,60	68,59	0,01	5,00	4,00	-0,02	23,47	0,00	0,00	23,97	0,00	23,97	-	68,23	0,00	1,60			1,58
17.08.15	0,00		168,05	143,90	24,15	68,73	68,72	0,01	5,00	4,00	-0,02	24,57	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10	-	68,39	0,00	1,68			1,66
18.08.15	0,00		169,44	143,57	25,87	68,60	68,60	0,00	5,00	4,00	-0,01	26,24	0,00	0,00	26,81	0,00	26,81	-	68,21	0,00	1,79			1,78
19.08.15	0,00		174,10	148,80	25,30	68,76	68,77	-0,01	5,00	4,00	-0,02	25,85	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	-	68,30	0,00	1,77			1,74
20.08.15	0,00		176,99	153,55	23,44	68,86	68,87	-0,01	5,00	4,00	-0,03	24,01	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	-	68,45	0,00	1,64			1,62
21.08.15	0,00		177,11	153,29	23,81	68,86	68,87	-0,01	5,00	4,00	-0,03	24,40	0,00	0,00	24,93	0,00	24,93	-	68,51	0,00	1,67			1,64
22.08.15	0,00		173,47	151,40	22,07	68,99	69,00	0,00	5,00	4,00	-0,03	22,60	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	68,62	0,00	1,55			1,53
23.08.15	0,00		169,31	146,25	23,06	68,76	68,77	-0,01	5,00	4,00	-0,02	23,50	-	-	24,01	-	24,01	-	68,34	-	1,61	-	-	1,59
Среднее	-	-	169,31	146,25	23,06	68,76	68,77	-0,01	5,00	4,00	-0,02	23,50	-	-	24,01	-	24,01	-	68,34	-	1,61	-	-	1,59
Итого	0,00		3894,10	3363,76	530,33						-0,42	540,52	0,00	0,00	552,17	0,00	552,17	0,00			36,94	0,00	0,00	36,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -10,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **552,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ условно.
«31»08 15 44ТЗ
печать энергосбыта
актдоп?