Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06101
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.15	24,00	*	40,41	0,00	40,41	69,17	67,95	1,22	7,30	3,60	1,72	15,82	0,00	0,00	16,16	0,00	16,16	-	68,39	0,00	1,08			2,80
25.07.15	24,00	*	40,15	0,00	40,15	68,91	68,03	0,88	7,30	3,60	1,71	15,60	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93	-	68,12	0,00	1,06			2,77
26.07.15	24,00	*	40,37	0,00	40,37	69,01	68,37	0,64	7,30	3,60	1,76	15,05	0,00	0,00	15,38	0,00	15,38	-	68,21	0,00	1,03			2,79
27.07.15	24,00	*	39,02	0,00	39,02	69,18	68,03	1,14	7,30	3,60	1,75	13,97	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	-	68,38	0,00	0,96			2,70
28.07.15	24,00	*	39,23	0,00	39,23	69,18	68,53	0,65	7,30	3,60	1,77	13,81	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	-	68,41	0,00	0,95			2,72
29.07.15	24,00	*	39,11	0,00	39,11	69,17	68,47	0,70	7,30	3,60	1,77	13,68	0,00	0,00	13,97	0,00	13,97	-	68,38	0,00	0,94			2,71
30.07.15	24,00	*	42,14	0,00	42,14	69,05	67,54	1,52	7,30	3,60	1,79	16,46	0,00	0,00	16,81	0,00	16,81	-	68,28	0,00	1,12			2,92
31.07.15	24,00	*	40,10	0,51	39,59	68,84	68,22	0,62	7,30	3,60	1,76	14,25	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	68,07	0,00	0,97			2,73
01.08.15	24,00	*	41,29	26,24	15,06	69,25	68,37	0,88	7,30	3,60	-0,01	15,71	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	-	68,44	0,00	1,08			1,07
02.08.15	24,00	*	42,98	26,54	16,44	68,86	68,02	0,85	7,30	3,60	-0,01	17,19	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	68,08	0,00	1,17			1,16
03.08.15	24,00	*	41,08	26,55	14,53	69,03	68,19	0,84	7,30	3,60	-0,01	15,19	0,00	0,00	15,52	0,00	15,52	-	68,20	0,00	1,04			1,03
04.08.15	24,00	*	42,00	26,38	15,62	69,26	68,38	0,88	7,30	3,60	0,00	16,22	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	68,52	0,00	1,11			1,11
05.08.15	24,00	*	40,49	25,97	14,52	69,03	68,15	0,88	7,30	3,60	-0,01	15,19	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	-	68,26	0,00	1,04			1,03
06.08.15	24,00	*	40,45	25,36	15,09	69,28	68,38	0,90	7,30	3,60	-0,01	15,75	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09	-	68,53	0,00	1,08			1,07
07.08.15	24,00	*	39,56	25,77	13,80	69,19	68,31	0,88	7,30	3,60	-0,01	14,41	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	68,44	0,00	0,99			0,98
08.08.15	24,00	*	39,12	25,55	13,57	69,02	68,14	0,88	7,30	3,60	-0,01	14,22	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	-	68,27	0,00	0,97			0,96
09.08.15	24,00	*	38,04	25,55	12,48	69,17	68,33	0,84	7,30	3,60	-0,01	13,11	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	-	68,35	0,00	0,90			0,89
10.08.15	24,00	*	39,37	25,77	13,60	69,09	68,27	0,82	7,30	3,60	-0,01	14,28	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	-	68,28	0,00	0,98			0,96
11.08.15	24,00	*	39,79	26,07	13,72	68,97	68,12	0,85	7,30	3,60	-0,01	14,38	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	-	68,22	0,00	0,98			0,97
12.08.15	24,00	*	39,62	26,08	13,54	69,20	68,37	0,83	7,30	3,60	-0,01	14,14	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	-	68,41	0,00	0,97			0,96
13.08.15	24,00	*	39,99	25,96	14,03	69,16	68,31	0,85	7,30	3,60	-0,01	14,65	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	68,40	0,00	1,00			1,00
14.08.15	24,00	*	40,77	25,85	14,92	69,07	68,20	0,87	7,30	3,60	-0,01	15,57	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	68,30	0,00	1,06			1,06
15.08.15	24,00	*	39,95	25,89	14,06	69,20	68,32	0,89	7,30	3,60	-0,01	14,74	0,00	0,00	15,06	0,00	15,06	-	68,45	0,00	1,01			1,00
16.08.15	24,00	*	39,59	26,03	13,56	68,96	68,07	0,89	7,30	3,60	-0,01	14,22	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	-	68,19	0,00	0,97			0,96
17.08.15	24,00	*	39,98	25,77	14,21	69,10	68,18	0,92	7,30	3,60	-0,01	14,92	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	-	68,35	0,00	1,02			1,01
18.08.15	24,00	*	41,66	25,55	16,11	68,96	68,06	0,90	7,30	3,60	-0,01	16,84	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	68,20	0,00	1,15			1,14
19.08.15	24,00	*	42,04	26,62	15,42	69,06	68,24	0,83	7,30	3,60	-0,01	16,19	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	68,22	0,00	1,11			1,09
20.08.15	24,00	*	42,34	27,58	14,76	69,17	68,34	0,83	7,30	3,60	-0,01	15,45	0,00	0,00	15,78	0,00	15,78	-	68,39	0,00	1,06			1,05
21.08.15	24,00	*	41,92	27,56	14,36	69,19	68,36	0,83	7,30	3,60	-0,01	15,04	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	-	68,44	0,00	1,03			1,02
22.08.15	24,00	*	41,02	27,19	13,83	69,35	68,48	0,87	7,30	3,60	-0,01	14,52	0,00	0,00	14,83	0,00	14,83	-	68,64	0,00	1,00			0,99
23.08.15	24,00	*	41,44	27,02	14,42	69,54	68,63	0,91	7,30	3,60	-0,01	15,13	0,00	0,00	15,46	0,00	15,46	-	68,91	0,00	1,04			1,03
Среднее	24,00	-	40,49	19,46	21,02	69,12	68,24	0,88	7,30	3,60	0,45	15,02	-	-	15,35	-	15,35	-	68,35	-	1,03	-	-	1,47
Итого	744,00		1255,04	603,36	651,68						13,62	465,68	0,00	0,00	475,74	0,00	475,74	0,00			31,85	0,00	0,00	45,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	19685,46	15953,44	3935,58	0,00	4026,01	0,00	573,94	277,34	-
	24.08.15 03:00	20941,65	16561,41	4400,92	0,00	4501,40	0,00	619,38	309,17	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -8,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **475,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.