Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.15	24,00	*	91,10	78,19	12,92	68,99	68,76	0,23	7,30	3,80	-0,08	14,50	0,00	0,00	14,81	0,00	14,81	-	68,56	0,00	0,99			0,92
25.07.15	24,00	*	90,56	78,10	12,47	68,75	68,52	0,23	7,30	3,80	-0,07	13,89	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	68,33	0,00	0,95			0,88
26.07.15	24,00	*	94,02	80,31	13,71	68,86	68,65	0,21	7,30	3,80	-0,07	15,22	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	68,45	0,00	1,04			0,97
27.07.15	24,00	*	91,70	78,35	13,35	69,03	68,80	0,23	7,30	3,80	-0,05	14,46	0,00	0,00	14,78	0,00	14,78	-	68,65	0,00	0,99			0,95
28.07.15	24,00	*	91,51	79,00	12,51	69,03	68,80	0,22	7,30	3,80	-0,01	13,10	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	-	68,62	0,00	0,90			0,89
29.07.15	24,00	*	93,66	79,26	14,40	69,03	68,80	0,23	7,30	3,80	-0,02	15,11	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44	-	68,70	0,00	1,04			1,02
30.07.15	24,00	*	92,98	79,88	13,10	68,90	68,69	0,21	7,30	3,80	0,00	13,58	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	-	68,48	0,00	0,93			0,93
31.07.15	24,00	*	94,38	80,13	14,26	68,69	68,46	0,23	7,30	3,80	0,00	14,75	0,00	0,00	15,07	0,00	15,07	-	68,40	0,00	1,01			1,00
01.08.15	24,00	*	93,35	79,30	14,05	69,11	68,89	0,22	7,30	3,80	0,00	14,55	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	-	68,69	0,00	1,00			1,00
02.08.15	24,00	*	94,90	80,15	14,75	68,73	68,52	0,22	7,30	3,80	-0,02	15,40	0,00	0,00	15,74	0,00	15,74	-	68,34	0,00	1,05			1,04
03.08.15	24,00	*	96,48	80,40	16,08	68,92	68,69	0,22	7,30	3,80	-0,03	16,92	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	-	68,58	0,00	1,16			1,13
04.08.15	24,00	*	96,02	80,01	16,02	69,11	68,88	0,23	7,30	3,80	-0,02	16,77	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	-	68,79	0,00	1,15			1,13
05.08.15	24,00	*	92,93	78,92	14,01	68,87	68,64	0,23	7,30	3,80	-0,01	14,63	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	-	68,49	0,00	1,00			0,99
06.08.15	24,00	*	92,74	77,17	15,57	69,12	68,88	0,25	7,30	3,80	-0,01	16,23	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	68,81	0,00	1,12			1,10
07.08.15	24,00	*	91,52	78,25	13,28	69,03	68,80	0,23	7,30	3,80	-0,01	13,81	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	-	68,61	0,00	0,95			0,94
08.08.15	24,00	*	90,87	77,64	13,24	68,87	68,63	0,24	7,30	3,80	-0,01	13,74	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	-	68,51	0,00	0,94			0,94
09.08.15	24,00	*	89,69	77,69	12,00	69,04	68,82	0,22	7,30	3,80	0,00	12,40	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	-	68,61	0,00	0,85			0,85
10.08.15	24,00	*	92,88	78,42	14,46	68,96	68,74	0,22	7,30	3,80	0,00	14,95	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	-	68,58	0,00	1,03			1,02
11.08.15	24,00	*	93,81	78,87	14,94	68,80	68,58	0,22	7,30	3,80	-0,01	15,48	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81	-	68,44	0,00	1,06			1,05
12.08.15	24,00	*	94,47	78,80	15,67	69,05	68,83	0,22	7,30	3,80	-0,02	16,36	0,00	0,00	16,72	0,00	16,72	-	68,69	0,00	1,12			1,11
13.08.15	24,00	*	92,83	78,65	14,18	69,01	68,79	0,22	7,30	3,80	-0,01	14,78	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10	-	68,63	0,00	1,02			1,00
14.08.15	24,00	*	93,00	78,63	14,37	68,91	68,69	0,23	7,30	3,80	-0,02	15,09	0,00	0,00	15,42	0,00	15,42	-	68,54	0,00	1,04			1,02
15.08.15	24,00	*	92,03	78,11	13,92	69,03	68,80	0,24	7,30	3,80	-0,03	14,75	0,00	0,00	15,07	0,00	15,07	-	68,68	0,00	1,01			0,99
16.08.15	24,00	*	93,93	78,42	15,50	68,80	68,56	0,24	7,30	3,80	-0,03	16,37	0,00	0,00	16,73	0,00	16,73	-	68,49	0,00	1,12			1,09
17.08.15	24,00	*	95,55	78,12	17,43	68,95	68,70	0,25	7,30	3,80	-0,03	18,31	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71	-	68,69	0,00	1,26			1,23
18.08.15	24,00	*	95,75	77,85	17,90	68,81	68,57	0,24	7,30	3,80	-0,03	18,82	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	68,49	0,00	1,29			1,26
19.08.15	24,00	*	98,09	80,97	17,12	68,95	68,74	0,21	7,30	3,80	-0,03	17,98	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	-	68,55	0,00	1,23			1,21
20.08.15	24,00	*	100,82	83,68	17,14	69,05	68,83	0,21	7,30	3,80	-0,02	17,86	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	-	68,75	0,00	1,23			1,21
21.08.15	24,00	*	100,33	83,54	16,79	69,04	68,84	0,20	7,30	3,80	-0,03	17,58	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	68,70	0,00	1,21			1,18
22.08.15	24,00	*	97,71	82,44	15,27	69,19	68,97	0,22	7,30	3,80	-0,02	15,96	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31	-	68,94	0,00	1,10			1,08
23.08.15	24,00	*	97,56	81,78	15,77	69,34	69,10	0,24	7,30	3,80	-0,02	16,46	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	-	69,14	0,00	1,14			1,12
Среднее	24,00	-	94,10	79,39	14,72	68,97	68,74	0,23	7,30	3,80	-0,02	15,48	-	-	15,81	-	15,81	-	68,61	-	1,06	-	-	1,04
Итого	744,00		2917,19	2461,02	456,18						-0,71	479,81	0,00	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00			32,95	0,00	0,00	32,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	18897,32	15836,81	3434,56	0,00	3512,72	0,00	505,01	240,93	-
	24.08.15 03:00	21819,34	18302,11	3914,81	0,00	4003,41	0,00	537,30	273,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -8,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **490,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
Печать энергосбыта