Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,048 Gmax= 12
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 18,54
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	160,87	150,88	9,99	68,12	64,93	3,19	7,00	5,00	0,52	109,64	100,54	9,10	112,00	102,46	9,54	-	68,26	63,56	0,65			1,17
25.07.15	24,00	-	160,84	150,91	9,93	67,94	64,74	3,20	7,00	5,00	0,52	109,81	100,45	9,36	112,16	102,37	9,79	-	68,08	63,38	0,65			1,17
26.07.15	24,00	-	163,80	154,00	9,80	68,08	64,98	3,10	7,00	5,00	0,51	111,76	102,58	9,18	114,17	104,50	9,67	-	68,22	63,64	0,64			1,15
27.07.15	24,00	-	160,89	150,72	10,17	68,19	65,07	3,12	7,00	5,00	0,51	109,61	100,33	9,28	111,99	102,25	9,74	-	68,34	63,71	0,66			1,17
28.07.15	24,00	-	161,69	152,23	9,46	68,26	65,12	3,14	7,00	5,00	0,51	109,97	101,32	8,65	112,34	103,24	9,10	-	68,41	63,76	0,62			1,13
29.07.15	24,00	-	163,59	153,31	10,28	68,14	65,05	3,09	7,00	5,00	0,51	111,37	101,98	9,39	113,76	103,90	9,86	-	68,29	63,71	0,67			1,18
30.07.15	24,00	-	163,52	154,64	8,88	67,74	64,63	3,11	7,00	5,00	0,51	110,73	102,75	7,98	113,10	104,67	8,43	-	67,89	63,28	0,58			1,09
31.07.15	24,00	-	162,22	153,14	9,08	67,92	64,69	3,23	7,00	5,00	0,53	110,42	101,87	8,55	112,77	103,79	8,98	-	68,07	63,29	0,59			1,12
01.08.15	24,00	-	158,07	148,48	9,59	68,60	65,24	3,36	7,00	5,00	0,54	108,28	98,81	9,47	110,65	100,72	9,93	-	68,75	63,89	0,62			1,16
02.08.15	24,00	-	160,03	150,82	9,21	68,23	64,99	3,24	7,00	5,00	0,52	109,33	100,33	9,00	111,71	102,25	9,46	-	68,38	63,69	0,60			1,12
03.08.15	24,00	-	159,35	151,28	8,07	68,45	65,17	3,28	7,00	5,00	0,53	108,72	100,71	8,01	111,11	102,63	8,48	-	68,60	63,85	0,53			1,05
04.08.15	24,00	-	158,03	150,67	7,36	68,64	65,34	3,30	7,00	5,00	0,53	107,69	100,28	7,41	110,06	102,20	7,86	-	68,78	64,01	0,48			1,01
05.08.15	24,00	-	154,97	147,41	7,56	68,53	65,22	3,31	7,00	5,00	0,52	105,69	98,08	7,61	107,96	99,96	8,00	-	68,67	63,88	0,49			1,01
06.08.15	24,00	-	152,84	145,07	7,77	68,81	65,47	3,34	7,00	5,00	0,52	104,41	96,52	7,89	106,68	98,42	8,26	-	68,96	64,12	0,51			1,03
07.08.15	24,00	-	155,75	147,73	8,02	68,64	65,46	3,18	7,00	5,00	0,50	106,11	98,32	7,79	108,45	100,24	8,21	-	68,78	64,19	0,53			1,03
08.08.15	24,00	-	153,69	146,71	6,98	68,52	65,39	3,13	7,00	5,00	0,49	104,58	97,65	6,93	106,80	99,57	7,23	-	68,67	64,14	0,46			0,94
09.08.15	24,00	-	154,22	146,40	7,82	68,70	65,59	3,11	7,00	5,00	0,49	105,01	97,43	7,58	107,26	99,34	7,92	-	68,84	64,35	0,51			1,00
10.08.15	24,00	-	155,16	147,40	7,76	68,59	65,48	3,11	7,00	5,00	0,49	105,56	98,10	7,46	107,89	100,01	7,88	-	68,74	64,24	0,51			1,00
11.08.15	24,00	-	156,52	148,02	8,50	68,54	65,42	3,12	7,00	5,00	0,50	106,65	98,50	8,15	108,97	100,42	8,55	-	68,69	64,17	0,56			1,05
12.08.15	24,00	-	121,78	116,90	4,88	68,69	65,60	3,09	7,00	5,00	0,38	82,49	77,84	4,65	84,28	79,34	4,94	-	68,84	64,36	0,32			0,70
13.08.15	24,00	-	114,47	108,32	6,15	68,57	65,46	3,11	7,00	5,00	0,36	78,02	72,04	5,98	79,71	73,45	6,26	-	68,71	64,22	0,40			0,76
14.08.15	24,00	-	155,85	148,76	7,09	68,48	65,35	3,13	7,00	5,00	0,49	105,79	98,79	7,00	108,10	100,71	7,39	-	68,62	64,10	0,46			0,96
15.08.15	24,00	-	157,38	148,50	8,88	68,66	65,43	3,23	7,00	5,00	0,52	107,47	98,89	8,58	109,81	100,81	9,00	-	68,80	64,14	0,58			1,10
16.08.15	24,00	-	156,88	148,86	8,02	68,40	65,06	3,34	7,00	5,00	0,53	107,01	99,18	7,83	109,32	101,09	8,23	-	68,55	63,72	0,53			1,05
17.08.15	24,00	-	157,81	148,32	9,49	68,50	65,11	3,39	7,00	5,00	0,54	107,90	98,78	9,12	110,29	100,68	9,61	-	68,65	63,74	0,62			1,16
18.08.15	24,00	-	156,41	147,73	8,68	68,40	64,91	3,49	7,00	5,00	0,55	106,66	98,38	8,28	108,99	100,27	8,72	-	68,54	63,50	0,56			1,12
19.08.15	24,00	-	160,62	152,48	8,14	68,66	65,29	3,37	7,00	5,00	0,55	109,41	101,56	7,85	111,79	103,48	8,31	-	68,80	63,93	0,53			1,08
20.08.15	24,00	-	163,08	154,66	8,42	68,78	65,51	3,27	7,00	5,00	0,54	111,14	103,13	8,01	113,56	105,09	8,47	-	68,93	64,20	0,55			1,09
21.08.15	24,00	-	160,85	153,17	7,68	68,82	65,59	3,23	7,00	5,00	0,53	109,46	102,26	7,20	111,85	104,18	7,67	-	68,96	64,30	0,51			1,03
22.08.15	24,00	-	158,95	151,06	7,89	68,91	65,69	3,22	7,00	5,00	0,51	108,29	100,79	7,50	110,68	102,71	7,97	-	69,06	64,41	0,52			1,03
23.08.15	24,00		156,00	147,62	8,39	68,45	65,23	3,22	7,00	5,00	0,51	106,30	98,27	8,03	108,61	100,16	8,45	-	68,60	63,92	0,55	-	-	1,05
Среднее	24,00	-	156,00	147,62	8,39	68,45	65,23	3,22	7,00	5,00	0,51	106,30	98,27	8,03	108,61	100,16	8,45	-	68,60	63,92	0,55	-	-	1,05
Итого	744,00		4836,13	4576,20	259,94						15,74	3295,28	3046,46	248,82	3366,82	3104,91	261,91	0,00			16,96	0,00	0,00	32,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -4,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **261,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.