Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	17,94	0,00	17,94	63,52	38,51	25,01	7,00	5,00	0,07	17,50	0,96	16,54	17,80	0,96	16,84	-	63,21	41,92	1,07			1,14
25.07.15	24,00	-	20,35	0,00	20,35	64,04	43,94	20,10	7,00	5,00	0,10	19,73	1,21	18,52	20,07	1,21	18,86	-	63,80	47,01	1,20			1,30
26.07.15	24,00	-	19,80	0,00	19,80	64,27	41,48	22,79	7,00	5,00	0,11	19,14	1,22	17,92	19,51	1,22	18,29	-	64,01	47,45	1,17			1,27
27.07.15	24,00	-	20,70	0,00	20,70	64,37	43,99	20,38	7,00	5,00	0,11	19,95	1,25	18,70	20,30	1,25	19,05	-	64,16	48,51	1,22			1,33
28.07.15	24,00	-	19,55	0,00	19,55	64,24	42,66	21,58	7,00	5,00	0,10	18,93	1,14	17,79	19,28	1,14	18,14	-	63,99	46,47	1,16			1,26
29.07.15	24,00	-	18,31	0,00	18,31	63,84	39,64	24,20	7,00	5,00	0,09	17,80	1,09	16,71	18,14	1,09	17,05	-	63,52	44,58	1,08			1,17
30.07.15	24,00	-	59,16	41,52	17,64	66,73	64,15	2,58	7,00	5,00	0,10	28,56	12,49	16,07	29,13	12,65	16,48	-	65,72	54,93	1,19			1,29
31.07.15	24,00	-	146,04	129,54	16,50	67,44	64,06	3,38	7,00	5,00	0,15	51,18	36,80	14,38	52,25	37,28	14,97	-	67,51	55,58	1,41			1,56
01.08.15	24,00	-	143,56	126,75	16,81	68,17	64,71	3,46	7,00	5,00	0,17	50,34	36,05	14,29	51,40	36,53	14,87	-	68,20	56,01	1,41			1,59
02.08.15	24,00	-	146,80	128,48	18,32	67,81	64,49	3,32	7,00	5,00	0,18	52,25	36,53	15,72	53,37	37,01	16,36	-	67,84	56,14	1,49			1,67
03.08.15	24,00	-	146,49	128,71	17,78	68,04	64,72	3,32	7,00	5,00	0,18	51,77	36,60	15,17	52,88	37,08	15,80	-	68,07	56,41	1,46			1,64
04.08.15	24,00	-	144,51	128,37	16,14	68,24	64,90	3,34	7,00	5,00	0,18	50,09	36,53	13,56	51,16	37,01	14,15	-	68,29	56,55	1,35			1,54
05.08.15	24,00	-	143,35	126,14	17,21	68,13	64,82	3,31	7,00	5,00	0,18	50,52	35,85	14,67	51,61	36,33	15,28	-	68,18	56,51	1,42			1,60
06.08.15	24,00	-	141,25	124,34	16,91	68,43	65,09	3,34	7,00	5,00	0,16	50,08	35,35	14,73	51,16	35,83	15,33	-	68,47	56,76	1,42			1,58
07.08.15	24,00	-	142,17	126,14	16,03	68,26	65,00	3,26	7,00	5,00	0,16	49,67	35,89	13,78	50,77	36,37	14,40	-	68,30	56,86	1,35			1,51
08.08.15	24,00	-	139,36	125,47	13,89	68,14	64,84	3,30	7,00	5,00	0,16	47,32	35,69	11,63	48,31	36,17	12,14	-	68,19	56,60	1,21			1,36
09.08.15	24,00	-	140,88	125,18	15,70	68,30	65,05	3,25	7,00	5,00	0,17	48,98	35,62	13,36	50,05	36,10	13,95	-	68,34	56,93	1,32			1,49
10.08.15	24,00	-	141,64	126,07	15,57	68,24	65,01	3,23	7,00	5,00	0,16	49,12	35,87	13,25	50,17	36,35	13,82	-	68,27	56,92	1,31			1,47
11.08.15	24,00	-	143,01	126,79	16,22	68,13	64,91	3,22	7,00	5,00	0,17	49,91	36,06	13,85	50,98	36,54	14,44	-	68,18	56,84	1,35			1,52
12.08.15	24,00	-	141,59	126,71	14,88	68,36	65,19	3,17	7,00	5,00	0,17	48,45	36,05	12,40	49,50	36,53	12,97	-	68,40	57,27	1,25			1,42
13.08.15	24,00	-	140,26	126,59	13,67	68,17	64,95	3,22	7,00	5,00	0,17	47,30	36,02	11,28	48,30	36,50	11,80	-	68,21	56,87	1,18			1,35
14.08.15	24,00	-	140,88	126,32	14,56	68,05	64,85	3,20	7,00	5,00	0,14	48,42	35,89	12,53	49,44	36,37	13,07	-	68,08	56,82	1,26			1,40
15.08.15	24,00	-	140,22	125,17	15,05	68,24	65,05	3,19	7,00	5,00	0,16	48,45	35,60	12,85	49,47	36,08	13,39	-	68,28	57,08	1,28			1,43
16.08.15	24,00	-	142,25	125,63	16,62	67,98	64,74	3,24	7,00	5,00	0,15	50,20	35,73	14,47	51,27	36,21	15,06	-	68,04	56,67	1,39			1,54
17.08.15	24,00	-	143,49	125,25	18,24	68,10	64,85	3,25	7,00	5,00	0,15	51,65	35,59	16,06	52,76	36,07	16,69	-	68,15	56,75	1,50			1,66
18.08.15	24,00	-	142,09	124,81	17,28	67,98	64,69	3,29	7,00	5,00	0,16	50,54	35,48	15,06	51,62	35,96	15,66	-	68,01	56,49	1,43			1,59
19.08.15	24,00	-	144,51	128,58	15,93	68,22	64,94	3,28	7,00	5,00	0,18	50,06	36,62	13,44	51,16	37,10	14,06	-	68,25	56,69	1,34			1,52
20.08.15	24,00	-	147,28	130,82	16,46	68,39	65,21	3,18	7,00	5,00	0,17	51,21	37,23	13,98	52,31	37,73	14,58	-	68,45	57,23	1,37			1,55
21.08.15	24,00	-	147,53	130,02	17,51	68,41	65,36	3,05	7,00	5,00	0,18	51,99	37,00	14,99	53,14	37,51	15,63	-	68,47	57,76	1,42			1,60
22.08.15	24,00	-	145,70	128,40	17,30	68,55	65,46	3,09	7,00	5,00	0,18	51,24	36,57	14,67	52,36	37,06	15,30	-	68,61	57,76	1,40			1,59
23.08.15	24,00	-	144,20	127,58	16,62	68,74	65,64	3,10	7,00	5,00	0,17	50,44	36,27	14,17	51,53	36,80	14,73	-	68,82	57,94	1,37			1,54
Среднее	24,00	-	116,61	99,66	16,95	67,34	60,42	6,92	7,00	5,00	0,15	43,32	28,59	14,73	44,23	28,97	15,26	-	67,29	54,66	1,32	-	-	1,47
Итого	744,00		3614,87	3089,38	525,49						4,67	1342,79	886,25	456,54	1371,20	898,04	473,16	0,00			41,90	0,00	0,00	45,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -8,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **473,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать теплоотребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 15 г.