

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за август 2015

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Договор: 31502-3

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215583
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.07.15	-		71,52	8,00	147,560	-	67,28	7,65	133,980	-	-	4,24	13,580	1,542	
24.07.15	-		70,96	8,02	144,560	-	66,75	7,68	130,620	-	-	4,21	13,940	1,539	
25.07.15	-		66,39	7,95	133,290	-	62,41	7,67	117,653	-	-	3,98	15,637	1,481	
26.07.15	-		56,01	7,31	143,360	-	54,26	7,00	122,830	-	-	1,75	20,530	1,366	
27.07.15	-		53,80	7,93	148,290	-	51,70	7,61	129,590	-	-	2,10	18,700	1,279	
28.07.15	-		53,53	7,94	151,960	-	51,53	7,62	130,250	-	-	2,00	21,710	1,426	
29.07.15	-		53,33	7,93	150,980	-	51,15	7,61	131,270	-	-	2,18	19,710	1,337	
30.07.15	-		53,10	7,93	153,070	-	50,99	7,61	131,060	-	-	2,11	22,010	1,445	
31.07.15	-		57,98	7,94	148,590	-	55,06	7,61	130,860	-	-	2,92	17,730	1,409	
01.08.15	-		70,72	7,86	146,910	-	66,72	7,53	129,180	-	-	4,00	17,730	1,774	
02.08.15	-		71,94	7,92	142,640	-	67,41	7,59	128,820	-	-	4,53	13,820	1,580	
03.08.15	-		72,39	7,92	142,320	-	67,90	7,60	128,100	-	-	4,49	14,220	1,608	
04.08.15	-		71,77	7,93	142,090	-	67,45	7,60	128,110	-	-	4,32	13,980	1,558	
05.08.15	-		70,36	7,92	140,120	-	66,23	7,62	126,920	-	-	4,13	13,200	1,452	
06.08.15	-		66,39	7,95	133,290	-	62,41	7,67	117,653	-	-	3,98	15,637	1,481	
07.08.15	-		69,34	8,07	94,880	-	63,60	7,92	81,700	-	-	5,74	13,180	1,385	
08.08.15	-		68,93	7,94	125,810	-	64,52	7,70	112,840	-	-	4,41	12,970	1,393	
09.08.15	-		69,67	7,93	127,850	-	65,23	7,68	113,320	-	-	4,44	14,530	1,515	
10.08.15	-		70,01	7,93	126,370	-	65,55	7,68	113,550	-	-	4,46	12,820	1,405	
11.08.15	-		71,74	7,94	125,360	-	66,96	7,69	112,790	-	-	4,78	12,570	1,444	
12.08.15	-		70,99	7,95	126,640	-	66,46	7,69	114,030	-	-	4,53	12,610	1,411	
13.08.15	-		70,46	7,98	126,360	-	65,95	7,72	115,110	-	-	4,51	11,250	1,316	
14.08.15	-		70,35	7,98	128,180	-	65,77	7,71	116,040	-	-	4,58	12,140	1,386	
15.08.15	-		70,26	7,99	128,890	-	65,67	7,72	115,960	-	-	4,59	12,930	1,443	
16.08.15	-		70,52	7,99	130,910	-	65,89	7,73	115,820	-	-	4,63	15,090	1,601	
17.08.15	-		71,01	7,99	132,030	-	66,38	7,73	115,570	-	-	4,63	16,460	1,704	
18.08.15	-		61,01	8,01	125,230	-	58,01	7,78	106,110	-	-	3,00	19,120	1,483	
19.08.15	-		58,20	8,05	121,900	-	54,83	7,85	99,050	-	-	3,37	22,850	1,663	
20.08.15	-		69,31	8,03	117,080	-	64,33	7,82	102,390	-	-	4,98	14,690	1,529	
21.08.15	-		68,54	8,06	110,890	-	63,46	7,88	96,120	-	-	5,08	14,770	1,502	
22.08.15	-		67,42	8,04	114,580	-	62,74	7,84	99,940	-	-	4,68	14,640	1,454	
Среднее	-	-	66,39	7,95	133,290	-	62,41	7,67	117,653	-	-	3,98	15,637	1,481	
Итого	0,0				4131,990	0,000			3647,236	0,000	0,00		484,754	45,91	

Ориентировочно до конца месяца(+) 1096,226 945,000 151,226 14,06
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1516,380 1393,650 122,730 14,226
Итого за август 2015 : 3711,836 3198,586 513,250 45,745571

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.07.15 13:00	28190,200	-	23450,840	-	-	428,683
23.08.15 13:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 27.08.2015