

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУЭ за август 2015**

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

Схема подключения: Трёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215582  
расходомер

Gmin

Приборы УУЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.07.15	-		72,52	7,98	177,670	-	67,72	6,00	160,990	-	-	-	4,80	16,680	1,988
24.07.15	-		71,82	7,99	172,840	-	66,96	6,00	157,110	-	-	-	4,86	15,730	1,903
25.07.15	-		71,80	7,98	174,590	-	66,96	6,00	159,080	-	-	-	4,84	15,510	1,889
26.07.15	-		56,65	7,31	171,680	-	54,48	6,00	149,900	-	-	-	2,17	21,780	1,563
27.07.15	-		54,44	7,93	178,350	-	52,09	6,00	158,520	-	-	-	2,35	19,830	1,460
28.07.15	-		53,87	7,93	179,110	-	51,49	6,00	159,220	-	-	-	2,38	19,890	1,457
29.07.15	-		53,57	7,93	180,080	-	51,13	6,00	159,610	-	-	-	2,44	20,470	1,492
30.07.15	-		53,38	7,94	181,520	-	50,88	6,00	159,410	-	-	-	2,50	22,110	1,585
31.07.15	-		58,62	7,96	180,410	-	55,27	6,00	161,390	-	-	-	3,35	19,020	1,663
01.08.15	-		71,32	7,91	181,050	-	66,71	6,00	165,120	-	-	-	4,61	15,930	1,903
02.08.15	-		72,58	7,95	179,860	-	67,75	6,00	163,040	-	-	-	4,83	16,820	2,016
03.08.15	-		73,04	7,95	177,700	-	68,14	6,00	162,090	-	-	-	4,90	15,610	1,943
04.08.15	-		72,42	7,94	178,720	-	67,68	6,00	161,790	-	-	-	4,74	16,930	2,000
05.08.15	-		70,97	7,95	176,160	-	66,40	6,00	160,310	-	-	-	4,57	15,850	1,864
06.08.15	-		70,78	8,05	131,970	-	64,93	6,00	117,090	-	-	-	5,85	14,880	1,744
07.08.15	-		70,31	8,05	117,440	-	63,90	6,00	103,460	-	-	-	6,41	13,980	1,650
08.08.15	-		69,60	7,96	156,470	-	64,80	6,00	142,340	-	-	-	4,80	14,130	1,671
09.08.15	-		67,50	7,95	163,698	-	63,04	6,00	147,027	-	-	-	4,47	16,672	1,765
10.08.15	-		70,69	7,95	157,800	-	65,83	6,00	143,240	-	-	-	4,86	14,560	1,734
11.08.15	-		72,48	7,95	156,200	-	67,28	6,00	142,350	-	-	-	5,20	13,850	1,749
12.08.15	-		71,68	7,96	158,780	-	66,81	6,00	143,400	-	-	-	4,87	15,380	1,808
13.08.15	-		71,15	7,99	158,240	-	66,29	6,00	144,460	-	-	-	4,86	13,780	1,689
14.08.15	-		71,05	8,00	159,880	-	66,10	6,00	145,730	-	-	-	4,95	14,150	1,732
15.08.15	-		70,97	7,99	160,680	-	66,07	6,00	145,530	-	-	-	4,90	15,150	1,795
16.08.15	-		71,22	7,99	163,280	-	66,32	6,00	145,690	-	-	-	4,90	17,590	1,972
17.08.15	-		71,71	7,99	161,250	-	66,59	6,00	145,760	-	-	-	5,12	15,490	1,864
18.08.15	-		61,40	8,01	155,290	-	58,10	6,00	133,960	-	-	-	3,30	21,330	1,756
19.08.15	-		67,50	7,95	163,698	-	63,04	6,00	147,027	-	-	-	4,47	16,672	1,765
20.08.15	-		70,09	8,02	144,690	-	64,62	6,00	127,710	-	-	-	5,47	16,980	1,892
21.08.15	-		69,34	8,04	135,590	-	63,76	6,00	120,430	-	-	-	5,58	15,160	1,730
22.08.15	-		68,14	8,03	139,950	-	62,97	6,00	125,040	-	-	-	5,17	14,910	1,668
Среднее	-		67,50	7,95	163,698	-	63,04	6,00	147,027	-	-	-	4,47	16,672	1,765
Итого	0,0				5074,647	0,000			4557,823	0,000	0,00		516,823	54,71	

Ориентировочно до конца месяца(+)

1367,676

1215,793

151,884

16,26

Корректировка за прошлый месяц (-)

1762,200

1622,250

139,950

17,624

**Итого за август 2015 :**

4680,123

4151,366

528,757

53,345612

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.07.15 13:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000
23.08.15 13:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал  
 Гкал  
**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплопотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата **27.08.2015**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплопотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_