

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района" о теплоснабжении в теплофикационной воде за Август 2015 Договор № 31502-3  
 Тепловычислитель: СПТ943 №38467 Адрес: Шлиссельбургский пр. д.36 ТЦ1 Договор № 31502-3  
 Расчетные формулы:  $F_g = (G \cdot (n \cdot G_{max})) \cdot 100\%$ ;  $dT = T_1 - T_2$ ;  $t_{хв} = 0$  Источник теплоты: ТЭЦ-22, Магистраль теплосети: Рыбачья р/с Володарского, ТК-3 влево  
 Подающий трубопровод: Ду=50мм, Gпр=80м³/ч; Обр. трубопровод: Ду=50мм, Gпр=80м³/ч  
 Подающий трубопровод ГВС: Ду=50мм, Gпр=80т/ч; Цирк. трубопровод ГВС: Ду=25мм, Gпр=20т/ч.

День	п часы	подающий тр.		обратный тр.		dM тонн	Qсцо ГКал	P3 кг/см2	T3 С	V3 м3	P4 кг/см2	T4 С	V4 м3	Vгвс м3	Qгвс ГКал	Qсум ГКал
		T1 С	M1 тонн	dT С	T2 С											
23.07.2015	24,00	21,28	0,00	0,21	21,07	0,00	0,00	7,59	69,66	162,89	6,38	55,70	118,27	44,63	4,61	4,61
24.07.2015	24,00	21,36	0,00	0,21	21,15	0,00	0,00	7,60	69,52	160,50	6,42	55,47	114,71	45,79	4,65	4,65
25.07.2015	24,00	21,32	0,00	0,20	21,11	0,00	0,00	7,60	68,95	160,64	6,40	54,99	115,43	45,21	4,59	4,59
26.07.2015	24,00	21,30	0,00	0,22	21,08	0,00	0,00	7,40	57,25	153,94	6,25	49,40	98,02	55,93	3,90	3,90
27.07.2015	24,00	21,52	0,00	0,20	21,32	0,00	0,00	7,46	53,54	157,62	6,34	45,59	102,88	54,73	3,69	3,69
28.07.2015	24,00	21,19	0,00	0,25	20,95	0,00	0,00	7,45	52,84	160,86	6,34	44,71	102,13	58,73	3,87	3,87
29.07.2015	24,00	21,42	0,00	0,26	21,16	0,00	0,00	7,46	52,42	160,31	6,34	44,28	101,53	58,78	3,85	3,85
30.07.2015	24,00	21,45	0,00	0,26	21,19	0,00	0,00	7,48	52,51	153,54	6,33	44,77	94,47	59,06	3,77	3,77
31.07.2015	24,00	21,22	0,00	0,26	20,96	0,00	0,00	7,46	54,52	151,73	6,31	45,68	95,00	56,73	3,86	3,86
01.08.2015	24,00	21,41	0,00	0,29	21,12	0,00	0,00	7,40	67,90	144,18	6,22	54,41	94,72	49,46	4,51	4,51
02.08.2015	24,00	21,63	0,00	0,33	21,30	0,00	0,00	7,46	69,00	144,68	6,32	54,99	94,02	50,66	4,68	4,68
03.08.2015	24,00	21,44	0,00	0,34	21,10	0,00	0,00	7,47	69,82	146,16	6,33	55,69	94,13	52,03	4,82	4,82
04.08.2015	24,00	21,64	0,00	0,37	21,27	0,00	0,00	7,48	69,55	145,08	6,33	55,67	94,45	50,63	4,69	4,69
05.08.2015	24,00	21,78	0,00	0,44	21,34	0,00	0,00	7,49	68,21	145,08	6,34	54,92	94,16	50,92	4,60	4,60
06.08.2015	24,00	22,01	0,00	0,41	21,60	0,00	0,00	7,58	67,23	122,53	6,49	53,36	71,78	50,75	4,30	4,30
07.08.2015	24,00	22,32	0,00	0,38	21,94	0,00	0,00	7,69	66,66	101,50	6,72	50,69	49,29	52,21	4,17	4,17
08.08.2015	24,00	22,45	0,00	0,39	22,06	0,00	0,00	7,54	66,61	130,59	6,49	53,19	83,14	47,45	4,17	4,17
09.08.2015	24,00	22,74	0,00	0,40	22,34	0,00	0,00	7,55	66,83	128,50	6,49	53,16	83,92	44,58	4,02	4,02
10.08.2015	24,00	22,71	0,00	0,43	22,28	0,00	0,00	7,53	67,78	133,14	6,48	54,27	83,86	49,28	4,35	4,35
11.08.2015	24,00	22,61	0,00	0,36	22,25	0,00	0,00	7,55	68,76	131,78	6,49	54,82	84,26	47,52	4,32	4,32
12.08.2015	24,00	22,89	0,00	0,44	22,45	0,00	0,00	7,56	68,63	130,64	6,49	54,87	85,12	45,52	4,18	4,18
13.08.2015	24,00	22,95	0,00	0,42	22,53	0,00	0,00	7,58	68,36	131,13	6,51	54,86	85,90	45,24	4,13	4,13
14.08.2015	24,00	22,50	0,00	0,32	22,19	0,00	0,00	7,58	68,03	131,05	6,50	54,39	87,21	43,84	4,06	4,06
15.08.2015	24,00	21,81	0,00	0,32	21,49	0,00	0,00	7,58	68,04	133,19	6,50	54,40	86,29	46,90	4,25	4,25
16.08.2015	24,00	20,98	0,00	0,35	20,63	0,00	0,00	7,56	68,27	134,49	6,49	54,44	85,72	48,77	4,39	4,39
17.08.2015	24,00	20,46	0,00	0,27	20,20	0,00	0,00	7,55	68,58	136,56	6,48	54,53	85,49	51,07	4,58	4,58
18.08.2015	24,00	20,06	0,00	0,30	19,76	0,00	0,00	7,59	62,53	126,92	6,55	51,58	74,47	52,45	4,00	4,00
19.08.2015	24,00	20,17	0,00	0,30	19,86	0,00	0,00	7,58	54,31	121,31	6,63	45,40	56,82	64,49	3,95	3,95
20.08.2015	24,00	20,46	0,00	0,18	20,28	0,00	0,00	7,60	66,72	122,11	6,61	52,54	67,31	54,80	4,50	4,50
21.08.2015	24,00	21,17	0,00	0,33	20,85	0,00	0,00	7,61	66,12	122,17	6,65	51,95	70,17	51,99	4,32	4,32
22.08.2015	24,00	21,26	0,00	0,26	21,00	0,00	0,00	7,63	65,46	118,78	6,65	51,50	71,63	47,15	3,99	3,99
Среднее:	24,00	21,60	0,00	0,31	21,28	0,00	0,00	7,54	64,66	138,83	6,45	52,14	87,95	50,88	4,25	4,25
ИТОГО:	744,00		0,00			0,00	0,00			4303,60			2726,30	1577,30	131,77	131,77
По среднему с 23.07.2015 по 31.07.2015			0,00			0,00	0,00			1647,44			1245,42	402,02	42,94	42,94
По среднему с 23.08.2015 по 31.08.2015			0,00			0,00	0,00			1134,44			657,78	476,64	38,22	38,22
Итого с учетом среднего			0,00			0,00	0,00			3790,60			2138,66	1651,92	127,05	127,05

Всего к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q= \_\_\_\_\_ Гкал.  
 Ответственный за учет тепловой энергии: Малых Т.В. /  
 Энергосбыт отчет принят  
 ООО "ЭнергоМониторинг" Санкт-Петербург  
 Дирекция по Санкт-Петербургу филиала "Невский" ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплопоставления  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Дата 27.08.2015