Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: ???

Узел учета: СЦО+ГВС ИТП
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: ~~150/70~~ 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15805 Режим (схема): 0;0
Приборы УУТЭ поверены до ???
Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72,0	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72,0	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30,00	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12,00	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер: ВСГ-20	Gmin= 0,2	Gmax= 5,0	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=10,20 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=2,17
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=244,80 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=52,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.15	24,00		582,98	561,00	21,98	70,34	57,36	12,98	7,90	3,80	6,06	104,27	78,13	26,14	106,62	79,34	27,27	-	69,92	57,24	2,82	1,83	0,99	8,88
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	70,33	[illegible]	13,17	7,90	3,80	5,95	107,38	81,35	26,03	109,79	82,62	27,17	-	69,91	57,56	2,82	1,82	1,01	8,77
03.04.15	24,00		568,83	548,58	20,25	70,40	57,18	13,21	7,90	3,80	5,96	106,55	82,22	24,33	108,95	83,48	25,47	-	69,99	57,16	2,76	1,70	1,06	8,72
04.04.15	24,00		565,76	543,86	21,90	70,45	57,04	13,41	7,90	3,80	5,99	107,53	81,64	25,89	109,96	82,89	27,07	-	70,03	56,78	2,90	1,81	1,08	8,88
05.04.15	24,00		566,68	541,92	24,76	70,64	57,21	13,43	7,90	3,80	5,98	109,87	81,07	28,80	112,36	82,32	30,04	-	70,23	57,06	3,09	2,02	1,07	9,07
06.04.15	24,00		561,41	542,06	19,35	70,55	57,18	13,37	7,90	3,80	5,93	104,66	81,32	23,34	107,03	82,56	24,47	-	70,11	56,67	2,73	1,64	1,09	8,66
07.04.15	24,00		560,59	542,60	17,99	70,29	57,07	13,22	7,90	3,80	5,87	103,45	81,49	21,96	105,78	82,72	23,05	-	69,88	56,58	2,62	1,53	1,08	8,49
08.04.15	24,00		564,02	543,07	20,95	68,73	56,08	12,65	7,90	3,80	5,63	106,43	81,40	25,03	108,72	82,60	26,12	-	68,33	55,79	2,73	1,71	1,02	8,36
09.04.15	24,00		545,63	522,73	22,90	68,37	55,47	12,90	7,90	3,80	5,53	106,02	79,15	26,87	108,28	80,30	27,98	-	67,98	55,38	2,82	1,83	1,00	8,35
10.04.15	24,00		563,02	542,31	20,71	68,17	55,78	12,39	7,90	3,80	5,49	106,25	81,33	24,92	108,51	82,51	25,99	-	67,72	55,42	2,69	1,69	1,00	8,18
11.04.15	24,00		561,05	537,13	23,92	65,72	54,12	11,59	7,90	3,80	5,08	109,06	80,79	28,27	111,23	81,91	29,32	-	65,37	53,97	2,77	1,85	0,92	7,84
12.04.15	24,00		562,01	538,80	23,21	65,91	54,42	11,49	7,90	3,80	5,01	108,90	80,95	27,95	111,08	82,08	29,00	-	65,58	54,22	2,75	1,83	0,92	7,77
13.04.15	24,00		560,60	542,90	17,70	65,60	54,25	11,35	7,90	3,80	4,96	104,42	81,83	22,59	106,48	82,95	23,53	-	65,24	53,75	2,41	1,47	0,94	7,37
14.04.15	24,00		558,25	538,51	19,74	65,83	54,29	11,55	7,90	3,80	5,15	103,94	81,62	22,32	106,01	82,74	23,27	-	65,47	53,77	2,42	1,46	0,96	7,56
15.04.15	24,00		557,63	536,51	21,12	65,90	54,18	11,72	7,90	3,80	5,32	103,49	81,58	21,92	105,56	82,70	22,86	-	65,53	53,72	2,40	1,44	0,96	7,72
16.04.15	24,00		556,15	532,71	23,45	65,97	54,24	11,73	7,90	3,80	5,35	104,58	81,22	23,36	106,67	82,34	24,33	-	65,61	53,87	2,49	1,53	0,95	7,84
[illegible]	[illegible]		555,59	531,18	24,42	66,60	54,62	11,97	7,90	3,80	5,39	106,33	81,04	25,29	108,50	82,18	26,32	-	66,28	54,33	2,64	1,68	0,97	8,03
18.04.15	24,00		555,03	533,35	21,68	68,02	55,64	12,38	7,90	3,80	5,43	106,18	81,36	24,81	108,43	82,54	25,89	-	67,67	55,15	2,70	1,68	1,02	8,12
19.04.15	24,00		556,02	532,74	23,29	68,29	55,82	12,46	7,90	3,80	5,43	107,97	80,94	27,03	110,28	82,12	28,15	-	67,90	55,45	2,84	1,84	1,01	8,28
20.04.15	24,00		554,45	535,04	19,41	68,60	55,95	12,65	7,90	3,80	5,51	104,70	81,38	23,33	106,95	82,56	24,40	-	68,21	55,37	2,64	1,59	1,05	8,14
21.04.15	24,00		552,63	533,79	18,83	69,21	56,68	12,53	7,90	3,80	6,16	88,24	74,45	13,80	90,15	75,55	14,60	-	68,41	55,88	1,88	0,94	0,93	8,04
22.04.15	24,00	*	202,41	201,93	0,48	76,45	62,26	14,18	7,90	3,80	3,29	1,44	9,58	16,28	1,47	9,73	-8,26	-	64,02	57,38	0,46	-1,04	0,58	2,83
23.04.15	24,00	*	127,25	128,77	-1,52	67,13	54,18	12,95	7,90	3,80	1,71	29,72	25,62	4,10	30,28	26,01	4,28	-	62,97	56,06	0,43	0,26	0,18	2,14
Среднее	24,00	-	526,30	506,80	19,50	68,59	56,01	12,58	7,90	3,80	5,31	97,45	75,28	21,82	99,53	76,38	23,14	-	67,49	55,59	2,43	1,48	0,95	7,74
Итого	552,00		12104,94	11656,46	448,48						122,15	2241,37	1731,47	501,76	2289,09	1756,76	532,33	0,00			55,90	34,11	21,79	178,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.04.15 00:00	219823,12	210839,84	49544,32	37045,02	50761,91	37649,73	3982,26	-	??
	23.04.15 23:00	231296,99	221890,40	51671,38	38691,86	52934,11	39320,54	4177,43	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: -1,47
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = ~~1,55~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 176,58 ~~176,50~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 532,33 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» АПР 2015
ГРЫНДАЧ Т. В.

Qтв нужд = 32,64 Гкал

б.г.р. более 17,65