

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 7 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
 Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ц(С)-0415.txt
 Режим (схема): 3001
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Тхв, гр.С= 2,92
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$ лето: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоснабж-			
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кк/см2	P2, кк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал	
24.03.15	24.00	-	88,69	64,87	23,82	72,76	39,11	33,65	7,00	5,00	2,15	24,18	-	-	24,78	-	24,78	-	72,92	-	1,76	-	-	-	3,92
25.03.15	24.00	-	51,66	45,25	6,41	71,01	42,23	28,78	7,00	5,00	0,11	26,52	-	-	27,03	-	27,03	-	62,44	-	1,66	-	-	-	1,77
26.03.15	24.00	-	87,34	65,09	22,25	73,31	38,62	34,69	7,00	5,00	2,22	22,88	-	-	23,44	-	23,44	-	73,23	-	1,67	-	-	-	3,89
27.03.15	24.00	-	87,82	63,83	23,99	72,98	38,84	34,14	7,00	5,00	2,16	24,45	-	-	25,05	-	25,05	-	72,80	-	1,78	-	-	-	3,94
28.03.15	24.00	-	89,37	64,37	25,00	72,60	39,56	33,04	7,00	5,00	2,10	25,43	-	-	26,01	-	26,01	-	72,48	-	1,85	-	-	-	3,94
29.03.15	24.00	-	89,59	64,01	25,58	71,53	39,35	32,18	7,00	5,00	2,05	25,85	-	-	26,49	-	26,49	-	71,06	-	1,84	-	-	-	3,89
30.03.15	24.00	-	87,66	63,93	23,73	69,54	38,33	31,21	7,00	5,00	1,97	24,02	-	-	24,57	-	24,57	-	69,52	-	1,67	-	-	-	3,65
31.03.15	24.00	-	87,47	64,53	22,94	69,50	38,57	30,93	7,00	5,00	1,97	23,22	-	-	23,75	-	23,75	-	69,54	-	1,62	-	-	-	3,59
01.04.15	24.00	-	88,51	65,49	23,02	69,55	39,02	30,53	7,00	5,00	1,98	23,39	-	-	23,92	-	23,92	-	69,45	-	1,63	-	-	-	3,60
02.04.15	24.00	-	88,76	65,40	23,36	69,56	38,89	30,67	7,00	5,00	1,98	23,74	-	-	24,29	-	24,29	-	69,47	-	1,65	-	-	-	3,63
03.04.15	24.00	-	89,51	65,74	23,77	69,61	38,90	30,71	7,00	5,00	2,00	24,18	-	-	24,73	-	24,73	-	69,53	-	1,68	-	-	-	3,68
04.04.15	24.00	-	87,31	65,03	22,28	69,62	38,70	30,92	7,00	5,00	1,99	22,68	-	-	23,20	-	23,20	-	69,51	-	1,58	-	-	-	3,57
05.04.15	24.00	-	89,23	64,69	24,54	69,86	38,72	31,14	7,00	5,00	1,99	24,91	-	-	25,48	-	25,48	-	69,77	-	1,74	-	-	-	3,73
06.04.15	24.00	-	89,71	64,88	24,83	69,69	38,73	30,96	7,00	5,00	1,99	25,20	-	-	25,77	-	25,77	-	69,62	-	1,76	-	-	-	3,74
07.04.15	24.00	-	89,09	65,14	23,95	69,50	38,47	31,03	7,00	5,00	2,00	24,35	-	-	24,88	-	24,88	-	69,50	-	1,69	-	-	-	3,69
08.04.15	24.00	-	90,91	65,02	25,89	67,73	37,96	29,77	7,00	5,00	1,91	26,27	-	-	26,82	-	26,82	-	67,51	-	1,78	-	-	-	3,69
09.04.15	24.00	-	87,38	60,77	26,61	67,58	36,97	30,61	7,00	5,00	1,84	26,94	-	-	26,82	-	26,82	-	67,51	-	1,78	-	-	-	3,69
10.04.15	24.00	-	88,35	65,16	23,19	67,11	37,91	29,20	7,00	5,00	1,88	23,58	-	-	27,52	-	27,52	-	67,49	-	1,82	-	-	-	3,66
11.04.15	24.00	-	91,45	64,20	27,25	65,02	37,20	27,82	7,00	5,00	1,76	27,64	-	-	28,19	-	28,19	-	64,92	-	1,80	-	-	-	3,46
12.04.15	24.00	-	90,57	64,83	25,74	65,12	37,63	27,49	7,00	5,00	1,75	26,23	-	-	26,76	-	26,76	-	65,03	-	1,71	-	-	-	3,46
13.04.15	24.00	-	91,02	65,21	25,81	64,86	37,40	27,46	7,00	5,00	1,76	26,31	-	-	26,81	-	26,81	-	64,76	-	1,70	-	-	-	3,47
14.04.15	24.00	-	88,91	64,93	23,98	65,09	37,28	27,81	7,00	5,00	1,77	24,48	-	-	25,00	-	25,00	-	65,03	-	1,59	-	-	-	3,37
15.04.15	24.00	-	91,14	65,05	26,09	65,17	36,68	28,49	7,00	5,00	1,82	26,72	-	-	27,23	-	27,23	-	65,11	-	1,74	-	-	-	3,56
16.04.15	24.00	-	90,52	64,72	25,80	65,20	36,68	28,52	7,00	5,00	1,81	26,40	-	-	26,93	-	26,93	-	65,11	-	1,72	-	-	-	3,53
17.04.15	24.00	-	89,75	64,61	25,14	66,10	36,85	29,25	7,00	5,00	1,85	25,73	-	-	26,27	-	26,27	-	66,28	-	1,71	-	-	-	3,55
18.04.15	24.00	-	88,78	64,58	24,20	67,24	37,33	29,91	7,00	5,00	1,90	24,59	-	-	25,12	-	25,12	-	67,19	-	1,66	-	-	-	3,56
19.04.15	24.00	-	89,63	64,14	25,49	67,44	37,18	30,26	7,00	5,00	1,93	25,75	-	-	26,30	-	26,30	-	67,30	-	1,73	-	-	-	3,66
20.04.15	24.00	-	91,32	64,70	26,62	67,84	37,39	30,45	7,00	5,00	1,95	26,99	-	-	27,55	-	27,55	-	67,74	-	1,83	-	-	-	3,78
21.04.15	24.00	-	81,86	68,92	12,94	68,51	38,63	29,88	7,00	5,00	2,04	13,29	-	-	13,58	-	13,58	-	67,74	-	0,90	-	-	-	2,94
22.04.15	24.00	-	66,38	66,38	0,00	82,26	71,66	10,60	7,00	5,00	0,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	31,91	-	0,00	-	-	-	0,72
23.04.15	24.00	-	86,99	64,18	22,81	69,10	39,36	29,74	7,00	5,00	1,85	23,86	-	-	24,39	-	24,39	-	67,02	-	1,63	-	-	-	3,47
Среднее	24.00	-	86,99	64,18	22,81	69,10	39,36	29,74	7,00	5,00	1,85	23,86	-	-	24,39	-	24,39	-	67,02	-	1,63	-	-	-	3,47
Итого	744,00	-	2696,68	1989,65	707,03							57,20	739,78	0,00	0,00	755,94	0,00	755,94	0,00	50,43	0,00	0,00	-	-	107,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 03:00	12313,07	9225,86	3192,02	-	3277,48	-	574,40	-	-
	23.04.15 17:00	14965,18	11184,75	3916,99	-	4018,24	-	679,53	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,92 °C = -2,16 Гкал;
 105,47 Гкал;
 755,94 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 печать Энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 04 15 г.

48,24