

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
 Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0415.txt
 Режим (схема):
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nxв)+M2*(n2-nxв)$ лето: $Q=M1*(n1-nxв)+M2*(n2-nxв)$
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреобр.: Преобр.давления: Тхв, гр.С= 2,92
 Термопреобр.: Преобр.давления:
 Термопреобр.: Преобр.давления:
 Термопреобр.: Преобр.давления:
 Термопреобр.: Преобр.давления:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплотр-е			
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал		Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал
24.03.15	24.00	-	93,65	72,27	21,38	72,17	41,07	31,10	7,00	5,00	2,10	23,45	-	-	24,02	-	24,02	-	72,23	-	1,69	-	-	-	3,79
25.03.15	24.00	-	56,05	47,11	8,94	70,25	42,90	27,35	7,00	5,00	0,30	26,39	-	-	26,85	-	26,85	-	61,38	-	1,62	-	-	-	1,92
26.03.15	24.00	-	95,37	72,65	22,72	72,72	40,76	31,96	7,00	5,00	2,21	24,30	-	-	24,90	-	24,90	-	72,59	-	1,77	-	-	-	3,98
27.03.15	24.00	-	93,96	71,25	22,71	72,43	40,93	31,50	7,00	5,00	2,12	24,42	-	-	25,01	-	25,01	-	72,24	-	1,77	-	-	-	3,89
28.03.15	24.00	-	94,55	71,92	22,63	72,09	41,52	30,57	7,00	5,00	2,07	24,48	-	-	25,05	-	25,05	-	71,96	-	1,76	-	-	-	3,83
29.03.15	24.00	-	94,20	71,58	22,62	71,05	41,37	29,68	7,00	5,00	2,01	24,43	-	-	24,96	-	24,96	-	70,53	-	1,72	-	-	-	3,73
30.03.15	24.00	-	93,19	71,67	21,52	69,04	40,25	28,79	7,00	5,00	1,92	23,59	-	-	24,08	-	24,08	-	68,99	-	1,63	-	-	-	3,55
31.03.15	24.00	-	94,49	72,16	22,33	69,02	40,40	28,62	7,00	5,00	1,93	24,30	-	-	24,83	-	24,83	-	69,04	-	1,68	-	-	-	3,61
01.04.15	24.00	-	94,26	73,34	20,92	69,06	40,91	28,15	7,00	5,00	1,92	23,07	-	-	23,56	-	23,56	-	68,92	-	1,59	-	-	-	3,51
02.04.15	24.00	-	94,13	73,14	20,99	69,07	40,70	28,37	7,00	5,00	1,89	23,73	-	-	24,25	-	24,25	-	68,99	-	1,64	-	-	-	3,53
03.04.15	24.00	-	95,63	73,39	22,24	69,15	40,81	28,34	7,00	5,00	1,92	24,56	-	-	25,07	-	25,07	-	69,08	-	1,70	-	-	-	3,62
04.04.15	24.00	-	94,60	72,54	22,06	69,13	40,51	28,62	7,00	5,00	1,94	24,24	-	-	24,78	-	24,78	-	68,98	-	1,67	-	-	-	3,60
05.04.15	24.00	-	97,79	71,70	26,09	69,41	40,56	28,85	7,00	5,00	1,96	27,69	-	-	28,31	-	28,31	-	69,35	-	1,92	-	-	-	3,88
06.04.15	24.00	-	94,50	72,51	21,99	69,13	40,78	28,35	7,00	5,00	1,94	23,72	-	-	24,23	-	24,23	-	68,90	-	1,64	-	-	-	3,58
07.04.15	24.00	-	92,68	73,13	19,55	68,97	40,57	28,40	7,00	5,00	1,96	21,36	-	-	21,82	-	21,82	-	68,87	-	1,47	-	-	-	3,43
08.04.15	24.00	-	93,72	72,83	20,89	67,28	40,01	27,27	7,00	5,00	1,88	22,62	-	-	23,07	-	23,07	-	67,02	-	1,52	-	-	-	3,39
09.04.15	24.00	-	89,48	67,68	21,80	67,08	38,98	28,10	7,00	5,00	1,81	23,21	-	-	23,69	-	23,69	-	66,96	-	1,56	-	-	-	3,37
10.04.15	24.00	-	94,31	72,65	21,66	66,70	39,99	26,71	7,00	5,00	1,83	23,52	-	-	23,99	-	23,99	-	66,31	-	1,56	-	-	-	3,39
11.04.15	24.00	-	95,64	71,29	24,35	64,62	39,20	25,42	7,00	5,00	1,69	26,28	-	-	26,78	-	26,78	-	64,50	-	1,70	-	-	-	3,39
12.04.15	24.00	-	95,47	72,03	23,44	64,73	40,03	24,70	7,00	5,00	1,65	25,37	-	-	25,84	-	25,84	-	64,65	-	1,64	-	-	-	3,30
13.04.15	24.00	-	94,19	72,77	21,42	64,45	39,79	24,66	7,00	5,00	1,68	23,25	-	-	23,72	-	23,72	-	64,26	-	1,49	-	-	-	3,18
14.04.15	24.00	-	93,66	72,50	21,16	64,66	39,22	25,44	7,00	5,00	1,73	22,98	-	-	23,44	-	23,44	-	64,59	-	1,49	-	-	-	3,21
15.04.15	24.00	-	95,08	72,35	22,73	64,75	38,78	25,97	7,00	5,00	1,77	24,44	-	-	24,90	-	24,90	-	64,62	-	1,58	-	-	-	3,35
16.04.15	24.00	-	92,31	72,66	19,65	64,75	38,97	25,78	7,00	5,00	1,74	21,67	-	-	22,08	-	22,08	-	64,64	-	1,40	-	-	-	3,15
17.04.15	24.00	-	95,19	72,14	23,05	65,64	39,02	26,62	7,00	5,00	1,78	25,22	-	-	25,72	-	25,72	-	65,80	-	1,66	-	-	-	3,44
18.04.15	24.00	-	95,17	72,26	22,91	66,77	39,55	27,22	7,00	5,00	1,87	24,45	-	-	24,96	-	24,96	-	66,72	-	1,63	-	-	-	3,50
19.04.15	24.00	-	94,53	71,27	23,26	66,98	39,31	27,67	7,00	5,00	1,82	25,54	-	-	26,07	-	26,07	-	66,85	-	1,71	-	-	-	3,53
20.04.15	24.00	-	92,88	71,21	21,67	68,19	40,26	27,93	7,00	5,00	1,83	24,16	-	-	24,67	-	24,67	-	67,74	-	1,64	-	-	-	3,47
21.04.15	24.00	-	92,88	71,21	21,67	68,19	40,26	27,93	7,00	5,00	1,83	24,16	-	-	24,67	-	24,67	-	67,74	-	1,64	-	-	-	3,47
22.04.15	24.00	-	92,88	71,21	21,67	68,19	40,26	27,93	7,00	5,00	1,83	24,16	-	-	24,67	-	24,67	-	67,74	-	1,64	-	-	-	3,47
23.04.15	24.00	-	92,88	71,21	21,67	68,19	40,26	27,93	7,00	5,00	1,83	24,16	-	-	24,67	-	24,67	-	67,74	-	1,64	-	-	-	3,47
Среднее	24.00	-	92,88	71,21	21,67	68,19	40,26	27,93	7,00	5,00	1,83	24,16	-	-	24,67	-	24,67	-	67,74	-	1,64	-	-	-	3,47
Итого	744,00	-	2879,33	2207,65	671,68							56,76	748,91	0,00	0,00	764,64	0,00	764,64	0,00	50,73	0,00	0,00	-	-	107,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

суток:
 Гкал;
 куб.м;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел контроля качества КУУТЭ
 печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

48,54