Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0415.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,92
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00		167,73	139,43	28,30	72,00	40,85	31,14	5,00	4,00	4,36	28,12	0,00	0,00	28,79	0,00	28,79	-	71,94	0,00	2,02			6,38
25.03.15	24,00	-	104,52	81,03	23,49	69,64	39,66	29,98	5,00	4,00	2,11	33,04	0,00	0,00	33,59	0,00	33,59	-	59,21	0,00	1,95			4,07
26.03.15	24,00		179,69	147,34	32,35	72,60	41,02	31,58	5,00	4,00	4,68	32,12	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89	-	72,41	0,00	2,33			7,01
27.03.15	24,00		169,00	140,26	28,74	72,45	41,12	31,33	5,00	4,00	4,42	28,53	0,00	0,00	29,21	0,00	29,21	-	72,17	0,00	2,06			6,48
28.03.15	24,00		167,69	137,87	29,82	71,99	41,24	30,75	5,00	4,00	4,27	29,57	0,00	0,00	30,27	0,00	30,27	-	71,82	0,00	2,12			6,39
29.03.15	23,00		160,50	131,61	28,89	71,38	41,30	30,09	5,00	4,00	3,99	28,68	0,00	0,00	29,34	0,00	29,34	-	70,82	0,00	2,03			6,02
30.03.15	24,00		167,89	137,81	30,08	68,94	39,96	28,98	5,00	4,00	4,01	29,88	0,00	0,00	30,53	0,00	30,53	-	68,91	0,00	2,06			6,07
31.03.15	24,00		167,27	137,91	29,37	68,92	39,92	29,00	5,00	4,00	4,02	29,17	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	-	68,93	0,00	2,01			6,03
01.04.15	24,00		168,22	138,55	29,66	69,02	40,42	28,60	5,00	4,00	3,98	29,50	0,00	0,00	30,14	0,00	30,14	-	68,89	0,00	2,03			6,01
02.04.15	24,00		167,75	138,26	29,50	69,00	40,40	28,60	5,00	4,00	3,97	29,37	0,00	0,00	30,01	0,00	30,01	-	68,83	0,00	2,02			5,99
03.04.15	24,00		169,19	139,05	30,14	69,07	40,56	28,50	5,00	4,00	3,98	30,05	0,00	0,00	30,71	0,00	30,71	-	68,86	0,00	2,07			6,05
04.04.15	24,00		167,94	137,67	30,28	69,11	40,35	28,76	5,00	4,00	3,97	30,15	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	-	68,94	0,00	2,08			6,05
05.04.15	24,00		170,81	136,44	34,37	69,28	40,31	28,97	5,00	4,00	3,97	34,28	0,00	0,00	35,04	0,00	35,04	-	69,15	0,00	2,37			6,34
06.04.15	24,00		170,04	136,75	33,29	69,22	40,43	28,78	5,00	4,00	3,96	33,13	0,00	0,00	33,86	0,00	33,86	-	69,01	0,00	2,29			6,24
07.04.15	24,00		165,41	138,21	27,21	68,95	40,47	28,48	5,00	4,00	3,95	27,11	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	-	68,76	0,00	1,86			5,81
08.04.15	24,00		167,75	138,00	29,75	67,57	40,00	27,56	5,00	4,00	3,82	29,68	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30	-	67,31	0,00	2,00			5,82
09.04.15	24,00		155,51	124,53	30,97	67,08	38,42	28,66	5,00	4,00	3,59	30,75	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	-	66,91	0,00	2,06			5,65
10.04.15	24,00		168,46	137,71	30,75	67,01	40,06	26,95	5,00	4,00	3,74	30,52	0,00	0,00	31,15	0,00	31,15	-	66,74	0,00	2,04			5,77
11.04.15	24,00		168,89	135,56	33,33	64,51	39,24	25,27	5,00	4,00	3,43	33,32	0,00	0,00	33,97	0,00	33,97	-	64,36	0,00	2,14			5,58
12.04.15	24,00		166,98	137,14	29,84	64,71	40,03	24,68	5,00	4,00	3,39	29,87	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45	-	64,60	0,00	1,93			5,32
13.04.15	24,00		168,93	138,51	30,41	64,46	39,92	24,53	5,00	4,00	3,40	30,44	0,00	0,00	31,03	0,00	31,03	-	64,31	0,00	1,96			5,36
14.04.15	24,00		167,16	138,83	28,34	64,56	39,18	25,37	5,00	4,00	3,55	27,95	0,00	0,00	28,49	0,00	28,49	-	64,41	0,00	1,80			5,35
15.04.15	24,00		168,67	138,46	30,21	64,65	38,40	26,25	5,00	4,00	3,67	29,75	0,00	0,00	30,32	0,00	30,32	-	64,50	0,00	1,92			5,59
16.04.15	24,00		168,73	136,64	32,09	64,69	38,23	26,46	5,00	4,00	3,65	31,59	0,00	0,00	32,21	0,00	32,21	-	64,52	0,00	2,04			5,69
17.04.15	24,00		165,64	137,17	28,47	65,16	38,48	26,69	5,00	4,00	3,70	27,95	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	-	65,15	0,00	1,82			5,52
18.04.15	24,00		168,05	136,47	31,58	66,72	39,20	27,52	5,00	4,00	3,79	31,09	0,00	0,00	31,73	0,00	31,73	-	66,65	0,00	2,07			5,86
19.04.15	24,00		168,52	135,66	32,86	66,99	39,08	27,91	5,00	4,00	3,83	32,35	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02	-	66,84	0,00	2,16			5,99
20.04.15	24,00		167,45	137,08	30,37	67,18	39,19	27,99	5,00	4,00	3,88	29,82	0,00	0,00	30,44	0,00	30,44	-	67,00	0,00	2,00			5,88
21.04.15	24,00		165,55	145,02	20,53	67,70	40,25	27,45	5,00	4,00	4,03	20,03	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	67,27	0,00	1,35			5,37
22.04.15	24,00		63,18	62,95	0,23	73,60	44,37	29,23	5,00	4,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,18	0,00	0,00			1,86
23.04.15	24,00		162,10	133,26	28,84	68,27	40,07	28,20	5,00	4,00	3,77	28,93	-	-	29,54	-	29,54	-	65,85	-	1,95	-	-	5,72
Среднее	23,97	-	162,10	133,26	28,84	68,27	40,07	28,20	5,00	4,00	3,77	28,93	-	-	29,54	-	29,54	-	65,85	-	1,95	-	-	5,72
Итого	743,00		5025,25	4131,18	894,07						116,73	896,74	0,00	0,00	915,68	0,00	915,68	0,00			60,54	0,00	0,00	177,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 03:00	85944,51	70519,80	18726,66	0,00	19160,66	0,00	3402,62	1322,10	-
	23.04.15 17:00	90832,78	74533,37	19603,52	0,00	20056,00	0,00	3575,24	1381,24	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -2,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **174,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **915,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«26» 04 15 г.

57,92