

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0415.txt
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nxв)+M2*(n2-nxв)$ лето: $Q=M1*(n1-nxв)+M2*(n2-nxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Учет отопление (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные			Общее теплопотре	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	С	С	С	кк/см2	кк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24.00		91,44	73,77	17,67	65,88	40,70	25,17	7,00	5,00	1,75	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	63,82	-	1,27	-	-	3,02
25.03.15	24.00		91,44	73,77	17,67	65,88	40,70	25,17	7,00	5,00	1,75	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	63,82	-	1,27	-	-	3,02
26.03.15	24.00		91,44	73,77	17,67	65,88	40,70	25,17	7,00	5,00	1,75	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	63,82	-	1,27	-	-	3,02
27.03.15	24.00		91,44	73,77	17,67	65,88	40,70	25,17	7,00	5,00	1,75	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	63,82	-	1,27	-	-	3,02
28.03.15	24.00		91,44	73,77	17,67	65,88	40,70	25,17	7,00	5,00	1,75	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	63,82	-	1,27	-	-	3,02
29.03.15	24.00		91,44	73,77	17,67	65,88	40,70	25,17	7,00	5,00	1,75	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	63,82	-	1,27	-	-	3,02
30.03.15	24.00		91,44	73,77	17,67	65,88	40,70	25,17	7,00	5,00	1,75	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	63,82	-	1,27	-	-	3,02
31.03.15	24.00	-	91,44	73,77	17,67	65,88	40,70	25,17	7,00	5,00	1,75	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	63,82	-	1,27	-	-	3,02
01.04.15	24.00	-	96,29	77,08	19,21	67,76	41,33	26,43	7,00	5,00	1,92	20,93	-	-	21,36	-	21,36	-	67,75	-	1,42	-	-	3,02
02.04.15	24.00	-	96,76	76,86	19,90	67,71	41,27	26,44	7,00	5,00	1,92	21,58	-	-	22,01	-	22,01	-	67,61	-	1,46	-	-	3,38
03.04.15	24.00	-	96,18	77,12	19,06	67,79	41,44	26,35	7,00	5,00	1,92	20,75	-	-	21,19	-	21,19	-	67,68	-	1,40	-	-	3,33
04.04.15	24.00	-	95,59	76,87	18,72	67,75	41,29	26,46	7,00	5,00	1,92	20,45	-	-	20,88	-	20,88	-	67,54	-	1,38	-	-	3,30
05.04.15	24.00	-	95,73	76,63	19,10	67,99	41,41	26,58	7,00	5,00	1,93	20,80	-	-	21,22	-	21,22	-	67,84	-	1,41	-	-	3,34
06.04.15	24.00	-	95,22	76,29	18,93	67,88	41,43	26,45	7,00	5,00	1,90	20,66	-	-	21,10	-	21,10	-	67,72	-	1,40	-	-	3,30
07.04.15	24.00	-	92,57	76,81	15,76	67,70	41,44	26,26	7,00	5,00	1,90	17,45	-	-	17,83	-	17,83	-	67,65	-	1,18	-	-	3,08
08.04.15	24.00	-	93,68	76,88	16,80	66,07	40,89	25,18	7,00	5,00	1,82	18,60	-	-	18,98	-	18,98	-	65,77	-	1,22	-	-	3,05
09.04.15	24.00	-	92,41	71,65	20,76	65,81	39,73	26,08	7,00	5,00	1,75	22,55	-	-	23,00	-	23,00	-	65,73	-	1,48	-	-	3,24
10.04.15	24.00	-	95,39	76,71	18,68	65,58	40,69	24,89	7,00	5,00	1,79	20,55	-	-	20,96	-	20,96	-	65,29	-	1,34	-	-	3,13
11.04.15	24.00	-	99,40	75,68	23,72	63,48	39,78	23,70	7,00	5,00	1,67	25,75	-	-	26,20	-	26,20	-	63,31	-	1,63	-	-	3,30
12.04.15	24.00	-	94,43	77,01	17,42	63,60	40,54	23,06	7,00	5,00	1,66	19,35	-	-	19,71	-	19,71	-	63,48	-	1,23	-	-	2,88
13.04.15	24.00	-	94,29	77,26	17,03	63,31	40,22	23,09	7,00	5,00	1,66	19,00	-	-	19,35	-	19,35	-	63,15	-	1,20	-	-	2,86
14.04.15	24.00	-	96,38	76,88	19,50	63,45	39,91	23,54	7,00	5,00	1,68	21,53	-	-	21,92	-	21,92	-	63,34	-	1,37	-	-	3,05
15.04.15	24.00	-	95,65	77,16	18,49	63,48	39,50	23,98	7,00	5,00	1,72	20,53	-	-	20,93	-	20,93	-	63,30	-	1,30	-	-	3,02
16.04.15	24.00	-	96,24	76,65	19,59	63,53	39,54	23,99	7,00	5,00	1,71	21,61	-	-	22,01	-	22,01	-	63,46	-	1,37	-	-	3,08
17.04.15	24.00	-	92,87	76,45	16,42	64,22	39,63	24,59	7,00	5,00	1,75	18,39	-	-	18,72	-	18,72	-	64,32	-	1,18	-	-	2,93
18.04.15	24.00	-	96,00	76,22	19,78	65,34	40,06	25,28	7,00	5,00	1,80	21,76	-	-	22,17	-	22,17	-	65,25	-	1,42	-	-	3,22
19.04.15	24.00	-	96,56	75,91	20,65	65,54	40,03	25,51	7,00	5,00	1,81	22,63	-	-	23,08	-	23,08	-	65,38	-	1,48	-	-	3,29
20.04.15	24.00	-	93,71	76,58	17,13	65,88	40,38	25,50	7,00	5,00	1,83	19,06	-	-	19,42	-	19,42	-	65,64	-	1,25	-	-	3,08
21.04.15	24.00	-	95,87	84,86	11,01	66,39	42,17	24,22	7,00	5,00	1,97	12,42	-	-	12,66	-	12,66	-	65,86	-	0,82	-	-	2,79
22.04.15	24.00	-	39,84	39,84	0,00	70,91	46,80	24,11	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	27,05	-	0,00	-	-	0,96
23.04.15	24.00	-	62,05	43,40	18,65	64,01	36,69	27,32	7,00	5,00	1,12	19,74	-	-	20,10	-	20,10	-	63,70	-	1,26	-	-	2,38
Среднее	24,00		91,44	73,77	17,67	65,88	40,70	25,17	7,00	5,00	1,75	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	63,82	-	1,27	-	-	3,02
Итого	744,00		2834,63	2286,99	547,64						54,10	601,25	0,00	0,00	612,99	0,00	612,99	0,00			39,37	0,00	0,00	93,47

т.с.м.м.т.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.04.15 23:00	122,02	95,70	28,94	-	29,55	-	4,33	-	-
	24.04.15 08:00	2158,72	1742,06	457,76	-	466,73	-	71,23	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

сутки: Гкал;
 куб.м;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 2,92 °C = -1,76 Гкал;
 91,71 Гкал;
 612,99 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 23.04 » г.

37,61 у.п.