Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0415.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето: M1(n1-n2)+Mr(n2-nx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.15	24,00	-	89,15	75,74	13,41	71,44	46,21	25,23	7,00	5,00	1,98	15,04	-	-	15,28	-	15,28	-	59,41	-	0,89			2,87
25.03.15	24,00	-	88,92	77,46	11,46	72,05	46,46	25,59	7,00	5,00	2,02	13,03	-	-	13,24	-	13,24	-	60,61	-	0,79			2,81
26.03.15	24,00	-	89,36	76,62	12,74	73,00	46,87	26,13	7,00	5,00	2,07	14,31	-	-	14,55	-	14,55	-	60,42	-	0,87			2,94
27.03.15	24,00	-	89,05	77,00	12,05	70,59	45,94	24,65	7,00	5,00	1,95	13,55	-	-	13,76	-	13,76	-	59,14	-	0,80			2,75
28.03.15	24,00	-	89,28	75,68	13,60	70,14	46,02	24,12	7,00	5,00	1,90	15,28	-	-	15,48	-	15,48	-	57,79	-	0,88			2,78
29.03.15	24,00	-	88,64	76,50	12,14	68,20	45,30	22,90	7,00	5,00	1,81	13,79	-	-	13,98	-	13,98	-	56,20	-	0,78			2,58
30.03.15	24,00	-	88,58	76,08	12,50	67,45	44,59	22,86	7,00	5,00	1,80	14,19	-	-	14,41	-	14,41	-	55,45	-	0,79			2,58
31.03.15	24,00	-	88,70	75,64	13,06	66,93	44,37	22,56	7,00	5,00	1,76	14,79	-	-	14,98	-	14,98	-	55,62	-	0,82			2,58
01.04.15	24,00	-	87,69	73,24	14,45	67,61	44,75	22,86	7,00	5,00	1,76	16,19	-	-	16,43	-	16,43	-	55,21	-	0,90			2,65
02.04.15	24,00	-	87,18	74,70	12,48	67,30	44,51	22,79	7,00	5,00	1,75	14,09	-	-	14,28	-	14,28	-	56,09	-	0,79			2,55
03.04.15	24,00	-	87,82	72,29	15,53	67,38	44,59	22,79	7,00	5,00	1,74	17,23	-	-	17,48	-	17,48	-	55,71	-	0,96			2,70
04.04.15	24,00	-	87,31	75,02	12,29	66,84	44,25	22,59	7,00	5,00	1,75	13,85	-	-	14,04	-	14,04	-	55,76	-	0,77			2,52
05.04.15	24,00	-	87,73	72,21	15,52	67,25	44,48	22,77	7,00	5,00	1,75	17,25	-	-	17,48	-	17,48	-	54,63	-	0,94			2,69
06.04.15	24,00	-	87,79	74,37	13,42	66,99	44,43	22,56	7,00	5,00	1,74	15,03	-	-	15,24	-	15,24	-	55,91	-	0,84			2,58
07.04.15	24,00	-	87,45	74,96	12,49	67,43	44,71	22,72	7,00	5,00	1,76	14,02	-	-	14,21	-	14,21	-	56,07	-	0,79			2,55
08.04.15	24,00	-	87,83	73,69	14,14	65,95	44,08	21,87	7,00	5,00	1,70	15,62	-	-	15,84	-	15,84	-	54,05	-	0,85			2,55
09.04.15	24,00	-	87,87	73,09	14,78	65,59	43,87	21,72	7,00	5,00	1,68	16,37	-	-	16,59	-	16,59	-	53,89	-	0,88			2,56
10.04.15	24,00	-	87,72	74,47	13,25	63,81	43,10	20,71	7,00	5,00	1,60	14,72	-	-	14,92	-	14,92	-	53,33	-	0,79			2,39
11.04.15	24,00	-	87,45	73,76	13,69	63,03	42,89	20,14	7,00	5,00	1,56	15,29	-	-	15,47	-	15,47	-	51,91	-	0,79			2,35
12.04.15	24,00	-	87,14	75,94	11,20	62,24	42,97	19,27	7,00	5,00	1,49	12,62	-	-	12,79	-	12,79	-	53,29	-	0,67			2,16
13.04.15	24,00	-	87,46	73,79	13,67	62,68	43,07	19,61	7,00	5,00	1,49	15,33	-	-	15,53	-	15,53	-	52,49	-	0,81			2,30
14.04.15	24,00	-	87,22	74,73	12,49	61,79	42,36	19,43	7,00	5,00	1,50	14,10	-	-	14,27	-	14,27	-	51,66	-	0,73			2,22
15.04.15	24,00	-	87,31	74,02	13,29	62,75	42,37	20,38	7,00	5,00	1,56	14,92	-	-	15,13	-	15,13	-	52,26	-	0,78			2,34
16.04.15	24,00	-	87,62	73,64	13,98	62,28	42,32	19,96	7,00	5,00	1,52	15,69	-	-	15,87	-	15,87	-	52,04	-	0,82			2,34
17.04.15	24,00	-	87,41	74,93	12,48	63,38	42,78	20,60	7,00	5,00	1,58	14,05	-	-	14,25	-	14,25	-	53,58	-	0,75			2,34
18.04.15	24,00	-	87,55	74,33	13,22	63,86	42,92	20,94	7,00	5,00	1,62	14,80	-	-	14,98	-	14,98	-	53,12	-	0,79			2,40
19.04.15	24,00	-	87,36	75,82	11,54	64,89	43,36	21,53	7,00	5,00	1,68	13,04	-	-	13,23	-	13,23	-	54,25	-	0,71			2,38
20.04.15	24,00	-	87,44	74,04	13,40	65,21	43,42	21,79	7,00	5,00	1,67	15,01	-	-	15,22	-	15,22	-	54,45	-	0,82			2,49
21.04.15	24,00	-	71,10	66,10	5,00	65,73	42,89	22,84	7,00	5,00	1,05	13,80	-	-	14,02	-	14,02	-	57,42	-	0,79			1,84
22.04.15	24,00	-	93,43	82,31	11,12	65,28	44,00	21,28	7,00	5,00	1,63	13,06	-	-	13,34	-	13,34	-	65,21	-	0,85			2,48
23.04.15	24,00		87,55	74,74	12,81	66,30	44,13	22,17	7,00	5,00	1,69	14,67	-	-	14,88	-	14,88	-	55,57	-	0,81	-	-	2,51
Среднее	24,00	-	87,55	74,74	12,81	66,30	44,13	22,17	7,00	5,00	1,69	14,67	-	-	14,88	-	14,88	-	55,57	-	0,81	-	-	2,51
Итого	744,00		2714,11	2316,91	397,20						52,53	454,73	0,00	0,00	461,17	0,00	461,17	0,00			25,25	0,00	0,00	77,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	24.03.15 03:00	15865,30	13817,49	2757,79	-	2804,29	-	500,44	-	-
	23.04.15 18:00	18542,31	16104,93	3203,97	-	3256,83	-	576,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,9 °C = -1,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **461,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДОМТЕЛЕКОМ" ЛПО ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

2393