Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0415.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,92

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	*	113,50	100,21	13,28	72,80	43,32	29,48	7,20	3,90	2,92	13,99	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	-	72,40	0,00	1,01			3,93
25.03.15	24,00	*	64,60	62,75	1,84	70,97	43,73	27,23	7,20	3,90	6,79	15,55	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	-	56,82	0,00	0,88			7,67
26.03.15	24,00	*	113,69	99,48	14,21	73,21	42,88	30,33	7,20	3,90	3,02	14,43	0,00	0,00	14,77	0,00	14,77	-	72,73	0,00	1,05			4,07
27.03.15	24,00	*	112,19	99,36	12,83	73,13	43,25	29,88	7,20	3,90	2,98	12,96	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	-	72,51	0,00	0,94			3,92
28.03.15	24,00	*	115,38	99,90	15,47	72,73	43,48	29,25	7,20	3,90	2,93	15,53	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	72,25	0,00	1,12			4,06
29.03.15	23,00	*	110,89	95,54	15,35	71,97	43,32	28,65	7,20	3,90	2,75	15,42	0,00	0,00	15,78	0,00	15,78	-	71,18	0,00	1,10			3,85
30.03.15	24,00	*	114,06	99,81	14,26	69,63	42,15	27,49	7,20	3,90	2,74	14,47	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	69,16	0,00	1,00			3,74
31.03.15	24,00	*	114,83	99,49	15,34	69,66	42,12	27,54	7,20	3,90	2,75	15,35	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70	-	69,41	0,00	1,07			3,82
01.04.15	24,00	*	114,36	99,88	14,48	69,72	42,38	27,34	7,20	3,90	2,75	14,37	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	-	69,35	0,00	1,00			3,75
02.04.15	24,00	*	113,96	99,78	14,18	69,70	42,39	27,30	7,20	3,90	2,74	14,21	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	-	69,19	0,00	0,98			3,72
03.04.15	24,00	*	113,50	100,36	13,14	69,79	42,55	27,24	7,20	3,90	2,74	13,29	0,00	0,00	13,58	0,00	13,58	-	69,44	0,00	0,92			3,66
04.04.15	24,00	*	115,04	99,57	15,47	69,83	42,43	27,39	7,20	3,90	2,74	15,56	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	69,36	0,00	1,08			3,82
05.04.15	24,00	*	116,09	99,46	16,63	70,02	42,61	27,41	7,20	3,90	2,74	16,69	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06	-	69,62	0,00	1,16			3,90
06.04.15	24,00	*	114,54	99,29	15,25	69,90	42,85	27,06	7,20	3,90	2,69	15,43	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	-	69,37	0,00	1,07			3,76
07.04.15	24,00	*	113,83	99,38	14,45	69,67	43,13	26,54	7,20	3,90	2,64	14,65	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	69,28	0,00	1,02			3,65
08.04.15	24,00	*	115,89	99,60	16,29	68,16	42,48	25,68	7,20	3,90	2,55	16,58	0,00	0,00	16,93	0,00	16,93	-	67,76	0,00	1,12			3,68
09.04.15	24,00	*	109,13	94,69	14,44	67,72	41,74	25,98	7,20	3,90	2,46	14,66	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	-	67,28	0,00	0,99			3,44
10.04.15	24,00	*	115,61	99,74	15,87	67,58	42,61	24,96	7,20	3,90	2,48	16,22	0,00	0,00	16,56	0,00	16,56	-	66,96	0,00	1,09			3,57
11.04.15	24,00	*	114,26	99,06	15,21	65,13	41,62	23,51	7,20	3,90	2,31	15,63	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	-	64,68	0,00	1,01			3,33
12.04.15	24,00	*	115,21	99,38	15,83	65,31	42,10	23,21	7,20	3,90	2,28	16,39	0,00	0,00	16,71	0,00	16,71	-	64,92	0,00	1,06			3,35
13.04.15	24,00	*	112,95	100,15	12,80	65,01	41,87	23,14	7,20	3,90	2,30	13,33	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	-	64,55	0,00	0,86			3,16
14.04.15	24,00	*	114,26	99,88	14,37	65,25	41,69	23,56	7,20	3,90	2,32	15,15	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44	-	64,84	0,00	0,98			3,30
15.04.15	24,00	*	113,72	100,22	13,50	65,33	41,36	23,96	7,20	3,90	2,35	14,46	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74	-	64,88	0,00	0,94			3,29
16.04.15	24,00	*	113,35	99,82	13,53	65,40	41,56	23,84	7,20	3,90	2,33	14,52	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	-	64,91	0,00	0,94			3,27
17.04.15	24,00	*	112,62	99,61	13,01	66,00	41,79	24,21	7,20	3,90	2,36	13,90	0,00	0,00	14,18	0,00	14,18	-	65,66	0,00	0,91			3,28
18.04.15	24,00	*	113,00	99,70	13,30	67,43	42,30	25,13	7,20	3,90	2,47	14,01	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	-	67,07	0,00	0,94			3,41
19.04.15	24,00	*	117,52	99,30	18,22	67,73	42,40	25,32	7,20	3,90	2,50	18,67	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	67,31	0,00	1,26			3,76
20.04.15	24,00	*	114,43	99,78	14,65	67,98	42,67	25,31	7,20	3,90	2,50	15,24	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	67,51	0,00	1,03			3,53
21.04.15	24,00	*	110,65	101,22	9,43	68,51	43,10	25,42	7,20	3,90	2,53	10,23	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	-	67,66	0,00	0,69			3,23
22.04.15	24,00	*	93,92	93,07	0,85	81,57	68,31	13,26	7,20	3,90	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	31,03	0,00	0,00			1,33
23.04.15	24,00		111,57	97,98	13,58	69,23	43,34	25,89	7,20	3,90	2,70	14,36	-	-	14,67	-	14,67	-	66,64	-	0,97	-	-	3,67
Среднее	23,97	-	111,57	97,98	13,58	69,23	43,34	25,89	7,20	3,90	2,70	14,36	-	-	14,67	-	14,67	-	66,64	-	0,97	-	-	3,67
Итого	743,00		3458,52	3037,46	421,07						83,66	445,27	0,00	0,00	454,75	0,00	454,75	0,00			30,22	0,00	0,00	113,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 04:00	91206,76	40784,70	19398,47	0,00	19896,19	0,00	5686,72	1444,48	
	23.04.15 18:00	94613,78	43776,89	19835,40	0,00	20342,39	0,00	5797,73	1474,10	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = -1,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **454,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

28,92