

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 207928		Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-(с)-0415.txt		Режим (схема): 3001		Приборы УУТЭ поверены до _____		Преобр.давления: Тхв, гр.С= 2,92	
Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$ лето: $M1(n1 - n2) + M4(n2 - nх)$									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=0	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0				
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015									

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабж-е
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал	
24.03.15	23.00	-	101,50	81,67	19,83	73,59	43,62	29,97	7,00	5,00	2,37	20,94	-	-	21,47	-	21,47	-	73,68	-	1,54	-	-	-	3,91
25.03.15	24.00	-	65,83	52,00	13,83	69,63	44,35	25,28	7,00	5,00	0,78	26,05	-	-	26,49	-	26,49	-	57,86	-	1,50	-	-	-	2,28
26.03.15	24.00	-	104,36	83,47	20,89	74,28	43,24	31,04	7,00	5,00	2,58	21,13	-	-	21,64	-	21,64	-	74,02	-	1,56	-	-	-	4,15
27.03.15	24.00	-	105,09	83,10	21,99	73,85	43,58	30,27	7,00	5,00	2,54	21,84	-	-	22,38	-	22,38	-	73,59	-	1,61	-	-	-	4,14
28.03.15	24.00	-	105,58	83,98	21,60	73,46	43,75	29,71	7,00	5,00	2,50	21,65	-	-	22,20	-	22,20	-	73,21	-	1,59	-	-	-	4,08
29.03.15	24.00	-	109,60	83,42	26,18	72,34	43,32	29,02	7,00	5,00	2,43	26,20	-	-	26,83	-	26,83	-	71,76	-	1,88	-	-	-	4,32
30.03.15	24.00	-	107,37	83,48	23,89	70,34	41,87	28,47	7,00	5,00	2,39	23,71	-	-	24,22	-	24,22	-	70,32	-	1,67	-	-	-	4,06
31.03.15	24.00	-	105,86	83,48	22,38	70,29	42,02	28,27	7,00	5,00	2,37	22,29	-	-	22,79	-	22,79	-	70,29	-	1,57	-	-	-	3,93
01.04.15	24.00	-	108,54	83,95	24,59	70,41	42,70	27,71	7,00	5,00	2,36	24,18	-	-	24,73	-	24,73	-	70,34	-	1,70	-	-	-	4,06
02.04.15	24.00	-	105,60	84,18	21,42	70,41	42,82	27,59	7,00	5,00	2,36	20,84	-	-	21,30	-	21,30	-	70,31	-	1,47	-	-	-	3,83
03.04.15	24.00	-	106,04	84,70	21,34	70,43	42,90	27,53	7,00	5,00	2,37	20,88	-	-	21,35	-	21,35	-	70,26	-	1,47	-	-	-	3,84
04.04.15	24.00	-	106,13	84,14	21,99	70,46	42,75	27,71	7,00	5,00	2,37	21,51	-	-	21,99	-	21,99	-	70,22	-	1,51	-	-	-	3,88
05.04.15	24.00	-	109,20	83,88	25,32	70,69	42,89	27,80	7,00	5,00	2,36	24,95	-	-	25,55	-	25,55	-	70,53	-	1,76	-	-	-	4,12
06.04.15	24.00	-	106,97	83,86	23,11	70,49	43,02	27,47	7,00	5,00	2,33	22,79	-	-	23,32	-	23,32	-	70,29	-	1,60	-	-	-	3,93
07.04.15	24.00	-	105,55	84,03	21,52	70,34	42,64	27,70	7,00	5,00	2,35	21,21	-	-	21,70	-	21,70	-	70,24	-	1,49	-	-	-	3,84
08.04.15	24.00	-	107,35	84,09	23,26	68,49	42,08	26,41	7,00	5,00	2,25	23,00	-	-	23,50	-	23,50	-	68,21	-	1,57	-	-	-	3,82
09.04.15	24.00	-	106,27	80,96	25,31	68,40	41,64	26,76	7,00	5,00	2,19	25,03	-	-	25,58	-	25,58	-	68,28	-	1,71	-	-	-	3,90
10.04.15	24.00	-	106,41	84,10	22,31	67,88	42,08	25,80	7,00	5,00	2,19	22,08	-	-	22,55	-	22,55	-	67,46	-	1,49	-	-	-	3,69
11.04.15	24.00	-	108,45	83,36	25,09	65,75	41,38	24,37	7,00	5,00	2,05	24,96	-	-	25,46	-	25,46	-	65,55	-	1,64	-	-	-	3,68
12.04.15	24.00	-	109,94	83,82	26,12	65,86	41,60	24,26	7,00	5,00	2,04	26,10	-	-	26,60	-	26,60	-	65,71	-	1,71	-	-	-	3,76
13.04.15	24.00	-	106,92	84,41	22,51	65,57	41,10	24,47	7,00	5,00	2,07	22,50	-	-	22,96	-	22,96	-	65,37	-	1,47	-	-	-	3,54
14.04.15	24.00	-	106,18	84,16	22,02	65,84	41,18	24,66	7,00	5,00	2,07	22,20	-	-	22,64	-	22,64	-	65,68	-	1,46	-	-	-	3,53
15.04.15	24.00	-	105,98	84,16	21,82	65,91	40,78	25,13	7,00	5,00	2,11	22,05	-	-	22,51	-	22,51	-	65,73	-	1,45	-	-	-	3,56
16.04.15	24.00	-	105,60	83,69	21,91	65,98	40,96	25,02	7,00	5,00	2,09	22,12	-	-	22,57	-	22,57	-	65,83	-	1,46	-	-	-	3,54
17.04.15	24.00	-	106,17	83,80	22,37	66,92	41,13	25,79	7,00	5,00	2,15	22,51	-	-	22,97	-	22,97	-	67,06	-	1,51	-	-	-	3,66
18.04.15	24.00	-	107,59	83,94	23,65	68,03	41,71	26,32	7,00	5,00	2,22	23,62	-	-	24,14	-	24,14	-	67,89	-	1,60	-	-	-	3,82
19.04.15	24.00	-	105,00	82,46	22,55	69,45	42,35	27,10	7,00	5,00	2,23	22,94	-	-	23,44	-	23,44	-	68,83	-	1,58	-	-	-	3,80
20.04.15	24.00	-	105,00	82,46	22,55	69,45	42,35	27,10	7,00	5,00	2,23	22,94	-	-	23,44	-	23,44	-	68,83	-	1,58	-	-	-	3,80
21.04.15	24.00	-	105,00	82,46	22,55	69,45	42,35	27,10	7,00	5,00	2,23	22,94	-	-	23,44	-	23,44	-	68,83	-	1,58	-	-	-	3,80
22.04.15	24.00	-	105,00	82,46	22,55	69,45	42,35	27,10	7,00	5,00	2,23	22,94	-	-	23,44	-	23,44	-	68,83	-	1,58	-	-	-	3,80
23.04.15	24.00	-	105,00	82,46	22,55	69,45	42,35	27,10	7,00	5,00	2,23	22,94	-	-	23,44	-	23,44	-	68,83	-	1,58	-	-	-	3,80
Среднее	23,97	-	105,00	82,46	22,55	69,45	42,35	27,10	7,00	5,00	2,23	22,94	-	-	23,44	-	23,44	-	68,83	-	1,58	-	-	-	3,80
Итого	743,00	-	3255,10	2556,11	698,99							68,99	711,02	0,00	0,00	726,64	0,00	726,64	0,00	48,87	0,00	0,00	-	-	117,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 14:00	3102,51	2455,18	639,14	-	654,12	-	115,90	-	-
	19.04.15 11:00	5819,01	4587,84	1232,84	-	1260,82	-	214,11	-	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,92 °C = -2,08 Гкал;
 115,79 Гкал;
 726,64 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

ГРУП "ТЭК СПб"
 ФГУП "Петербургский Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 04 15 г.

46,79