

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: 9977.038.1
 Строит. Адрес: Бабушкина 115-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-и(С)-0415.txt
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nxb)+M2*(n2-nxb)$ лето: $M1(n1-n2)+M2(n2-nxb)$

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные			Общее теплотоптр-е
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	
24.03.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
25.03.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
26.03.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
27.03.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
28.03.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
29.03.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
30.03.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
31.03.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
01.04.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
02.04.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
03.04.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
04.04.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
05.04.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
06.04.15	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
07.04.15	24.00	-	126,92	72,85	54,07	70,17	45,61	24,56	7,00	5,00	1,82	53,66	-	-	54,86	-	54,86	-	70,12	-	3,76	-	-	5,59
08.04.15	24.00	-	127,67	72,88	54,79	68,34	44,99	23,35	7,00	5,00	1,73	54,42	-	-	55,58	-	55,58	-	68,26	-	3,72	-	-	5,45
09.04.15	24.00	-	125,69	70,20	55,49	68,22	44,36	23,86	7,00	5,00	1,71	55,12	-	-	56,28	-	56,28	-	68,14	-	3,76	-	-	5,46
10.04.15	24.00	-	127,54	72,88	54,66	67,75	44,78	22,97	7,00	5,00	1,71	54,25	-	-	55,41	-	55,41	-	67,62	-	3,67	-	-	5,38
11.04.15	24.00	-	128,07	72,23	55,84	65,62	43,79	21,83	7,00	5,00	1,61	55,45	-	-	56,55	-	56,55	-	65,54	-	3,63	-	-	5,24
12.04.15	24.00	-	127,99	72,72	55,27	65,70	44,15	21,55	7,00	5,00	1,60	54,83	-	-	55,96	-	55,96	-	65,64	-	3,60	-	-	5,20
13.04.15	24.00	-	127,19	73,17	54,02	65,44	43,64	21,80	7,00	5,00	1,64	53,41	-	-	54,49	-	54,49	-	65,38	-	3,49	-	-	5,13
14.04.15	24.00	-	126,91	72,98	53,93	65,69	43,60	22,09	7,00	5,00	1,67	53,18	-	-	54,27	-	54,27	-	65,63	-	3,49	-	-	5,16
15.04.15	24.00	-	128,82	72,97	55,85	65,80	43,34	22,46	7,00	5,00	1,70	55,07	-	-	56,19	-	56,19	-	65,73	-	3,62	-	-	5,32
16.04.15	24.00	-	127,06	72,69	54,37	65,84	43,49	22,35	7,00	5,00	1,68	53,59	-	-	54,68	-	54,68	-	65,77	-	3,53	-	-	5,21
17.04.15	24.00	-	127,88	72,79	55,09	66,71	43,66	23,05	7,00	5,00	1,74	54,29	-	-	55,40	-	55,40	-	66,68	-	3,62	-	-	5,36
18.04.15	24.00	-	129,26	72,75	56,51	67,89	44,33	23,56	7,00	5,00	1,76	55,89	-	-	57,06	-	57,06	-	67,84	-	3,79	-	-	5,56
19.04.15	24.00	-	129,31	72,53	56,78	68,14	44,16	23,98	7,00	5,00	1,77	56,46	-	-	57,65	-	57,65	-	68,06	-	3,84	-	-	5,61
20.04.15	24.00	-	127,89	72,87	55,02	68,50	44,47	24,03	7,00	5,00	1,78	54,70	-	-	55,90	-	55,90	-	68,44	-	3,74	-	-	5,52
21.04.15	24.00	-	113,86	74,99	38,87	69,20	45,48	23,72	7,00	5,00	1,83	38,58	-	-	39,41	-	39,41	-	68,53	-	2,64	-	-	4,47
22.04.15	24.00	-	73,61	73,21	0,40	82,68	72,29	10,39	7,00	5,00	0,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	35,42	-	0,00	-	-	0,81
23.04.15	24.00	-	112,88	76,87	36,01	67,01	53,93	13,08	7,00	5,00	1,11	34,96	-	-	35,67	-	35,67	-	66,35	-	2,32	-	-	3,43
Среднее	24.00	-	122,86	73,03	49,82	68,16	46,47	21,68	7,00	5,00	1,63	49,29	-	-	50,32	-	50,32	-	65,24	-	3,31	-	-	4,93
Итого	744,00	-	3808,53	2264,06	1544,47						50,44	1527,86	0,00	0,00	1559,77	0,00	1559,77	0,00	102,55	0,00	0,00	-	-	152,98

т.с.с.с.с.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	17.04.15 20:00	1439,83	819,45	616,34	-	629,21	-	60,26	-	-
	24.04.15 08:00	2185,41	1296,91	880,99	-	899,46	-	88,15	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,52** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1559,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

[Подпись]

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 28.04 » г.

98,09 т.с.с.с.