Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319028-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319028
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,1

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	48,82	48,75	0,06	70,09	37,40	32,69	4,97	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
25.03.15	24,00	-	48,72	48,67	0,06	72,31	38,15	34,16	4,97	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
26.03.15	24,00	-	49,03	48,96	0,07	72,33	38,19	34,14	4,99	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
27.03.15	24,00	-	48,87	48,80	0,07	70,90	37,81	33,09	4,97	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
28.03.15	24,00	-	48,75	48,67	0,08	69,19	37,49	31,70	4,96	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
29.03.15	24,00	-	48,42	48,34	0,08	68,42	37,35	31,07	4,95	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
30.03.15	24,00	-	48,30	48,22	0,08	66,34	36,36	29,98	4,94	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
31.03.15	24,00	-	48,59	48,51	0,08	66,52	36,60	29,92	4,95	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
01.04.15	24,00	-	48,68	48,58	0,09	66,86	37,04	29,82	4,96	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
02.04.15	24,00	-	48,89	48,79	0,10	66,94	37,13	29,81	4,98	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
03.04.15	24,00	-	49,63	49,38	0,25	67,18	37,49	29,69	5,00	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
04.04.15	24,00	-	49,63	49,47	0,17	66,05	37,04	29,01	4,98	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
05.04.15	24,00	-	49,55	49,46	0,10	66,08	37,08	29,00	4,98	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
06.04.15	24,00	-	49,85	49,81	0,04	66,30	37,40	28,90	4,99	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
07.04.15	24,00	-	46,26	46,24	0,02	66,39	36,52	29,87	4,87	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
08.04.15	24,00	-	39,26	39,26	0,00	63,42	34,63	28,79	4,54	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
09.04.15	23,95	-	27,08	27,07	0,01	50,61	33,29	17,32	4,62	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,81
10.04.15	24,00	-	42,45	42,38	0,06	55,54	33,51	22,03	4,84	4,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
11.04.15	24,00	-	48,97	48,96	0,01	63,39	36,24	27,15	5,02	4,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
12.04.15	24,00	-	49,19	49,15	0,04	63,49	36,98	26,51	5,03	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
13.04.15	24,00	-	48,97	48,95	0,02	63,20	36,79	26,41	5,02	4,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
14.04.15	24,00	-	48,63	48,61	0,02	63,06	36,42	26,64	4,99	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
15.04.15	24,00	-	48,03	48,02	0,01	62,36	35,53	26,83	4,98	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
16.04.15	24,00	-	38,65	38,45	0,21	57,98	32,74	25,24	4,74	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
17.04.15	24,00	-	17,09	17,07	0,02	38,81	38,06	0,75	4,42	4,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,45
18.04.15	24,00	-	51,55	51,42	0,13	62,78	35,32	27,46	4,99	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
19.04.15	24,00	-	51,48	51,24	0,23	64,18	36,74	27,44	4,98	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
20.04.15	24,00		46,05	45,97	0,08	64,10	36,49	27,61	4,91	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36
21.04.15	24,00		46,05	45,97	0,08	64,10	36,49	27,61	4,91	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36
22.04.15	24,00		46,05	45,97	0,08	64,10	36,49	27,61	4,91	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36
23.04.15	24,00		46,05	45,97	0,08	64,10	36,49	27,61	4,91	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36
Среднее	24,00	-	46,05	45,97	0,08	64,10	36,49	27,61	4,91	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36
Итого	743,95		1427,54	1425,09	2,45						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20.04.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

печать энергосбыта