

Абонент: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Бабушкина 36
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: TCRB-026M № 1319095
 Часовые и суточн. архивы в файлах: TCRB026M-1319095-ч(с)-0415.txt
 Режим (схема):
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 * (n1 - n_{хв}) - m2 * (n2 - n_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 * (n3 - n_{хв})$
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Преобр.давления: Тхв, гр.С= 2,1
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q_{от}= Q_{гвс.сп}=
 Договорные нагрузки (ср.час): Q_{тех.гвс.сп}= Q_{гвс.сп}=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: G_{от}=0 G_{вент.}=0 G_{тех.пот.}=0 G_{гвс}=0

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплоснабжение		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал	
24.03.15	24,00	-	106,32	106,32	0,00	70,15	40,62	29,53	5,18	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
25.03.15	24,00	-	106,08	106,08	0,00	72,36	41,30	31,06	5,19	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
26.03.15	24,00	-	106,75	106,75	0,00	72,38	41,49	30,89	5,21	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
27.03.15	24,00	-	106,41	106,41	0,00	70,95	41,03	29,92	5,19	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
28.03.15	24,00	-	106,14	106,14	0,00	69,24	40,74	28,50	5,18	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
29.03.15	24,00	-	105,43	105,43	0,00	68,45	40,51	27,94	5,17	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,94
30.03.15	24,00	-	105,21	105,21	0,00	66,37	39,32	27,05	5,16	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
31.03.15	24,00	-	105,81	105,82	0,00	66,55	39,45	27,10	5,17	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
01.04.15	24,00	-	105,99	105,99	0,00	66,91	39,90	27,01	5,18	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
02.04.15	24,00	-	106,45	106,45	0,00	67,00	39,94	27,06	5,20	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88
03.04.15	24,00	-	108,08	107,87	0,21	67,23	40,30	26,93	5,22	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
04.04.15	24,00	-	108,21	108,21	0,00	66,10	39,84	26,26	5,20	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
05.04.15	24,00	-	108,09	108,09	0,00	66,13	39,84	26,29	5,20	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
06.04.15	24,00	-	108,77	108,77	0,00	66,37	40,25	26,12	5,21	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
07.04.15	24,00	-	100,90	100,90	0,00	66,47	39,37	27,10	5,09	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
08.04.15	24,00	-	85,58	85,58	0,00	63,54	37,52	26,02	4,76	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
09.04.15	24,00	-	59,10	59,10	0,00	52,54	35,38	17,16	4,85	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
10.04.15	24,00	-	69,98	70,66	-0,68	56,31	33,07	23,24	4,80	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
11.04.15	24,00	-	74,26	74,67	-0,41	63,37	34,66	28,71	4,87	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,88
12.04.15	24,00	-	74,27	74,27	0,00	63,45	35,02	28,43	4,88	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
13.04.15	24,00	-	73,64	73,64	0,00	63,15	34,70	28,45	4,87	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
14.04.15	24,00	-	71,58	71,60	-0,02	63,00	34,16	28,84	4,83	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
15.04.15	24,00	-	68,91	69,14	-0,23	62,31	33,16	29,15	4,82	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
16.04.15	24,00	-	53,70	53,93	-0,22	55,17	31,77	23,40	4,63	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
17.04.15	24,00	-	23,79	23,80	0,00	44,70	36,28	8,42	4,49	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62
18.04.15	24,00	-	70,47	70,60	-0,13	62,66	32,10	30,56	4,72	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70
19.04.15	24,00	-	70,59	70,62	-0,02	64,07	33,45	30,62	4,73	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
20.04.15	24,00	-	88,54	88,59	-0,06	64,33	37,60	26,73	5,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
21.04.15	24,00	-	88,54	88,59	-0,06	64,33	37,60	26,73	5,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
22.04.15	24,00	-	88,54	88,59	-0,06	64,33	37,60	26,73	5,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
23.04.15	24,00	-	88,54	88,59	-0,06	64,33	37,60	26,73	5,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
Среднее	24,00	-	88,54	88,59	-0,06	64,33	37,60	26,73	5,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
Итого	744,00	-	2744,66	2746,41	-1,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20.04.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 2,1 °С = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 77,24 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 [Подпись]

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управляющая приборного учета
 для эксплуатации КУУТЭ
 ПЕЧАТЬ ЭНЕРГОСБЫТА
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «25» 04 15 г.