

Абонент: ЖЭС Нежского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабюшкина 42-1 / ТЛ-3 СЛО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за апрель 2015
 Договор: 9071.038.1
 Строит. адрес: Бабюшкина 42-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ТЛ-3 СЛО
 Кад. УЛТЗ:
 Рядик: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207775
 Часовой и суток-архив в формате: ВК7-207775-(Q-9)15.txt
 Режим (Смена): 3001
 Тка, ГРС= 2,92

Подают: тр.(M1): расходомер: Гплн=
 Оборот: тр.(M2): расходомер: Гплн=
 Тр.Ирк.: ВК(М3): расходомер: Гплн=
 Тр.Подпитки(У5): расходомер: Гплн=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(M1-M2)-(M2-M3)
 лето: M1*(M1-M2)+M1*(M2-M3)
 Qгр= Qлето+ Qзима
 Qтеплоср= Qтеплоср
 Qтеплоср= Qтеплоср
 Qтеплоср= Qтеплоср

Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные нагрузки (гр.сут.):
 Договорные расходы (гр.сут.):
 Договорные расходы (гр.сут.):
 Договорные расходы (гр.сут.):

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ГР-1) | | | | | | | | | | Учет ГРС (ГР-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общие темплотр-е Q общ. | |
|----------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|----------------|------|-----------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------------------|------------------|--------------------|------|-------------------------------|-------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | Qотопл ккал | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | длвср | Уполн | T3 | T4 | Qгр.общ. ккал | Qгр.кап. ккал | Qтеплоср ккал | | | |
| 24.03.15 | 24.00 | - | 116,77 | 116,77 | 0,00 | 71,68 | 45,08 | 26,60 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,11 |
| 25.03.15 | 24.00 | - | 68,93 | 68,93 | 0,00 | 66,54 | 42,20 | 24,34 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1,72 |
| 26.03.15 | 24.00 | - | 126,54 | 126,54 | 0,00 | 71,60 | 45,07 | 26,53 | 7,00 | 5,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,36 |
| 27.03.15 | 24.00 | - | 119,12 | 119,12 | 0,00 | 72,01 | 44,98 | 27,03 | 7,00 | 5,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,22 |
| 28.03.15 | 24.00 | - | 119,95 | 119,95 | 0,00 | 71,60 | 45,66 | 25,94 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,11 |
| 29.03.15 | 24.00 | - | 119,16 | 119,16 | 0,00 | 70,89 | 45,51 | 25,38 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,03 |
| 30.03.15 | 24.00 | - | 119,33 | 119,33 | 0,00 | 68,61 | 44,33 | 24,28 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,90 |
| 31.03.15 | 24.00 | - | 119,94 | 119,94 | 0,00 | 68,68 | 44,90 | 23,78 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,85 |
| 01.04.15 | 24.00 | - | 119,68 | 119,68 | 0,00 | 68,68 | 44,90 | 23,78 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,85 |
| 02.04.15 | 24.00 | - | 119,33 | 119,33 | 0,00 | 68,64 | 44,81 | 23,83 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,85 |
| 03.04.15 | 24.00 | - | 119,69 | 119,69 | 0,00 | 68,69 | 44,88 | 23,81 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,85 |
| 04.04.15 | 24.00 | - | 118,89 | 118,89 | 0,00 | 68,67 | 44,65 | 24,02 | 7,00 | 5,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,86 |
| 05.04.15 | 24.00 | - | 118,59 | 118,59 | 0,00 | 68,85 | 45,09 | 23,76 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,82 |
| 06.04.15 | 24.00 | - | 118,40 | 118,40 | 0,00 | 68,59 | 44,72 | 23,87 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,81 |
| 07.04.15 | 24.00 | - | 117,27 | 117,27 | 0,00 | 67,15 | 44,10 | 23,05 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,70 |
| 08.04.15 | 24.00 | - | 101,82 | 101,82 | 0,00 | 66,89 | 44,38 | 22,31 | 7,00 | 5,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,58 |
| 09.04.15 | 24.00 | - | 115,32 | 115,32 | 0,00 | 66,69 | 44,38 | 22,31 | 7,00 | 5,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,58 |
| 10.04.15 | 24.00 | - | 115,22 | 115,22 | 0,00 | 64,37 | 43,04 | 21,33 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,46 |
| 11.04.15 | 24.00 | - | 115,83 | 115,83 | 0,00 | 64,50 | 43,69 | 20,81 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,41 |
| 12.04.15 | 24.00 | - | 116,38 | 116,38 | 0,00 | 64,22 | 43,84 | 20,38 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,37 |
| 13.04.15 | 24.00 | - | 116,20 | 116,20 | 0,00 | 64,41 | 43,73 | 20,68 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,40 |
| 14.04.15 | 24.00 | - | 116,57 | 116,57 | 0,00 | 64,50 | 43,14 | 21,36 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,49 |
| 15.04.15 | 24.00 | - | 116,02 | 116,02 | 0,00 | 64,55 | 43,18 | 21,37 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,48 |
| 16.04.15 | 24.00 | - | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 65,18 | 43,14 | 22,04 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,56 |
| 17.04.15 | 24.00 | - | 115,89 | 115,89 | 0,00 | 66,51 | 43,79 | 22,72 | 7,00 | 5,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,64 |
| 18.04.15 | 24.00 | - | 116,08 | 116,08 | 0,00 | 67,06 | 43,79 | 23,27 | 7,00 | 5,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,66 |
| 19.04.15 | 24.00 | - | 121,76 | 121,76 | 0,00 | 67,68 | 42,50 | 15,18 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,70 |
| 20.04.15 | 24.00 | - | 41,33 | 41,33 | 0,00 | 70,94 | -0,01 | 7,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1,86 | |
| 21.04.15 | 24.00 | - | 113,33 | 113,33 | - | 67,79 | 45,36 | 22,43 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,60 |
| 22.04.15 | 24.00 | - | 113,33 | 113,33 | - | 67,79 | 45,36 | 22,43 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,60 |
| Итого | 744,00 | - | 3513,24 | 3513,24 | 0,00 | 80,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,60 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 80,60 |

Показание счетчиков на конец: 24.03.15 08:00 M1(T) M2(T) M3(T) M4(T) V3(кв) Q СЛО (ккал) Q ГРС (ккал) Ткаб. У
 снятия данных: 23.04.15 18:00 23929,10 23934,42 0,00 0,00 52,09 57,09

Период расчета по среднему: 24.03.15 08:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,92 °C = 0,00 Гкал:
 с учетом корректировок 80,60 Гкал:
 КУБ.М. КУБ.М.

«ФГУП «ТЭК СПб»
 «Фонд «Энергообеспечение»
 Управление приборного учета
 Отдел Технической КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ