

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: 9067.038.1
 Строит.Адрес: Бабушкина 49
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(С)-0415.txt
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н
 тр.-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТСП-Н
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
 расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Дата		Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоснабжение
Тп	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-									26,76	1,65	25,11	27,45	1,65	25,80	-	75,03	22,19	1,97			1,97
25.03.15	24,00	-									23,93	1,72	22,21	24,53	1,72	22,81	-	75,16	23,43	1,76			1,76
26.03.15	24,00	-									24,20	1,59	22,61	24,82	1,59	23,23	-	75,23	23,94	1,78			1,78
27.03.15	24,00	-									23,27	1,71	21,56	23,88	1,71	22,17	-	75,50	24,53	1,72			1,72
28.03.15	24,00	-									22,74	1,80	20,94	23,33	1,80	21,53	-	74,96	24,47	1,66			1,66
29.03.15	24,00	-									25,90	1,75	24,15	26,57	1,75	24,82	-	74,90	22,86	1,90			1,90
30.03.15	24,00	-									24,49	1,73	22,76	25,11	1,73	23,38	-	74,36	22,81	1,78			1,78
31.03.15	24,00	-									24,87	1,60	23,27	25,50	1,60	23,90	-	74,50	23,26	1,81			1,81
01.04.15	24,00	-									23,30	1,60	21,70	23,86	1,60	22,26	-	74,40	26,25	1,69			1,69
02.04.15	24,00	-									23,10	1,69	21,41	23,66	1,69	21,97	-	74,55	26,01	1,68			1,68
03.04.15	24,00	-									24,02	1,70	22,32	24,61	1,70	22,91	-	74,86	25,83	1,75			1,75
04.04.15	24,00	-									23,85	1,70	22,15	24,45	1,70	22,75	-	74,85	24,03	1,75			1,75
05.04.15	24,00	-									28,48	1,57	26,91	29,18	1,57	27,61	-	75,04	24,81	2,10			2,10
06.04.15	24,00	-									23,21	1,91	21,30	23,82	1,91	21,91	-	74,58	29,04	1,68			1,68
07.04.15	24,00	-									23,53	0,84	22,69	24,13	0,84	23,29	-	73,71	17,62	1,72			1,72
08.04.15	24,00	-									21,66	0,90	20,76	22,19	0,90	21,29	-	73,97	17,34	1,59			1,59
09.04.15	24,00	-									23,75	0,66	23,09	24,33	0,66	23,67	-	71,99	18,27	1,70			1,70
10.04.15	24,00	-									23,50	0,87	22,63	24,03	0,87	23,16	-	72,69	18,25	1,69			1,69
11.04.15	24,00	-									25,99	0,62	25,37	26,66	0,62	26,04	-	75,15	19,99	1,94			1,94
12.04.15	24,00	-									24,99	0,68	24,31	25,63	0,68	24,95	-	75,61	21,24	1,88			1,88
13.04.15	24,00	-									21,03	0,84	20,19	21,56	0,84	20,72	-	75,13	19,14	1,56			1,56
14.04.15	24,00	-									21,65	0,78	20,87	22,18	0,78	21,40	-	74,14	19,59	1,59			1,59
15.04.15	24,00	-									22,46	0,72	21,74	23,00	0,72	22,28	-	73,52	15,90	1,64			1,64
16.04.15	24,00	-									21,90	0,90	21,00	22,45	0,90	21,55	-	74,05	17,98	1,61			1,61
17.04.15	24,00	-									21,74	0,85	20,89	22,29	0,85	21,44	-	74,60	18,71	1,61			1,61
18.04.15	24,00	-									24,94	0,61	24,33	25,57	0,61	24,96	-	74,99	19,22	1,86			1,86
19.04.15	24,00	-									26,90	0,54	26,36	27,59	0,54	27,05	-	74,49	19,91	2,00			2,00
20.04.15	24,00	-									21,77	0,85	20,92	22,29	0,85	21,44	-	73,99	18,75	1,60			1,60
21.04.15	24,00	-									23,69	0,72	22,97	24,29	0,72	23,57	-	74,58	18,84	1,75			1,75
22.04.15	24,00	-									23,98	0,66	23,32	24,59	0,66	23,93	-	75,05	19,54	1,79			1,79
23.04.15	24,00	-									23,85	1,19	22,66	24,45	1,19	23,26	-	74,52	21,46	1,75			1,75
Среднее	24,00	-									23,85	1,19	22,66	24,45	1,19	23,26	-	74,52	21,46	1,75			1,75
Итого	720,00	-	0,00	0,00	0,00					0,00	739,45	36,95	702,50	758,00	36,95	721,05	0,00			54,29	0,00	0,00	54,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 04:00	43544,47	43544,20	3527,80	207,13	3616,17	207,19	617,22	256,47	-
	23.04.15 18:00	52699,90	52699,63	4255,57	243,11	4362,21	243,17	717,65	809,92	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,13** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **721,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



« 25 04 15 г.