

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / ЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015
 Договор: 9171.038.1

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ: график: 150/70

Строит.Адрес: Бабушкина 59
 Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Тхв, гр.С= 2,1

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 208355
 Поданош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 тр.д. ГВС(M3): расходомер: Гмин= 0,2 Gmax= 30
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Гмин= 0,2 Gmax= 30
 тр.подпитки(V5): расходомер: Гмин= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв)$ лето: $Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв)$
 Часовые и суточные архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-0415.txt
 Режим (схема): 3001
 Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплототр-е
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал	
24.03.15	24,00	-	66,88	66,95	-0,07	70,56	40,50	30,06	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,01
25.03.15	24,00	-	69,59	69,59	0,00	72,98	41,88	31,10	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,16
26.03.15	24,00	-	70,11	70,11	0,00	73,00	42,07	30,93	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,17
27.03.15	24,00	-	69,96	69,96	0,00	71,69	41,68	30,01	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,10
28.03.15	24,00	-	69,74	69,74	0,00	69,85	41,27	28,58	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,99
29.03.15	24,00	-	69,74	69,74	0,00	69,85	41,27	28,58	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,99
30.03.15	24,00	-	69,27	69,27	0,00	69,14	41,05	28,09	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,95
31.03.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
01.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
02.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
03.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
04.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
05.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
06.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
07.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
08.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
09.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
10.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
11.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
12.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
13.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
14.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
15.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
16.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
17.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
18.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
19.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
20.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
21.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
22.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
23.04.15	24,00	-	69,05	69,05	0,00	66,96	40,07	26,89	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,86
Среднее	24,00	-	62,50	62,53	-0,04	66,03	39,28	26,74	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,69
Итого	744,00	-	1937,45	1938,53	-1,09						52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		24.03.15 05:00	25370,17	25372,53	0,00	-	0,00	-	799,11	-
	23.04.15 18:00	27273,62	27277,03	0,00	-	0,00	-	850,84	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета с учетом корректировок

2,1 °C = 0,00 Гкал;
 52,45 Гкал;
 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

(Подпись)

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергобыт"
 печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 04 15