

Объект: ЖК2 Неваго района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинская 60 / СЛО-НВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "Дом Теплоком"
 Источники: Обуховский Э-д

Учет по теплопотреблению по приборам УТТЗ за апрель 2015
 Договор: 8999.038.1
 Строй. адрес: Бабьинская 60
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девяткинская

Узел учета: СЛО-НВС
 Код УТТЗ:
 Расчетная мощность совместно с УТТЗ:
 График: 150/70

Тариф: 2.92

Установленные приборы:
 Вычислитель: УСТ-7 № 208237
 Поддош. тр.(M1): расколдер: ПРМ 40
 Обр-т. тр.(M2): расколдер: ПРМ 40
 Тр.-д. ВЭС(M3): расколдер: ПРМ 32
 Тр.-д. ВЭС(M4): расколдер:
 Тр.-д. ВЭС(M5): расколдер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)*K2 лето: Q=M1*(T1-T2)*K2*(T3-T4)
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qот*гвс-д= Qвс-д=0,1474
 Расчетные нагрузки (гр.час): Qот=1,06824 Qвс-д=0,4267
 Договорные расходы (гр.от.): T/от: Qот=0,3561 Qвент.= Qот*гвс-д= Qвс-д=0,1474
 Договорные расходы (гр.от.): T/от: Qот=1,06824 Qвс-д=0,4267
 Расчетные расходы (гр.от.): T/от: Qот=0,3561 Qвент.= Qот*гвс-д= Qвс-д=0,1474
 Расчетные расходы (гр.от.): T/от: Qот=1,06824 Qвс-д=0,4267

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ТВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общие теплопотребление
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотпл	M3	M4	dm	V3	V4	dvсв	Утопл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.ял.	Qвс.гвс.	Q общ.			
24.03.15	24.00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
25.03.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
26.03.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
27.03.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
28.03.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
29.03.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
30.03.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
31.03.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
01.04.15	24,00	151,80	133,72	18,08	69,61	45,08	24,52	7,00	5,00	3,44	16,72	16,72	-	16,09	-	16,09	-	16,09	-	69,40	-	1,16	-	-	4,59		
02.04.15	24,00	152,39	133,45	18,94	69,62	45,17	24,55	7,00	5,00	3,45	16,72	16,72	-	16,09	-	16,09	-	16,09	-	69,40	-	1,16	-	-	4,59		
03.04.15	24,00	151,24	133,28	17,96	69,65	45,28	24,37	7,00	5,00	3,45	16,72	16,72	-	16,09	-	16,09	-	16,09	-	69,40	-	1,16	-	-	4,59		
04.04.15	24,00	154,03	132,79	21,24	69,70	45,16	24,52	7,00	5,00	3,44	18,72	18,72	-	19,12	-	19,12	-	19,12	-	69,40	-	1,30	-	-	4,74		
05.04.15	24,00	153,81	133,09	20,22	69,89	45,37	24,52	7,00	5,00	3,41	18,68	18,68	-	19,07	-	19,07	-	19,07	-	69,40	-	1,30	-	-	4,71		
06.04.15	24,00	150,82	132,86	17,96	69,72	45,58	24,14	7,00	5,00	3,34	16,08	16,08	-	16,42	-	16,42	-	16,42	-	69,40	-	1,12	-	-	4,46		
07.04.15	24,00	149,29	133,14	16,15	69,56	45,54	24,02	7,00	5,00	3,32	14,44	14,44	-	14,77	-	14,77	-	14,77	-	69,31	-	1,00	-	-	4,32		
08.04.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
09.04.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
10.04.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
11.04.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
12.04.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
13.04.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
14.04.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
15.04.15	24,00	151,47	134,09	17,38	65,28	43,90	21,38	7,00	5,00	2,91	16,35	16,35	-	16,64	-	16,64	-	16,64	-	65,11	-	1,07	-	-	3,98		
16.04.15	24,00	150,66	133,44	17,22	65,32	43,95	21,37	7,00	5,00	2,91	16,35	16,35	-	16,64	-	16,64	-	16,64	-	65,11	-	1,07	-	-	3,98		
17.04.15	24,00	148,94	133,52	15,42	66,08	44,12	21,96	7,00	5,00	2,99	14,56	14,56	-	14,83	-	14,83	-	14,83	-	67,15	-	1,09	-	-	4,17		
18.04.15	24,00	150,63	133,64	16,99	67,33	44,72	22,61	7,00	5,00	3,08	16,18	16,18	-	16,50	-	16,50	-	16,50	-	67,15	-	1,09	-	-	4,17		
19.04.15	24,00	150,34	133,35	18,99	67,60	44,74	22,86	7,00	5,00	3,11	18,16	18,16	-	18,52	-	18,52	-	18,52	-	67,35	-	1,22	-	-	4,33		
20.04.15	24,00	151,29	133,91	17,38	67,95	44,78	23,17	7,00	5,00	3,18	16,37	16,37	-	16,71	-	16,71	-	16,71	-	67,71	-	1,11	-	-	4,28		
21.04.15	24,00	134,42	121,21	13,21	68,21	45,42	22,99	7,00	5,00	2,85	12,61	12,61	-	12,61	-	12,61	-	12,61	-	68,53	-	0,84	-	-	3,69		
22.04.15	24,00	2,42	0,00	2,42	69,10	20,84	48,46	7,00	5,00	0,00	2,40	2,40	-	2,46	-	2,46	-	2,46	-	68,07	-	0,16	-	-	0,17		
23.04.15	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
Среднее	24,00	140,37	123,70	16,67	68,31	43,28	25,02	7,00	5,00	2,99	15,22	15,22	-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	68,07	-	1,04	-	-	4,03		
Итого	744,00	4351,47	3834,68	516,79							92,77	471,90	0,00	481,41	0,00	481,41	0,00	481,41	0,00	68,07	-	1,04	-	-	124,91		

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.04.15 18:00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплотенности, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения 12: Корректировка на температуру холодной воды Итого по приборам учета: Итого по приборам учета:

Дата, время: 01.04.15 20:00

М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) V3(М3) V4(М3) Q(СЛО) (Гкал) Q(ТВС) (Гкал) Треб. Ч

178,08 158,96 18,30 18,67 5,35 137,25 32,26

1164,41 1022,22 134,66

Среднее: 2,92 °C = -1,38 Гкал/ч

С учетом корректировок: 123,53 Гкал/ч

С учетом корректировок: 481,41 МВ.М.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

«Филиал "Энергообит"»
 Управляющая компания
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 Печать энергосбыта
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ

3076

«Филиал "Энергообит"»
 Управляющая компания
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 Печать энергосбыта
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ