Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-0415.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207233 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
25.03.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
26.03.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
27.03.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
28.03.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
29.03.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
30.03.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
31.03.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
01.04.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
02.04.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
03.04.15	24,00	-	122,20	122,20	0,00	68,96	39,94	29,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
04.04.15	24,00	-	121,06	121,06	0,00	67,84	39,39	28,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
05.04.15	24,00	-	121,25	121,25	0,00	67,90	39,50	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
06.04.15	24,00	-	121,83	121,83	0,00	68,10	39,85	28,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
07.04.15	24,00	-	121,17	121,17	0,00	68,17	39,81	28,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
08.04.15	24,00	-	114,05	114,05	0,00	66,47	39,20	27,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
09.04.15	24,00	-	81,94	82,22	-0,28	63,10	37,56	25,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
10.04.15	24,00	-	110,91	110,95	-0,04	62,31	37,29	25,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
11.04.15	24,00	-	124,25	124,25	0,00	64,96	39,34	25,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
12.04.15	24,00	-	126,25	126,25	0,00	65,00	40,10	24,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
13.04.15	24,00	-	125,45	125,45	0,00	64,73	40,04	24,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
14.04.15	24,00	-	124,67	124,67	0,00	64,57	39,56	25,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
15.04.15	24,00	-	123,22	123,22	0,00	63,89	38,77	25,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
16.04.15	24,00	-	123,66	123,66	0,00	64,70	39,16	25,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
17.04.15	24,00	-	47,89	48,39	-0,50	59,94	39,62	20,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
18.04.15	24,00	-	129,96	129,96	0,00	64,46	38,25	26,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
19.04.15	24,00	-	127,18	127,18	0,00	65,60	39,26	26,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
20.04.15	24,00	-	124,56	124,56	0,00	64,76	38,76	26,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
21.04.15	24,00	-	122,64	122,64	0,00	64,89	38,69	26,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
22.04.15	24,00	-	123,47	123,47	0,00	65,30	39,26	26,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
23.04.15	24,00		116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
Среднее	24,00	-	116,88	116,92	-0,04	65,28	39,17	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
Итого	744,00		3623,30	3624,57	-1,27						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	95,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.04.15 16:00	144,12	144,12	-	-	-	-	4,20	-	-
	23.04.15 18:00	2487,63	2488,45	-	-	-	-	65,72	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.