

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ: график: 150/70

Договор:
 Строит.Адрес: Бабушкина 73
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Тхв, гр.С= 2,92

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208340
 Подающ.тр.(M1): расходомер:
 Обратн.тр.(M2): расходомер:
 тр-д. ГВС(M3): расходомер:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер:
 тр.подпитки(V5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - tхв) - M2 * (n2 - tхв)$ лето: $M1(n1 - n2) + M1(n2 - tхв)$

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Учет ГВС (ТВ-2)															Контрольные данные			Общее						
Учет отопление (ТВ-1)															Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.							
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	66,47	55,96	10,51	70,71	38,24	32,47	7,00	5,00	1,77	11,18	-	-	11,45	-	11,45	-	70,95	-	0,79	-	-	2,56
25.03.15	24,00	-	66,11	55,83	10,28	72,98	39,34	33,64	7,00	5,00	1,83	10,98	-	-	11,24	-	11,24	-	72,67	-	0,80	-	-	2,63
26.03.15	24,00	-	67,81	55,85	11,96	73,04	39,39	33,65	7,00	5,00	1,83	12,65	-	-	12,97	-	12,97	-	72,89	-	0,92	-	-	2,75
27.03.15	24,00	-	67,02	56,75	10,27	71,60	39,32	32,28	7,00	5,00	1,79	10,87	-	-	11,13	-	11,13	-	71,05	-	0,77	-	-	2,57
28.03.15	24,00	-	67,80	56,28	11,52	69,89	38,96	30,93	7,00	5,00	1,70	12,15	-	-	12,44	-	12,44	-	69,66	-	0,85	-	-	2,49
29.03.15	24,00	-	67,25	55,75	11,50	69,11	38,82	30,29	7,00	5,00	1,65	12,21	-	-	14,00	-	14,00	-	68,74	-	0,84	-	-	2,47
30.03.15	24,00	-	67,33	54,42	12,91	67,04	37,52	29,52	7,00	5,00	1,56	13,71	-	-	12,41	-	12,41	-	67,03	-	0,81	-	-	2,39
01.04.15	24,00	-	66,74	55,30	11,44	67,21	37,81	29,40	7,00	5,00	1,60	12,15	-	-	14,00	-	14,00	-	67,30	-	0,74	-	-	2,33
02.04.15	24,00	-	67,08	55,89	11,19	67,89	38,51	29,38	7,00	5,00	1,60	12,29	-	-	11,18	-	11,18	-	66,98	-	0,92	-	-	2,40
03.04.15	24,00	-	67,71	56,13	11,58	67,89	38,51	29,38	7,00	5,00	1,60	12,29	-	-	14,00	-	14,32	-	66,73	-	0,81	-	-	2,43
04.04.15	24,00	-	67,75	54,59	13,16	66,82	37,86	28,96	7,00	5,00	1,52	14,04	-	-	12,16	-	12,16	-	67,55	-	0,81	-	-	2,40
05.04.15	24,00	-	69,12	54,65	14,47	66,83	37,73	29,10	7,00	5,00	1,53	15,31	-	-	11,18	-	11,18	-	66,79	-	0,86	-	-	2,42
06.04.15	24,00	-	68,22	56,12	12,10	67,03	38,29	28,74	7,00	5,00	1,56	12,87	-	-	13,13	-	13,13	-	66,91	-	0,80	-	-	2,38
07.04.15	24,00	-	67,50	56,22	11,28	67,05	38,22	28,83	7,00	5,00	1,58	11,93	-	-	15,61	-	15,61	-	66,89	-	0,95	-	-	2,41
08.04.15	24,00	-	67,95	54,43	13,52	65,48	37,59	27,89	7,00	5,00	1,46	14,63	-	-	14,90	-	14,90	-	64,70	-	0,81	-	-	2,30
09.04.15	24,00	-	49,95	39,30	10,65	60,84	36,80	24,04	7,00	5,00	0,68	17,91	-	-	18,15	-	18,15	-	59,27	-	0,92	-	-	1,59
10.04.15	24,00	-	48,27	36,40	11,87	61,20	32,74	28,46	7,00	5,00	0,99	13,03	-	-	13,25	-	13,25	-	64,09	-	0,77	-	-	1,76
11.04.15	24,00	-	59,53	43,80	15,73	64,08	34,54	29,54	7,00	5,00	1,30	14,22	-	-	16,39	-	16,39	-	64,09	-	1,03	-	-	2,30
12.04.15	24,00	-	60,39	46,54	13,85	64,22	35,81	28,41	7,00	5,00	1,32	12,72	-	-	16,08	-	16,08	-	64,24	-	0,92	-	-	2,21
13.04.15	24,00	-	59,73	47,36	12,37	63,93	35,60	28,33	7,00	5,00	1,31	11,85	-	-	14,47	-	14,47	-	63,93	-	0,81	-	-	2,13
14.04.15	24,00	-	58,81	47,43	11,38	63,78	35,57	28,21	7,00	5,00	1,29	12,84	-	-	12,96	-	12,96	-	63,63	-	0,81	-	-	2,07
15.04.15	24,00	-	58,36	45,95	12,41	63,09	34,43	28,66	7,00	5,00	1,29	12,84	-	-	13,09	-	13,09	-	63,06	-	0,85	-	-	2,16
16.04.15	24,00	-	59,01	46,16	12,85	63,86	34,77	29,09	7,00	5,00	1,31	13,32	-	-	13,58	-	13,58	-	63,86	-	0,85	-	-	2,16
17.04.15	24,00	-	29,13	26,59	2,54	56,23	39,48	16,75	7,00	5,00	-0,13	18,77	-	-	18,92	-	18,92	-	38,57	-	0,73	-	-	0,60
18.04.15	24,00	-	49,24	35,38	13,86	63,68	31,09	32,59	7,00	5,00	1,10	14,59	-	-	14,87	-	14,87	-	64,20	-	0,94	-	-	2,04
19.04.15	24,00	-	54,89	39,80	15,09	64,98	33,28	31,70	7,00	5,00	1,24	15,34	-	-	15,63	-	15,63	-	65,05	-	1,00	-	-	2,24
20.04.15	24,00	-	53,35	40,92	12,43	64,16	33,26	30,90	7,00	5,00	1,26	12,54	-	-	12,78	-	12,78	-	64,01	-	0,80	-	-	2,01
21.04.15	24,00	-	52,31	40,69	11,62	64,21	33,28	30,93	7,00	5,00	1,25	11,72	-	-	11,94	-	11,94	-	64,17	-	0,75	-	-	2,01
22.04.15	24,00	-	53,13	39,03	14,10	64,56	33,31	31,25	7,00	5,00	1,21	14,25	-	-	14,53	-	14,53	-	64,52	-	0,92	-	-	2,13
23.04.15	24,00	-	60,81	48,86	11,96	66,02	36,61	29,41	7,00	5,00	1,38	13,30	-	-	13,56	-	13,56	-	64,95	-	0,86	-	-	2,24
Среднее	24,00	-	60,81	48,86	11,96	66,02	36,61	29,41	7,00	5,00	1,38	13,30	-	-	13,56	-	13,56	-	64,95	-	0,86	-	-	2,24
Итого	744,00	-	1885,21	1514,54	370,68							42,93	412,30	0,00	0,00	420,34	0,00	420,34	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00	69,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.04.15 03:00	21214,63	17401,94	4094,02	-	4172,38	-	1194,72	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения T2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

2,92 °C = -1,20 Гкал;
 68,23 Гкал;
 420,34 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов
 Филит "Энергосбыт" Управления энергосбыта
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25.04.15 г.

25,31