Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0415.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
25.03.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
26.03.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
27.03.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
28.03.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
29.03.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
30.03.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
31.03.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
01.04.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
02.04.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
03.04.15	24,00	-	110,86	85,80	25,06	70,87	43,01	27,86	7,00	5,00	2,53	23,08	-	-	23,60	-	23,60	-	70,79	-	1,64			4,17
04.04.15	24,00	-	112,32	85,25	27,07	70,89	42,87	28,02	7,00	5,00	2,54	25,08	-	-	25,64	-	25,64	-	70,73	-	1,77			4,31
05.04.15	24,00	-	113,69	85,07	28,62	71,11	42,97	28,14	7,00	5,00	2,54	26,66	-	-	27,28	-	27,28	-	70,99	-	1,90			4,43
06.04.15	24,00	-	111,70	84,88	26,82	70,92	43,01	27,91	7,00	5,00	2,51	24,84	-	-	25,41	-	25,41	-	70,80	-	1,76			4,27
07.04.15	24,00	-	110,41	84,97	25,44	70,79	42,94	27,85	7,00	5,00	2,51	23,45	-	-	24,00	-	24,00	-	70,75	-	1,66			4,17
08.04.15	22,00	-	100,16	78,15	22,01	68,95	42,42	26,53	7,00	5,00	2,01	23,07	-	-	23,55	-	23,55	-	68,68	-	1,59			3,59
09.04.15	24,00	-	109,32	82,26	27,06	68,83	41,86	26,97	7,00	5,00	2,37	24,94	-	-	25,50	-	25,50	-	68,71	-	1,71			4,08
10.04.15	24,00	-	112,11	84,85	27,26	68,30	42,30	26,00	7,00	5,00	2,37	24,98	-	-	25,52	-	25,52	-	67,98	-	1,70			4,07
11.04.15	24,00	-	111,67	84,10	27,57	66,13	41,45	24,68	7,00	5,00	2,23	25,31	-	-	25,81	-	25,81	-	65,94	-	1,67			3,90
12.04.15	24,00	-	110,38	84,88	25,50	66,25	41,89	24,36	7,00	5,00	2,18	23,83	-	-	24,33	-	24,33	-	66,12	-	1,58			3,76
13.04.15	24,00	-	109,33	85,43	23,90	65,98	41,66	24,32	7,00	5,00	2,18	22,51	-	-	22,95	-	22,95	-	65,86	-	1,48			3,66
14.04.15	24,00	-	110,23	85,22	25,01	66,22	41,21	25,01	7,00	5,00	2,22	23,68	-	-	24,17	-	24,17	-	66,10	-	1,57			3,79
15.04.15	24,00	-	109,55	85,36	24,19	66,30	40,96	25,34	7,00	5,00	2,26	22,85	-	-	23,33	-	23,33	-	66,15	-	1,51			3,77
16.04.15	24,00	-	109,52	84,96	24,56	66,34	41,03	25,31	7,00	5,00	2,24	23,32	-	-	23,79	-	23,79	-	66,22	-	1,54			3,78
17.04.15	24,00	-	109,72	84,95	24,77	67,29	41,24	26,05	7,00	5,00	2,30	23,48	-	-	23,98	-	23,98	-	67,33	-	1,58			3,88
18.04.15	24,00	-	109,35	84,91	24,44	68,49	41,78	26,71	7,00	5,00	2,37	22,99	-	-	23,46	-	23,46	-	68,44	-	1,57			3,94
19.04.15	24,00	-	112,44	84,62	27,82	68,73	41,75	26,98	7,00	5,00	2,41	26,11	-	-	26,68	-	26,68	-	68,56	-	1,79			4,20
20.04.15	24,00	-	111,77	85,10	26,67	69,10	42,03	27,07	7,00	5,00	2,44	24,87	-	-	25,40	-	25,40	-	68,94	-	1,72			4,15
21.04.15	24,00	-	102,12	86,91	15,21	70,06	42,75	27,31	7,00	5,00	2,52	13,37	-	-	13,68	-	13,68	-	68,97	-	0,92			3,44
22.04.15	24,00	-	83,50	82,93	0,57	84,18	74,19	9,99	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	34,02	-	0,00			0,90
23.04.15	24,00		108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
Среднее	23,94	-	108,51	84,53	23,98	69,29	43,67	25,62	7,00	5,00	2,28	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	66,60	-	1,53	-	-	3,81
Итого	742,00		3363,73	2620,43	743,30						70,70	695,05	0,00	0,00	710,02	0,00	710,02	0,00			47,51	0,00	0,00	118,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.04.15 17:00	139,51	106,76	30,21	-	30,88	-	5,33	-	-
	23.04.15 18:00	2307,09	1796,65	477,02	-	487,28	-	80,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -2,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **710,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с потребителями Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «26» 04 _____ г.

печать энергосбыта

45,48