

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: 9973.038.1
 Строит.Адрес: Бабушкина 76
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0415.txt
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207145
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
 тр.-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
 расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nxb)+M2*(n2-nxb)$ лето: $Q=M1*(n1-nxb)+M2*(n2-nxb)$ Qгвс=0,2006
 Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
 Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Тхв, гр.С= 2,92

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: ТСП-Н
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Учет отопление (ТБ-1)											Учет ГВС (ТБ-2)							Контрольные данные		Общее теплототр-е				
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ, Гкал	Qгвс изл, Гкал	Qтех.гвс, Гкал.	Q общ, Гкал.
24.03.15	24,00	-	116,72	91,23	25,49	74,22	44,85	29,37	7,00	5,00	2,64	25,94	-	-	26,59	-	26,59	-	74,62	-	1,94	-	-	4,58
25.03.15	24,00	-	66,17	62,89	3,28	73,21	48,31	24,90	7,00	5,00	0,02	26,40	-	-	26,98	-	26,98	-	68,29	-	1,80	-	-	4,81
26.03.15	24,00	-	117,81	90,21	27,60	74,89	44,55	30,34	7,00	5,00	2,74	27,61	-	-	28,32	-	28,32	-	74,98	-	2,07	-	-	4,48
27.03.15	24,00	-	114,96	90,36	24,60	74,46	45,12	29,34	7,00	5,00	2,63	24,81	-	-	25,43	-	25,43	-	74,56	-	1,85	-	-	4,64
28.03.15	24,00	-	118,93	91,44	27,49	74,00	45,52	28,48	7,00	5,00	2,56	28,10	-	-	28,82	-	28,82	-	74,13	-	2,08	-	-	4,63
29.03.15	24,00	-	120,08	91,31	28,77	72,86	45,14	27,72	7,00	5,00	2,48	29,49	-	-	30,19	-	30,19	-	72,72	-	2,15	-	-	4,61
30.03.15	24,00	-	121,53	91,41	30,12	70,77	43,72	27,05	7,00	5,00	2,41	31,02	-	-	31,76	-	31,76	-	70,86	-	2,20	-	-	4,39
31.03.15	24,00	-	118,42	91,25	27,17	70,78	43,75	27,03	7,00	5,00	2,40	28,07	-	-	28,73	-	28,73	-	71,02	-	1,99	-	-	4,39
01.04.15	24,00	-	119,50	91,70	27,80	70,87	44,53	26,34	7,00	5,00	2,35	28,72	-	-	29,37	-	29,37	-	71,01	-	2,04	-	-	4,40
02.04.15	24,00	-	119,30	91,48	27,82	70,95	44,50	26,45	7,00	5,00	2,34	28,79	-	-	29,43	-	29,43	-	71,24	-	2,06	-	-	4,18
03.04.15	24,00	-	116,63	91,76	24,87	70,94	44,63	26,31	7,00	5,00	2,36	25,65	-	-	26,27	-	26,27	-	71,13	-	1,82	-	-	4,39
04.04.15	24,00	-	118,95	91,17	27,78	70,98	44,45	26,53	7,00	5,00	2,34	28,80	-	-	29,47	-	29,47	-	71,14	-	2,05	-	-	4,32
05.04.15	24,00	-	117,65	90,97	26,68	71,20	44,60	26,60	7,00	5,00	2,35	27,60	-	-	28,26	-	28,26	-	71,37	-	1,97	-	-	4,26
06.04.15	24,00	-	116,84	90,82	26,02	71,03	44,56	26,47	7,00	5,00	2,33	27,00	-	-	27,61	-	27,61	-	71,22	-	1,92	-	-	4,41
07.04.15	24,00	-	119,49	90,86	28,63	70,87	44,63	26,24	7,00	5,00	2,31	29,54	-	-	30,24	-	30,24	-	71,11	-	2,10	-	-	3,64
08.04.15	22,00	-	106,26	83,82	22,44	69,03	44,09	24,94	7,00	5,00	1,80	26,74	-	-	27,35	-	27,35	-	69,07	-	1,85	-	-	4,18
09.04.15	24,00	-	116,50	88,33	28,17	68,92	43,63	25,29	7,00	5,00	2,14	29,45	-	-	30,09	-	30,09	-	69,10	-	2,03	-	-	4,09
10.04.15	24,00	-	118,49	91,25	27,24	68,39	43,99	24,40	7,00	5,00	2,13	28,62	-	-	29,24	-	29,24	-	68,32	-	1,96	-	-	4,15
11.04.15	24,00	-	121,40	90,70	30,70	66,23	42,96	23,27	7,00	5,00	1,99	32,46	-	-	33,14	-	33,14	-	66,37	-	2,15	-	-	3,94
12.04.15	24,00	-	119,06	91,15	27,91	66,33	43,40	22,93	7,00	5,00	1,96	29,78	-	-	30,40	-	30,40	-	66,49	-	1,98	-	-	3,80
13.04.15	24,00	-	117,40	91,61	25,79	66,07	43,16	22,91	7,00	5,00	1,97	27,75	-	-	28,36	-	28,36	-	66,21	-	1,84	-	-	3,74
14.04.15	24,00	-	115,34	91,37	23,97	66,32	42,84	23,48	7,00	5,00	2,01	25,97	-	-	26,49	-	26,49	-	66,50	-	1,73	-	-	3,90
15.04.15	24,00	-	117,38	91,50	25,88	66,42	42,55	23,87	7,00	5,00	2,05	27,88	-	-	28,46	-	28,46	-	66,61	-	1,86	-	-	3,75
16.04.15	24,00	-	115,02	91,07	23,95	66,45	42,72	23,73	7,00	5,00	2,03	25,85	-	-	26,37	-	26,37	-	66,62	-	1,72	-	-	3,77
17.04.15	24,00	-	113,79	91,19	22,60	67,43	42,85	24,58	7,00	5,00	2,12	24,34	-	-	24,87	-	24,87	-	67,84	-	1,65	-	-	4,12
18.04.15	24,00	-	117,78	91,25	26,53	68,56	43,34	25,22	7,00	5,00	2,20	27,98	-	-	28,58	-	28,58	-	68,76	-	1,93	-	-	4,38
19.04.15	24,00	-	120,81	91,06	29,75	68,80	43,21	25,59	7,00	5,00	2,23	31,13	-	-	31,80	-	31,80	-	68,96	-	2,15	-	-	4,11
20.04.15	24,00	-	116,92	91,53	25,39	69,19	43,57	25,62	7,00	5,00	2,26	26,60	-	-	27,20	-	27,20	-	69,35	-	1,84	-	-	3,40
21.04.15	24,00	-	107,36	93,14	14,22	70,19	44,40	25,79	7,00	5,00	2,37	14,92	-	-	15,26	-	15,26	-	69,38	-	1,04	-	-	0,87
22.04.15	24,00	-	87,26	87,26	0,00	84,36	74,53	9,83	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	30,31	-	0,00	-	-	4,00
23.04.15	24,00	-	114,46	89,84	24,62	70,49	45,14	25,35	7,00	5,00	2,15	26,57	-	-	27,17	-	27,17	-	68,64	-	1,86	-	-	4,00
Среднее	23,94	-	114,46	89,84	24,62	70,49	45,14	25,35	7,00	5,00	2,15	26,57	-	-	27,17	-	27,17	-	68,64	-	1,86	-	-	4,00
Итого	742,00	-	3548,21	2784,93	763,28						66,53	823,58	0,00	0,00	842,25	0,00	842,25	0,00	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	124,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		24.03.15 14:00	20498,24	15880,82	4647,50	-	4772,47	-	844,61	-
	23.04.15 18:00	23937,79	18582,78	5443,31	-	5586,25	-	963,72	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2: 2,92 °C = -2,40 Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок 121,74 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 842,25 куб.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

55,22

