Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0415.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00		123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
25.03.15	24,00		123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
26.03.15	24,00		123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
27.03.15	24,00		123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
28.03.15	24,00		123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
29.03.15	24,00		123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
30.03.15	24,00		123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
31.03.15	24,00		123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
01.04.15	24,00	-	127,81	105,09	22,72	70,98	46,37	24,61	7,00	5,00	2,44	24,82	-	-	25,37	-	25,37	-	71,04	-	1,77			4,20
02.04.15	24,00	-	126,10	104,87	21,23	71,01	46,20	24,81	7,00	5,00	2,45	23,32	-	-	23,85	-	23,85	-	71,12	-	1,66			4,11
03.04.15	24,00	-	124,61	105,30	19,31	71,00	46,06	24,94	7,00	5,00	2,48	21,46	-	-	21,93	-	21,93	-	70,97	-	1,52			4,00
04.04.15	24,00	-	128,44	104,73	23,71	71,06	45,82	25,24	7,00	5,00	2,47	26,16	-	-	26,73	-	26,73	-	71,00	-	1,86			4,33
05.04.15	24,00	-	130,06	104,53	25,53	71,28	46,00	25,28	7,00	5,00	2,47	27,96	-	-	28,61	-	28,61	-	71,27	-	2,00			4,46
06.04.15	24,00	-	122,85	104,30	18,55	71,10	46,30	24,80	7,00	5,00	2,43	20,82	-	-	21,29	-	21,29	-	71,08	-	1,48			3,91
07.04.15	24,00	-	124,14	104,37	19,77	70,94	46,28	24,66	7,00	5,00	2,42	22,01	-	-	22,51	-	22,51	-	70,96	-	1,56			3,98
08.04.15	22,00	-	113,96	96,04	17,92	69,10	45,62	23,48	7,00	5,00	1,91	23,04	-	-	23,56	-	23,56	-	68,97	-	1,59			3,50
09.04.15	24,00	-	125,54	101,23	24,31	69,01	45,21	23,80	7,00	5,00	2,24	26,78	-	-	27,36	-	27,36	-	69,02	-	1,85			4,09
10.04.15	24,00	-	123,93	104,60	19,33	68,48	45,60	22,88	7,00	5,00	2,23	21,85	-	-	22,32	-	22,32	-	68,22	-	1,49			3,72
11.04.15	24,00	-	125,99	103,71	22,28	66,32	44,56	21,76	7,00	5,00	2,09	24,77	-	-	25,28	-	25,28	-	66,25	-	1,65			3,74
12.04.15	24,00	-	125,64	104,17	21,47	66,41	44,89	21,52	7,00	5,00	2,07	23,99	-	-	24,47	-	24,47	-	66,38	-	1,60			3,67
13.04.15	24,00	-	125,45	104,75	20,70	66,16	44,71	21,45	7,00	5,00	2,07	23,33	-	-	23,78	-	23,78	-	66,16	-	1,55			3,62
14.04.15	24,00	-	124,92	104,43	20,49	66,42	44,32	22,10	7,00	5,00	2,15	22,99	-	-	23,47	-	23,47	-	66,41	-	1,53			3,67
15.04.15	24,00	-	124,43	104,59	19,84	66,51	44,12	22,39	7,00	5,00	2,18	22,36	-	-	22,82	-	22,82	-	66,44	-	1,49			3,66
16.04.15	24,00	-	123,94	104,00	19,94	66,56	44,20	22,36	7,00	5,00	2,17	22,35	-	-	22,79	-	22,79	-	66,55	-	1,49			3,65
17.04.15	24,00	-	126,73	103,95	22,78	67,52	44,36	23,16	7,00	5,00	2,25	25,03	-	-	25,56	-	25,56	-	67,72	-	1,70			3,95
18.04.15	24,00	-	124,75	104,04	20,71	68,67	44,97	23,70	7,00	5,00	2,32	22,79	-	-	23,26	-	23,26	-	68,72	-	1,57			3,89
19.04.15	24,00	-	126,82	103,79	23,03	68,91	45,00	23,91	7,00	5,00	2,34	25,13	-	-	25,68	-	25,68	-	68,85	-	1,73			4,07
20.04.15	24,00	-	124,51	104,36	20,15	69,28	45,25	24,03	7,00	5,00	2,38	22,06	-	-	22,56	-	22,56	-	69,19	-	1,53			3,90
21.04.15	24,00	-	118,86	106,05	12,81	70,33	46,17	24,16	7,00	5,00	2,48	14,20	-	-	14,53	-	14,53	-	69,25	-	0,98			3,47
22.04.15	24,00	-	98,62	98,62	0,00	84,53	75,25	9,28	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	37,00	-	0,00			0,94
23.04.15	24,00		123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
Среднее	23,94	-	123,55	103,71	19,84	69,62	46,69	22,92	7,00	5,00	2,23	22,15	-	-	22,62	-	22,62	-	67,39	-	1,53	-	-	3,75
Итого	742,00		3830,05	3214,87	615,18						69,00	686,54	0,00	0,00	701,35	0,00	701,35	0,00			47,28	0,00	0,00	116,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.04.15 19:00	146,12	119,83	28,80	-	29,45	-	4,83	-	-
	23.04.15 18:00	2849,39	2390,92	510,46	-	521,48	-	85,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -2,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **701,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «25» 04 15 г.

печать энергосбыта

45,28