Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9001.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00		121,68	103,68	18,00	68,52	45,54	22,98	7,00	5,00	2,60	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	65,84	-	1,00	-	-	3,60
25.03.15	24,00		121,68	103,68	18,00	68,52	45,54	22,98	7,00	5,00	2,60	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	65,84	-	1,00	-	-	3,60
26.03.15	24,00		121,68	103,68	18,00	68,52	45,54	22,98	7,00	5,00	2,60	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	65,84	-	1,00	-	-	3,60
27.03.15	24,00		121,68	103,68	18,00	68,52	45,54	22,98	7,00	5,00	2,60	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	65,84	-	1,00	-	-	3,60
28.03.15	24,00		121,68	103,68	18,00	68,52	45,54	22,98	7,00	5,00	2,60	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	65,84	-	1,00	-	-	3,60
29.03.15	24,00		121,68	103,68	18,00	68,52	45,54	22,98	7,00	5,00	2,60	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	65,84	-	1,00	-	-	3,60
30.03.15	24,00		121,68	103,68	18,00	68,52	45,54	22,98	7,00	5,00	2,60	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	65,84	-	1,00	-	-	3,60
31.03.15	24,00	-	121,68	103,68	18,00	68,52	45,54	22,98	7,00	5,00	2,60	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	65,84	-	1,00	-	-	3,60
01.04.15	24,00	-	129,21	109,89	19,32	70,26	46,48	23,78	7,00	5,00	2,86	15,91	-	-	16,25	-	16,25	-	69,84	-	1,11			3,98
02.04.15	24,00	-	128,22	109,89	18,33	70,26	46,45	23,81	7,00	5,00	2,86	14,88	-	-	15,22	-	15,22	-	69,86	-	1,04			3,91
03.04.15	24,00	-	128,94	110,21	18,73	70,33	46,56	23,77	7,00	5,00	2,88	15,20	-	-	15,57	-	15,57	-	70,01	-	1,06			3,94
04.04.15	24,00	-	128,87	109,42	19,45	70,35	46,40	23,95	7,00	5,00	2,87	15,97	-	-	16,33	-	16,33	-	69,99	-	1,12			3,99
05.04.15	24,00	-	129,70	108,77	20,93	70,57	46,45	24,12	7,00	5,00	2,88	17,41	-	-	17,81	-	17,81	-	70,23	-	1,22			4,11
06.04.15	24,00	-	129,26	108,81	20,45	70,41	46,59	23,82	7,00	5,00	2,85	16,90	-	-	17,28	-	17,28	-	69,96	-	1,18			4,03
07.04.15	24,00	-	126,84	109,26	17,58	70,22	46,61	23,61	7,00	5,00	2,83	14,16	-	-	14,45	-	14,45	-	69,83	-	0,99			3,82
08.04.15	24,00	-	128,32	109,25	19,07	68,56	45,85	22,71	7,00	5,00	2,74	15,50	-	-	15,85	-	15,85	-	68,11	-	1,06			3,79
09.04.15	24,00	-	119,92	99,16	20,76	68,37	44,39	23,98	7,00	5,00	2,61	17,43	-	-	17,81	-	17,81	-	68,05	-	1,19			3,80
10.04.15	24,00	-	127,71	109,29	18,42	68,01	45,60	22,41	7,00	5,00	2,70	14,83	-	-	15,14	-	15,14	-	67,56	-	1,00			3,70
11.04.15	24,00	-	128,10	108,05	20,05	65,69	44,47	21,22	7,00	5,00	2,53	16,53	-	-	16,83	-	16,83	-	65,32	-	1,08			3,61
12.04.15	24,00	-	127,23	108,81	18,42	65,83	45,03	20,80	7,00	5,00	2,49	14,96	-	-	15,23	-	15,23	-	65,51	-	0,98			3,48
13.04.15	24,00	-	128,61	109,63	18,98	65,55	44,96	20,59	7,00	5,00	2,50	15,44	-	-	15,72	-	15,72	-	65,18	-	1,01			3,50
14.04.15	24,00	-	129,48	109,94	19,54	65,80	44,66	21,14	7,00	5,00	2,56	16,11	-	-	16,42	-	16,42	-	65,51	-	1,05			3,61
15.04.15	24,00	-	128,45	109,98	18,47	65,86	44,17	21,69	7,00	5,00	2,62	15,07	-	-	15,38	-	15,38	-	65,43	-	0,99			3,61
16.04.15	24,00	-	128,25	108,79	19,46	65,92	44,30	21,62	7,00	5,00	2,58	16,12	-	-	16,42	-	16,42	-	65,58	-	1,06			3,64
17.04.15	24,00	-	127,20	108,99	18,21	66,65	44,58	22,07	7,00	5,00	2,63	14,87	-	-	15,19	-	15,19	-	66,51	-	0,99			3,62
18.04.15	24,00	-	127,66	108,93	18,73	67,95	45,15	22,80	7,00	5,00	2,71	15,38	-	-	15,69	-	15,69	-	67,64	-	1,04			3,76
19.04.15	24,00	-	128,60	108,35	20,25	68,21	45,20	23,01	7,00	5,00	2,73	16,91	-	-	17,26	-	17,26	-	67,80	-	1,15			3,88
20.04.15	24,00	-	127,89	109,23	18,66	68,56	45,44	23,12	7,00	5,00	2,76	15,33	-	-	15,65	-	15,65	-	68,17	-	1,05			3,81
21.04.15	24,00	-	126,72	114,05	12,67	69,26	46,50	22,76	7,00	5,00	2,85	9,25	-	-	9,45	-	9,45	-	68,22	-	0,63			3,48
22.04.15	24,00	-	41,48	40,33	1,15	76,41	50,33	26,08	7,00	5,00	1,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,37	-	0,00			1,14
23.04.15	24,00	-	72,07	55,70	16,37	66,88	41,17	25,71	7,00	5,00	1,58	14,21	-	-	14,50	-	14,50	-	66,63	-	0,95			2,53
Среднее	24,00	-	121,68	103,68	18,00	68,52	45,54	22,98	7,00	5,00	2,60	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	65,84	-	1,00	-	-	3,60
Итого	744,00		3772,20	3214,20	558,00						80,56	456,06	0,00	0,00	465,61	0,00	465,61	0,00			30,92	0,00	0,00	111,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.04.15 17:00	391,65	334,50	46,67	-	47,73	-	12,00	-	-
	24.04.15 09:00	2883,31	2456,80	348,72	-	356,02	-	85,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = -1,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **465,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петроэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 04 15 г.

29,59